

Zadavatel:

Název: Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
 Sídlo: U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
 IČ: 26095157
 DIČ: CZ699005400

Zástupce zadavatele:

Název: CEFA, s.r.o.
 Zastoupený: Ing. Petrou Neuwirthovou, PhD., MBA, jednatelkou společnosti
 Se sídlem: Podle Náhonu 3223/59 141 00 Praha 1
 Tel: +420 777 55 66 46
 Email: pn@cefa.cz

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

VYSVĚTLENÍ ČÍSLO VIII

Veřejná zakázka s názvem:

„Ekologizace a snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. – Modernizace energetického zdroje, prádely, instalace parního vyvíječe, eliminace parních rozvodů v areálu, rozvoj zemního plynu“

Dotaz č. 1
Znění dotazu

Jaký má být útlum jednotlivých kulisových tlumičů v dB osazených v kotelně, které jsou vyspecifikované ve výkazu výměr (SO01-D.1.4.3-a03 VV) – položky č. 2, 3, 4?

Díl: 06		Tlumiče hluku		
2	06001	Kulisový tlumič hluku 1400x1000 mm, délka 1500 mm; 5x kulisa š. 200 mm, l. 1500 mm včetně náběhových a odtokových hran	ks	2,00000
3	06002	Kulisový tlumič hluku 1000x400 mm, délka 1000 mm; 3x kulisa š. 200 mm, l. 1000 mm včetně náběhových a odtokových hran	ks	2,00000
		Před objednáním přeměřit přesné rozměry stávajících otvorů na stavbě.		
4	06003	Kulisový tlumič hluku 1250x630 mm, délka 1500 mm; 4xkulisa š. 200 mm, l. 1500 mm včetně náběhových a odtokových hran	ks	1,00000
		Před objednáním přeměřit přesný rozměr stávajícího potrubí na stavbě.		

Odpověď:

- položka 2: útlum (frekvence v Hz: 32/63/125/250/500/1000/2000/4000/8000) 8/12/21/35/55/69/57/44/19 dB
- položka 3: útlum (frekvence v Hz: 32/63/125/250/500/1000/2000/4000/8000) 3/4/8/16/26/34/29/24/14 dB
- položka 4: útlum (frekvence v Hz: 32/63/125/250/500/1000/2000/4000/8000) 6/8/15/26/41/52/44/34/16 dB

Dotaz č. 2**Znění dotazu:**

Jaký má být útlum jednotlivých kulisových tlumičů v dB osazených v prádelně, které jsou vyspecifikované ve výkazu výměr (SO02-D.1.4.3-a03 VV) – položky č. 6, 7?

Díl: 06		Tlumiče hluku	
6 06001	Kulisový tlumič hluku 1000x1000 mm, délka 1000 mm; 4x kulisa š. 200 mm, l. 1000 mm včetně náběhových a odtokových hran	ks	1,00000
7 06002	Kulisový tlumič hluku 1000x500 mm, délka 1000 mm; 4x kulisa š. 200 mm, l. 1000 mm včetně náběhových a odtokových hran	ks	2,00000

Odpověď:

- položka 6: útlum (frekvence v Hz: 32/63/125/250/500/1000/2000/4000/8000) 9/12/20/35/57/73/60/47/19 dB
- položka 7: útlum (frekvence v Hz: 32/63/125/250/500/1000/2000/4000/8000) 9/12/19/33/55/73/60/47/19 dB

Dotaz č. 3**Znění dotazu:**

V Souhrnné technické zprávě a Plánu organizace výstavby je zmíněno:

Přesný plán výstavby a harmonogram prací, řešení konkrétních detailů technologických a technických celků a specifikace konkrétních dodaných zařízení bude součástí dodavatelské projektové dokumentace, kterou zajistí dodavatel stavby vzešlý z výběrového řízení.

Kde se má ve výkazu výměr ocenit dodavatelská projektová dokumentace kterou zajišťuje dodavatel stavby? Taková položka se ve výkazu výměr nenachází.

Odpověď:

Dodavatel uvedené nacení v rámci položky č. 49 souhrnného VV.

V Praze dne 30. 10. 2020

Ing. Petra Neuwirthová, PhD., MBA

CEFA, s.r.o.

Zástupce zadavatele