

Zadavatel:

Název: Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Sídlo: U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
IČ: 26095157
DIČ: CZ699005400

Zástupce zadavatele:

Název: CEFA, s.r.o.
Zastoupený: Ing. Petrou Neuwirthovou, PhD., MBA, jednatelkou společnosti
Se sídlem: Podle Náhonu 3223/59 141 00 Praha 1
Tel: +420 777 55 66 46
Email: pn@cefa.cz

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK**VYSVĚTLENÍ ČÍSLO X**

Veřejná zakázka s názvem:

„Ekologizace a snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. – Modernizace energetického zdroje, prádely, instalace parního vyvíječe, eliminace parních rozvodů v areálu, rozvoj zemního plynu“

Dotaz č. 1**Znění dotazu:**

Prosíme o vyjasnění projektové dokumentace dálkového rozvodu. V dokumentu 19-013-DPS-b01 Situace je mezi objektem B a objektem 14 naznačeno potrubí UT 2xDN 80. V řezech 19-013-DPS-b08 Příčné řezy a výkresu 19-013-DPS-b05 Montážní plán potrubí UT – ROZVOD C-3 jsou uvedeny rozměry potrubí 2xDN 50. Který dimenze jsou platné.

Odpověď:

Platný rozměr je 2x DN50 dle montážního plánu a řezů.

Dotaz č. 2					
Znění dotazu:					
Co znamenají položky:					
	58	230050002	Montáž uložení přišroubováním do DN 50	kg	73,00000
	59	230050003	Montáž uložení přišroubováním do DN 150	kg	68,00000
Při konzultaci s dodavatelskou společností je hmotnost uložení pro UT potrubí více jak 400 kg. To je v rozporu s těmito položkami. Další položku k montáži uložení se ve výkazu výměr nevyskytují.					
Odpověď:					
Zadavatel opravil položku č. 58 a 59 Výkazu výměr a to následovně: 58 230050002 Montáž uložení přišroubováním do DN 50 kg <u>180,00000</u> 59 230050003 Montáž uložení přišroubováním do DN 150 kg <u>91,00000</u> Zadavatel poskytuje jako přílohu část Výkazu výměr, kde byly tyto položky upraveny.					

Dotaz č. 3					
Znění dotazu:					
Je součástí položky 141 S0901181 Šroubovaná pomocná konstrukce s objímkami – dle přiložené Specifikace sada 1,00000 také montáž					
Odpověď:					
Součástí výše uvedené položky je montáž dodavatelem.					

Příloha číslo 1: 19-013-DPS-a02 Výkaz výměr-trubní část.xlsx

V Praze dne 9. 11. 2020

Ing. Petra Neuwirthová, PhD., MBA

CEFA, s.r.o.

Zástupce zadavatele