

**DODATEČNÉ INFORMACE
K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2**

název veřejné zakázky	„Stavební práce spočívající v rekonstrukci vzduchotechniky COS NČK 2020“
zadavatel	Nemocnice Český Krumlov, a.s. sídlo: Nemocniční 429, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov zastoupena: MUDr. Jindřich Florián, předseda představenstva Vojtěchem Remeňem, člen představenstva zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1460 IČ: 260 95 149

Dodatečná informace (1) k zadávacím podmínkám na základě dotazů uchazečů:

Odpověď na vznesené dotazy při prohlídce místa plnění pro veřejnou zakázku: „Stavební práce spočívající v rekonstrukci vzduchotechniky COS NČK 2020“

Vznesené dotazy:

Dotaz č. 1: Požadavek na nízký akustický výkon je nedostatečný. Pro někoho to může být 90dB, 80dB, nebo taky 70dB – proto prosím o upřesnění požadovaného ak. Výkonu.

Odpověď: Požadavek na nízký akustický výkon je z důvodu, že dodavatel VZT musí zajistit požadované hygienické limity v dotčeném prostoru. Ve výkresové části PD VZT jsou u venkovních žaluzií udané požadované hodnoty akustického výkonu.

Sání Lwa= 54dB(A)
Výtlaček Lwa= 50dB(A)

NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, a.s.

Nemocniční 429, Horní Brána
381 01 Český Krumlov
Mgr. Vojtěch Remeň, MBA

..... člen představenstva

Vojtěch Remeň

Člen představenstva

Nemocnice Český Krumlov, a.s.