

Zadavatel:

Název: Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Sídlo: U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
IČ: 26095157
DIČ: CZ699005400

Zástupce zadavatele:

Název: CEFA, s.r.o.
Zastoupený: Ing. Petrou Neuwirthovou, PhD., MBA, jednatelekou společnosti
Se sídlem: Podle Náhonu 3223/59 141 00 Praha 1
Tel: +420 777 55 66 46
Email: pn@cefa.cz

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK**VYSVĚTLENÍ ČÍSLO XIV**

Veřejná zakázka s názvem:

„Ekologizace a snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. – Modernizace energetického zdroje, prádely, instalace parního vyvíječe, eliminace parních rozvodů v areálu, rozvoj zemního plynu“

Dotaz č. 1**Znění dotazu:**

Z jakého důvodu požaduje zadavatel v rámci rekonstrukce kotelny kaskádu 2 ks plynových kotlů o jmenovitých výkonech 2x 1280 kW? Domníváme se, že např. kaskáda 3 kotlů o obdobném či vyšším souhrnném výkonu by byla pro zadavatele z řady důvodů výhodnějším řešením – může nabídnout např. širší modulační rozsah i vyšší účinnost. Rovněž prostoru je v kotelně dostatek. Současná varianta omezuje okruh možných výrobců kotlové techniky na jednu firmu, což lze vůči ostatním dodavatelům považovat za diskriminační. Bude zadavatelem umožněna změna technického řešení, tj. výše popsaná změna výkonové skladby kotlů při zachování požadovaného souhrnného výkonu? Děkujeme za informaci.

Odpověď:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Technický návrh řešení je autorským řešením zpracovatele projektové dokumentace, které reflektuje prostředí a potřeby Zadavatele. Zadavatel nemá za to, že se jedná o diskriminační řešení.

Dotaz č. 2
Znění dotazu:
Hodnotícím kritériem je celková nabídková cena včetně servisu na záruční dobu 60ti měsíců. V krycím listu je ale uveden pouze záruční servis technologie kondenzačních plynových kotlů(1) a parního vyvíječe(2). Máme tomu rozumět tak, že se jedná o komplexní záruční servis kotelny(1) a prádely(2) a to včetně ceny za servis měřičů, expanzních nádob, plynoměrů, VZT atp?
Odpověď:
Hodnotícím kritériem je celková nabídková cena. Z čeho se skládá celková nabídková cena je uvedeno v Zadávací dokumentaci v článku 16. Celková nabídková cena se skládá z položek uvedených v krycím listě v článku 6.1 Smlouvy o dílo. U obou těchto dokumentů je u ceny servisu uvedeno, že se jedná o kondenzační plynové kotle a parní plynový vyvíječ.

V Praze dne 27. 11. 2020

Ing. Petra Neuwirthová, PhD., MBA

CEFA, s.r.o.

Zástupce zadavatele