

Zadavatel:

Název zadavatele: Nemocnice Strakonice, a.s.
Sídlo: Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice
IČ: 26095181
DIČ: CZ699005400

Zástupce zadavatele:

Název: CEFA, s.r.o.
Zastoupený: Ing. Petrou Neuwirthovou, PhD., MBA, jednatelkou společnosti
Se sídlem: Podle Náhonu 3223/59 141 00 Praha 1
IČ: 27634124

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

vyhotovená v souladu s ust. § 217 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

1. Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky:

Zabezpečení krizového řízení a snížení provozních nákladů: Výměna vzduchotechnických jednotek operačních sálů včetně souvisejících stavebních prací

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Cena sjednaná ve smlouvě bez DPH: 16 932 571,53 Kč

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou úpravy stávajícího pavilonu v souvislosti s úpravou VZT zařízení a související stavební práce pro operační sály A, B, C a D včetně stropního upevnění stativů.

2. Identifikační údaje vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Bohemik s.r.o. se sídlem Pražská 636, 263 01 Dobříš, IČ: 24265021

Zadavatel stanovil v Zadávací dokumentaci v článku 2.2 technické parametry vzduchotechniky a chlazení, které budou dodány v rámci realizace díla tzv. Garantované parametry.

Zadavatel stanovil prokázání splnění Garantovaných parametrů doložením přílohy č. 3 Smlouvy o dílo, která bude tvořit příslušné technické listy a certifikáty nabízených komponentů (výrobků) ze kterých bude splnění Garantovaných parametrů zřejmé.

Účastník předložil v rámci své nabídky dokument nazvaný Cenová nabídka Bohemik část. 3, která obsahuje Technické listy.

Při kontrole těchto technických listů zjistila hodnotící komise, že účastníkem nabídnuté řešení nesplňuje stanovené Garantované parametry na vzduchotechniku a chlazení, a to v následujících bodech:

POŽADAVEK NA GARANTOVANÝ PARAMETR DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	GARANTOVANÝ PARAMETR ÚČASTNÍKEM ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Garantovaný externí tlak přívodních ventilátorů: 1000 Pa	Poddimenzovaný externí tlak (nefunkčnost celého řešení): Pouze 700 Pa
Výkon rekuperace: 207 kW	Pouze 182 kW
Instalace ohřívače přírodních jednotek (šuplík pro instalaci protimrazové kapiláry)	Nabízené řešení neobsahuje
Chladicí výkon VZT: 153,5 kW Z toho: Chladicí výkon VZT 1: 48,5kW Chladicí výkon VZT 2: 33,6kW Chladicí výkon VZT 3: 33,6kW Chladicí výkon VZT 4: 37,8 kW	Poddimenzovaný chladicí výkon o 52%: Pouze 73,2 kW Z toho: Pouze 23,3kW Pouze 15,9 kW Pouze 15,9 kW Pouze 18,1 kW

Z výše uvedených parametrů je patrné, že Účastníkem nabídnuté řešení nesplňuje Zadavatelem stanovené zadání obsažené v Projektové dokumentaci, které bylo navrženo tak, aby plně pokrylo potřeby Zadavatele a Zadavatel tak obdržel funkční předmět plnění.

Zadavatel stanovil v projektové dokumentaci požadavek na externí tlak přívodních ventilátorů vzduchotechnické jednotky 1000 Pa z důvodu pokrytí tlakové ztráty všech prvků v potrubním systému.

Zařízení nabízené Účastníkem, které garantuje externí tlak 700 Pa by nedokázalo dodat potřebné množství přívodního vzduchu, a tak by nebyla splněna výměna vzduchu, což je podmínka pro vytvoření čistého prostoru.

U přívodních jednotek nabízené nižší chladicí výkony Účastníkem by v externích letních obdobích nedokázali zaručit požadované vnitřní teploty na operačních sálech.

Účastník zadávacího řízení tím nesplnil zadávací podmínky.

Z výše uvedených důvodů Zadavateli nezbylo než přistoupit k vyloučení Účastníka z účasti v zadávacím řízení.

3. Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení

Poř. č. nabídky	Obchodní firma / název / a sídlo	IČ	Právní forma
1.	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	00014915	Akciová společnost
2.	Bohemik s.r.o., Pražská 636, 263 01 Dobříš	24265021	Společnost s ručením omezeným

4. Identifikační údaje vybraného dodavatele, včetně odůvodnění výběru

Obchodní firma / název / jméno, příjmení a sídlo dodavatele	IČO dodavatele	Právní forma
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	00014915	Akciová společnost

Nabídka vybraného dodavatele splnila podmínky účasti v zadávacím řízení. Hodnocení nabídek nebylo provedeno, neboť byl v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení.

5. Označení poddodavatelů dodavatele

1. Název poddodavatele: Proinstal s.r.o.

Adresa Nemanická 14/440, 370 10 České Budějovice 3

IČO 49023471

Část plnění ZTI

2. Název poddodavatele: Jahla s.r.o.

Adresa Pražská 1566 , 399 01 Milevsko

IČO 00511439

Předmět plnění VZT

3. Název poddodavatele: Dräger Medical s.r.o.

Adresa Na Vyšehradě 1098 572 01 Polička, Česká republika

IČO 18631525

Předmět plnění Med. plyny

Ve Strakonících, dne:

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA

Předseda představenstva

Ing. Jiří Švec

Člen představenstva