

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ PODHLEDY S AL ROŠTEM – DEMONTÁŽ

NOVÝ TLAKOVÝ PODHLED S HLINIKOVÝM RASTREM (SPECIÁLNÍ PROFIL OBRÁCENÉHO "T") ZAVĚŠENÝM NA STROP S KAZETAMI
Z PRÁŠKOVĚ LAKOVANÉHO PLECHU tl. 1 mm. RASTR JE V MODULU 690x690 mm. VIDITELNÁ ČÁST RASTRU JE TAKÉ PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ.
SPÁRY JSOU VYPLNĚNÉ TMELEM, CERTIFIKOVANÝM PRO DANÝ PROSTOR.
PODHLED ODOLOVÁ PŘETLAKU I PODTLAKU min. 100 Pa A JE ODOLNÝ VŮČI BĚŽNÝM DEZIMFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM.

HRANA SNÍŽENÉHO PODHLEDU – BOK PROVEDEN POMOCÍ PODHLEDOVÝCH DESEK A HLINÍKOVÉ LIŠTY
PRO INSTALACI SVISLÝCH STĚN.

V PODHLEDECH PROVEDENA INSTALACE VĚTRACÍCH MŘÍŽEK 15/15 cm KŘÍŽOVÝM SYSTÉMEM PO 600 cm.
ROZMÍSTĚNÍ DLE DODAVATELE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ. 2NP– 4ks.
KOMBINOVANÁ MŘÍŽKA PRO KOMBINACI VĚTRÁNÍ A NASÁVÁNÍ. VENTILAČNÍ MŘÍŽKA S PEVNÝMI ŽALUZIEMI, VHODNÁ PRO STROPNÍ MONTÁŽ, UCHYCENÍ
POMOCÍ ŠROUBŮ. MŘÍŽKA OPATŘENA MŘÍŽKOU PROTI HMYZU. VNITŘNÍ STRANA MŘÍŽKY SE SNADNO ODM NÍMATELNÝMI ZÁMKY.
MATERIÁL: PLAST ABS, BARVA BÍLÁ, VNITŘNÍ ROZMĚR 15x15 cm.

SDK PROTIPOŽÁRNÍ KRYT MEDI. PLYNŮ 300/300 mm, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 60 DP1

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Ivana Gantnerová	VYPRACOVAL Martin Voldán	**ATELIER G+G s. r. o.** Nádražní 569/II 377 01 J. Hradec tel./fax 384 321 088 e-mail:info@ateliergg.cz
MÍSTO: Nemocnice Jindřichův Hradec - pavilon E		
INVESTOR: Nemocnice Jindřichův Hradec a.s., U nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec	FORMÁT	3/A4
AKCE : **Pavilon E - Izolační boxy JIP - 2.NP** **Nemocnice Jindřichův Hradec**	DATUM	02/2021
	ÚČEL	DPS
	ZAK. Č.	02/21
	ARCH. Č.	02/21
OBSAH : **Podhled 2.NP**	MĚŘÍTKO **1:50**	ČÍSLO V. **D.1.1.b2**