

		přívod odtah	Vzduch. Množství	Elektrické hodnoty				Ohřev vzduchu			Chlazení vzduchu			Vlhčení parní
				příkon	proud	napětí	řízení	rekuper.	ohřev	spád	rekuper.	chlazení	spád	
Název zařízení	Označení zařízení		m3/h	kW	A	V	výkonu	kW	kW	°C/°C	kW	kW	°C/°C	kg/h
Rekuperační jednotka	AHU jednotka	př	6500	5	6,67	400	0-10V	72,96	17,5	80/60	-	34	6/12	45
		od	6500	3,4	4,5	400	0-10V		-	-		-	-	-
Součet				8,4	11,17				17,5			34		45