

KOMPLEXNÍ PROJEKT PRO PŘESTAVBU
REHABILITAČNÍHO ODDĚLENÍ
NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC a.s
FÁZE V.

ELEKTROINSTALACE
DODATEK Č.1 – 8.2.2022

V rámci dodatku č.1 bylo provedeno doplnění stmívání osvětlení ve vyznačených místnostech, svítidla osazena předřadníky TOUCH DIME se stmíváním tlačítka (S) od vstupu. V místnosti primáře osazeno nástěnné osvětlení se samostatným ovládáním. Nové rozvody pro stmívání kabely CHKE-R 2x1,5 v podhledech. Nové osazení pracoviště sester s vývodem datových sítí, ovládáním CCTV (řeší PD SLP) ovládání vstupních dveří, silové zásuvky se 3 stupněm přepětíové ochrany – osazeno na stole dle požadavku interiérů, napojení z podlahy (trubkování v podlaze). V sociálech imobilních osazena bezpečnostní signalizace (optická i akustická) v chodbě, v místnostech osazeno tlačítko u vstupu, u WC tahový spínač, rozvody provedeny kabely CYKY.

Součástí řešení je doplnění rozvaděče pro napojení signalizace a nového zás.obvodu sester.

V Českých Budějovicích 8.2.2022
Ing. Jiří Průša