


LEGENDA

- LV40 – LIŠTA PLASTOVÁ HF 40x20mm
PFC – KABEL STÍNĚNÝ 2x2x0,8 TRÍDA REAKCE NA OHĚŇ B2(cd)s1,d1

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

- ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1NPE, 230V, 50Hz, TN–S (ÚSTŘEDNÝ, ROZVADĚČE)
MALÉ NAPĚTÍ, SELV (STRANA ROZVODŮ KA)
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2:
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ
• OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
• OCHRANA KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI
OCHRANA PŘI PORUŠĚ
• AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
• OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
• OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM
PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000–5–51, VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ
±0,000 = 446,35 m n.m. (ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP)



Generální projektant:		<div><div><div><div><div></div><div>Ing. Petr Tomický</div><div>Tržkalova 563/10</div><div>638 00 Brno</div></div></div><div></div></div></div>		Hlavní inženýr projektu:		<div><div><div><div></div><div>ING. PETR TOMICKÝ</div><div>číslo autorizace 1004721</div><div>obor autorizace IP00</div></div></div><div></div></div>		Investor:		<div><div><div><div><div></div><div>Nemocnice Tábor, a.s.</div><div>Kpt. Jaroše 2000</div><div>390 02 Tábor</div><div>+420 381 608 111</div></div></div><div></div></div></div>	
Název stavby:		NEMOCNICE TÁBOR, a.s.		Zakázkové číslo:		DPS 03-2022		Paré:			
STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 5.NP BUDOVY C		PRO PRACOVNÍŠTĚ ERCP		Datum:		06-2022					
				Stupeň:		PROVÁDĚNÍ STAVBY					
Zpracovatel:		<div><div><div><div><div></div><div>R.M.Elektro</div><div>Křemová 60, Brno 602 00</div><div>Tel. +420 541 235 788</div><div>E-mail: projekce@rmelektro.cz</div></div></div><div><div></div><div>QR kód</div></div></div></div>		Oddíl:		SLP		Autorizace:			
Odpovědný projektant:		ING. MIROSLAV REK		Vyracoval:		ING. MIROSLAV REK		Kontroloval:			
ING. MIROSLAV REK								ING. MIROSLAV REK			
Objekt:		SO 01 - BUDOVA C									
Název přílohy:		PŮDORYS 5.NP - KLINICKÝ ALARM		Označení přílohy:		D.1.01.4d-102		Formát: 2x44			
								Měřítko: 1:100			