POZNÁMKY:

POZN.1 STOUPAČKA KANALIZACE SVEDENA DO 1.PP
ZDE VEDENA POD STROPEM A NAPOJENA DO
NEJBLIŽŠÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

POZN.2 ROZVODY VODOVODU NAPOJENY NA NEJBLIŽŠÍ
ROZVODY VEDENÉ POD STROPEM V 1.PP

VÝŠKOVÉ A SMĚROVÉ POLOHY ROZVODŮ ZTI MUSÍ BÝT NAMONTOVÁNY PO KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI!
– VŠECHNY PROSTUPY PLASTOVÉHO POTRUBÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCÍ PRO DIMENZE DN100 A VĚTŠÍ BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETOU. OSTATNÍ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCÍ BUDOU VYPLNĚNY PROTIPOŽÁRNÍM TMELEM!

LEGENDA ZTI

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRKULACE
- POŽÁRNÍ VODA
- UPRAVENÁ VODA GASTRO
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE GRAVITAČNÍ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VEDENÁ POD STROPEM
- TUKOVÁ KANALIZACE NAVRHOVANÁ
- TUKOVÁ KANALIZACE STÁVAJÍCÍ
- TUKOVÁ KANALIZACE STÁVAJÍCÍ – DEMONTOVANÁ
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- HS HYDRANTOVÝ SYSTÉM D25 S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ 30 m
- Vx STOUPAČKA VODOVODU
- Hx STOUPAČKA POŽÁRNÍHO VODOVODU
- Kx STOUPAČKA KANALIZACE S INDEXEM "s" VYVEDENÁ NAD STŘECHU
- Tx STOUPAČKA TUKOVÉ KANALIZACE

LEGENDA ZP

U/Um – UMYVADLO/UMÝVÁTKO + stojánková umyvadlová baterie + sifon DN40 + 2 x připojovací hadička 2 x rohový ventil

Kz – KLOZET závěsný + klozetové sedátko s poklopem + ovládací tlačítko splachovací podomítková souprava na stěnu s ovládáním zepředu s rohovým ventilem

Sp – SPRCHOVÝ KOUT – vanička + zástěna + nástěnná sprchová baterie s ruční sprchou + sifon DN50

Pi – PISOÁR s automatickým splachováním – radarový splachovač, s integrovaným zdrojem 230 V AC + zápachová uzávěrka pisoárová DN50

Vy – VÝLEVKA závěsná + ovládací tlačítko + instalační předstěna do SDK s ovládáním zepředu + nástěnná baterie s dlouhým raménkem

T3 STÁVAJÍCÍ

T2 STÁVAJÍCÍ

T1 STÁVAJÍCÍ

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ STOUPAČKU VYSAZENÍM ODBOČKY 110/110/45°

STÁVAJÍCÍ NEVYUŽITÉ ROZVODY KANALIZACE BUDOU DEMONTOVÁNY

STÁVAJÍCÍ PROSTUP STROPEM

K7s

K2s

K6' 160/125/45°

SO 01–STÁVAJÍCÍ OBJEKT STRAVOVACÍHO PAVILONU
SO 02–STÁVAJÍCÍ OBJEKT PAVILONU "C"
SO 03–PŘÍSTAVBA STRAVOVACÍHO TRAKTU
SO 04–PŘÍSTAVBA STOMATOLOGIE

±0,000 = Stávající podlaha v 1.NP objektu SO 01
souřadnicový systém: S-JTSK / výškový systém BPV

Hlavní architekt	Hlavní projektant	Zodpovědný projektant	Projektoval	ARKUS5 s.r.o. K Wese 1675, České Budějovice 370 03
Ing. arch. P. Prokop	Ing. arch. P. Prokop Ing. V. Daněk	Ing Romana Pouzarová	Ing Romana Pouzarová	
Investor	NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice			
Místo stavby	Parc. č.: 1247/1, 1247/12, k.ú.: České Budějovice 7			Formát 10xA4
Stupeň projektu	Dokumentace provedení stavby			Datum 10/2022
Název akce	PŘÍSTAVBA PAVILONŮ "C" a T14–STRAVOVACÍ A ODDĚLENÍ ÚČOCH			Měřítko 1:50
				Č. zakázky R 01/2022
Název výkresu	D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE S001, S003 - PŮDORYS 1.NP - ROZVODY POD STROPEM		Č. kopie	Č. přílohy D.1.4.1.05b