

3.NP



		Místo	Investor
		Váňová západní křídla	NEMOCNICE JABOK a.s.
		Budova B – Podlaha	Kpt. Jaroslav 2000, 390 03
		operativní část	Tábor
Index	12.1.2022	C. výřez	–
Verze	12.1.2022	–	–
Kresla	KAB	019–2022	Líst: 4
Schválí			Ověřeno: 6
Norma			

KABELOVÁ TRASA PRO NÁPÁJENÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKY – pro uchycení kabelu v podhledu bude použito kovové kabelové spoje se zachovááním funkčnosti v případě požáru – např. 2035 M A2, OB0 – případně budou částečně využity stěnovací trasy

KABEL BUDE VYCHÁZET DUTINOU Z ROZVADĚČE DO PODHLEDU A DÁLE BUDE VEDEN V PODHLEDU AŽ K ROZVADĚČI JEDNOTKY

Z ROZVADĚČE BUDE DÁLE VEDEN ŽZ VODIČ ČY4 6 pro pospojování jednotky a VZT potrubí