

2.NP

[illegible]

— KABELOVÁ TRASA PRO NÁPLAVEN REKUPERAČNÍ JEDNOTKY – pro uchycení kabelu v podhledu bude použito kovové kabelové spouty se zachovačím funkcí v případě požáru – např. 2035 M A2, OB0 – případně budou částečně využity střešní trasy