

Infektologie Tábor - 1.Etapa

č.zař.	Název zařízení	Vzd.množství	el.příkon kW,400V	ohřev kW,55/35	chlazení kW,přímé	vlhčení Kg/h	hmotnost kg
1	Ambulance	5800	7				2600
	<i>Přívodní komora - ambulance</i>	<i>/4700/</i>		15			265
	Kondenzační jednotka		8,19		24		140
	<i>Přívodní komora - RTG</i>	<i>/1100/</i>		5,5			320
	Kondenzační jednotka		3,14		8,5		100
	Zvlhčovač		7,5			10	50
	Odtahový ventilátor	<i>/400/</i>	0,1				5
2	<i>VZT - příprava pro Etapu II</i>						
3	Chlazení ambulancí		15,27		33,6		155
4	<i>CHL - příprava pro Etapu II</i>						
5	Odvětrání zádveří						
	Odtahový ventilátor (EC)	800	0,128				5
	Odtahový ventilátor (EC)	800	0,128				5
			41,2	20,5	66,1	10	