

ETAPA Č.2
NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU

ETAPA Č.1 - PŘÍSTAVBA AMBULANTNÍ ČÁSTI
ŘEŠENÁ ČÁST PROJEKTU

PŘÍPRAVA PRO ETAPU Č.2
PRŮCHOD PRO POTRUBÍ
POTRUBÍ ZA HRANICÍ OBJEKTU
BUDE ZASLEPENO

PŘÍPRAVA PRO ETAPU Č.2
PRŮCHOD PRO POTRUBÍ
POTRUBÍ ZA HRANICÍ OBJEKTU
BUDE ZASLEPENO

LEGENDA

- OCELOVÉ POTRUBÍ, OPATŘENÉ ANTIKOROZNÍM NÁTÉREM A TEPELNOU IZOLACÍ, VEDENO POD STROPEM -VYTÁPĚNÍ
- OCELOVÉ POTRUBÍ, OPATŘENÉ ANTIKOROZNÍM NÁTÉREM A TEPELNOU IZOLACÍ, VEDENO POD STROPEM -OHŘEV VZT
- ROZDĚLOVAČ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

TEPLOTNÍ SPÁD: OHŘEV VZT 55/35°C
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ 45/35°C

POZN: PRÁCE DLE TĚTO PROFESNÍ ČÁSTI BUDE REALIZOVÁNA ZA KOORDINACE VŠECH OSTATNÍCH PROFESÍ A ZA KOORDINACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU.
JAKÉKOLI ODCHYLKY A NESROVNALOSTI BEZOKLADNĚ ŘEŠIT S PROJEKTANTEM STAVEBNÍ ČÁSTI

TATO DOKUMENTACE JE DOKUMENTACÍ PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PŘÍPRAVU STAVBY VE SMYSLU PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM A NENAHRADZUJE DOKUMENTACI DÍLENSKOU A REALIZAČNÍ.

POTRUBÍ BUDE ULOŽENO NA TYPOVÝCH KONZOLÁCH A OBJÍMKÁCH S MINIMÁLNÍ ROZTEČÍ	
DN10	1.0 m
DN15	1.2 m
DN20	1.4 m
DN25	1.8 m
DN32	2.0 m
DN40	2.4 m
DN50	3.0 m



ETAPA Č.1 - PŘÍSTAVBA AMBULANTNÍ ČÁSTI

B8 te = -15 °C

	AGP nova spol. s r.o. Projektová a obchodní spol. s r.o. Tr. 28. října 17 370 01 České Budějovice		Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz	Ing. PAVEL ŠPINGL BOŽENY NĚMCOVÉ 569 391 01 SEZIMOVŮ USTÍ I IČO: 08957321 TEL.: 774421920 pavel@spingl.cz
	Vypracoval Ing. Pavel Špingl	Odpovědný projektant Ing. Jan Špingl	Generální projektant Ing. Zdeněk Hajný	Autorizoval Ing. Jan Špingl

Název akce: Infekce Nemocnice Tábor, a.s.		Obecní úřad Krajský úřad	Tábor České Budějovice
Místo stavby: Nemocnice Tábor, a.s., Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor		Datum Formát	září 2022 A1
Investor: Nemocnice Tábor, a.s., Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor		Měřítko Číslo zakázky	1:75
Část: Příloha: D.1.4.6. Vytápění PŮDORYS - 1.NP - ROZVODY TEPLA		Stupeň Společné povolení	
		Číslo výkresu D.1.4.6.1	