NemocNice Tábor- iNfekce

D1	4 ✱	TRILUX	Ambiella G2 C07 WR LED2000-840 01
B3	20 ✱	TRILUX	ArimoFit M73 PW19 42-940
B1	51 ✱	TRILUX	Siella G7 M73 DW 36-840
B2	12 ✱	TRILUX	Siella G7 M73 PW19 36-840

N Nouzové svítidlo 5W , IP44 , 1 hod

1.ETAPA

LEGENDA:

- LED svítidlo 20W, IP40
- N Svítidlo Nouzového osvětlení, včetNě piktogramu
- D NástěNNé LED svítidlo 2x26W, s košem, IP55
- B1 LED svítidlo 20W, IP40 včetNě sNímače pohybu
- A2 LED svítidlo 35W, IP40
- B2 LED svítidlo 35W, IP40
- P průmyslové prachotěsNé LED 30W, IP66 VIPET 258 , EP závěsNé
- LED svítidlo 42W, IP54 , včětNě nouzového zdroje
- B3 LED svítidlo 35W, IP54 svítidlo do čistého prostoru

LEGENDA:

- JedNopólový vypíNač 10A/IP20/IP44
- Střídavý přepíNač 10A/IP20/IP44
- Střídavý přepíNač dvojitý 10A/IP20/IP44
- Sériový vypíNač 10A/IP20/IP44
- Křížový přepíNač 10A/IP20/IP44
- Tlačítkový spíNač 10A/IP20
- Tlačítkový spíNač s doutNavkou 10A/IP20
- Zásuvka 230V, 16A/IP20/IP44
- Dvojitá zásuvka 230V, 16A/IP20
- VYPÍNAČ EL INSTALACE
- U zásuvka s uzem svorkou
- A NapojeNí aNtistat podlahy
- OchraNNé pospojeNí
- VeNtilátor do potrubí
- Pohybové čidlo 360°
- CENTR UŽEM KRABICE
- R.. Rozvaděč
- Vývod 230V
- Vývod 400V
- Rozvod 400V
- Datový rozvod
- POŽÁRNÍ ÚSEKY
- POŽÁRNÍ UCPÁVKA
- EL. KABELOVÝ ŽLAB/ ROŠT/
- DĚLENÍ NAPÁJENÍ Z ROZVADĚČŮ
- HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA

R11

- el rozvody uloženy v el žlabech , trubkách, příchytkách Nád podhleden v trubkách v sádrokartoN příčkách pod omítkou
- POSPOJENÍ KOVOVÝCH PRVKŮ V LÉK MÍSTNOSTECH VYZNAČENO ZÁKLADNÍ NA MÍSTĚ NUTNO UPŘESNIT DLE STAVBY A TECHNOLOGIE

SOUSTAVA: TN-S~50Hz-230/400V
OCHRANA P.N.D.: SAMOČINNÝM ODP.OD SÍTĚ
zvýšeNÍ : dle požadavku ČSN EN 332000-7-710(ČSN 33 2140 čl. PO,P1.P2,P4,P5, A)
pospojeNím , uzemNěNím, proudovým chrôNičem
PROSTŘEDÍ : DLE ČSN 33 2000-5-51- ed3 – NormôlNí

Typ místNosti dle ČSN 33 2000-7-710 –skupiNa 1
uzemNěNí , pospojeNí ,ochr – proud chrôNičem , zôložNí NapôjeNí DA

VÝKRES NAVAZUJE NA PD ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE- ZDE VYZNAČENY VÝŠKY EL PRVKŮ
EL ROZVODY DLE POŽ ZPRÁVY , VYHL 23/2008, 268/2011

OSVĚTLENÍ UMÍSTIT DLE RTG ZÁVĚSU

Aut. baterie
NapojeNě ze sv. okruhu
stmp
podhled
Napájecí zdroj
NÁVĚŠENÍ NA SK. OBOK 2
PVC 3333 el. instal. trubky/23

1. ETAPA

Projekt pro společNé povoleNí

GP:
AGP Nova spol. s r.o. Tř. 28. říjNa 17 370 01 České Budějovice
Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpNova@agpNova.cz www.agpNova.cz

Vypracoval	Odpovědný projektaNt	Architekt	Autorizoval
FraNtišek Mráz	INg. FraNtišek Mráz		INg. FraNtišek Mráz

Název akce: **INfekce NemocNice Tábor a.s.**		ObecNí úřad	Tábor
		Krajský úřad	Jihočeský
		Datum	**03.2023**
		Formát	8 x A4
Místo stavby: **NemocNice Tábor a.s., Tř. Kpt. Jaroše 200/10, 390 03 Tábor**		Měřítko	1 : 75
		Číslo zakázky	
INvestor: NemocNice Tábor a.s., Kpt. Jaroše 10, 390 03 Tábor		Stupeň	**DPS**
Část: **D.1.4e SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE**		Číslo výkresu	**E- 01**
Příloha: **SVĚTELNÉ ROZVODY**			