



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK II

Veřejná zakázka s názvem:

**„Modernizace systému VZT a chlazení a
instalace systému FV s bateriovým úložištěm v Nemocnici Strakonice, a.s.“**

ČÁST 1: Modernizace systému VZT a chlazení v Nemocnici Strakonice, a.s.

Zadavatel tímto poskytuje dle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace po lhůtě stanové v § 98 zákona. Zadavatel se však rozhodl vysvětlení poskytnout.

Dotaz č. 1

Znění dotazu:

Zařízení 1 – Cytostatika má chladivo R32 – ostatní jednotky chladivo R410a. tato jednotka projektované jiné chladivo než ostatní, je to správně?

Odpověď:

Ano, chladivo je v pořádku.

Dotaz č. 2

Znění dotazu:

Pro chlazení je specifikován 30% glykol 6/12°C – jaký druh glykolu je projektován či jaký typ máme použít pro výpočet – etylen nebo propylen?

Odpověď:

Obě chladiva jsou přípustná pro realizaci projektu.

Dotaz č. 3

Znění dotazu:

Ve výkresech je u většiny ohřevů 30% glykol 70/50°C, ale v popptávce je uvedena voda – má být voda, nebo jaký druh glykolu etylen nebo propylen, popř. voda?

Odpověď:

Oceňte podle doloženého výkazu výměr.

Dotaz č. 4**Znění dotazu:**

Požadavek je jednotky jsou v hygienickém provedení, ale zároveň pro opláštění pouze pozink/pozink. Jednotky v tomto provedení by měly mít lepší povrchovou úpravu a zároveň by měly být tmelené, požadavek na maximální rychlosti na výměnících, servisní komory pro čištění, klapky na všech 4 hrdlech?

Odpověď:

Oceňte podle doloženého výkazu výměr.

Dotaz č. 5**Znění dotazu:**

Nesedí požadavky v txt souboru „poptávka“ a v jednotlivých výkresech. Například: - Z2 ve výkrese neobsahuje vlhčení, ale v poptávce obsahuje vlhčení. Průtok vzduchu v obou případech 5500m³/h. - Z3 ve výkrese obsahuje vlhčení, ale v poptávce ne. Průtok vzduchu v obou případech 4500m³/h, ale tato jednotka je větší než Z2, která má větší průtok.

Odpověď:

Oceňte podle doloženého výkazu výměr.

Dotaz č. 6**Znění dotazu:**

U mnoha jednotek jsou na přívodu ve výkresech dva stupně filtrace, ale v poptávce je pouze jeden. Prosíme o rozhodnutí, zda má být navržen pouze jeden stupeň dle poptávky, nebo specifikovat první a druhý stupeň.

Odpověď:

Oceňte podle doloženého výkazu výměr.

Lhůta pro podání nabídek zůstává beze změny.

V Praze dne 15. 8. 2023

Ing. Petra Neuwirthová, PhD., MBA

CEFA, s.r.o.
Zástupce zadavatele