



Poznámka:

ROZVODY STUDENÉ, TEPLÉ VODY, CÍRKULACE
A POŽÁRNÍ VODY VEDENÉ POD STROPEM 1. NP
VIZ. VÝKRES Č.17.

Legenda:

- navržený rozvod - studená voda
- navržený rozvod - teplá voda
- navržený rozvod - cirkulace
- navržený rozvod požární vody
- k požárním hydrantům
- stávající rozvod - studená voda
- stávající rozvod - teplá voda
- stávající rozvod - cirkulace
- stoupací potrubí
- isolovací systém z ušlechtilé oceli
- požární vodovod - ocelové pozinkované

Označení potrubí:

- | | |
|-------------|---------------|
| 18 x 1,0 mm | 42 x 1,5 mm |
| 22 x 1,2 mm | 54 x 1,5 mm |
| 28 x 1,2 mm | 64 x 2,0 mm |
| 35 x 1,5 mm | 76,1 x 2,0 mm |

Navržený rozvod studené, teplé vody a cirkulace zhotoven z trub a tvarovek z ušlechtilé oceli třídy 1.4521 (AISI 444) pro instalace pitné vody spojujované lisováním z důvodu dezinfekce vody chlordioxidem (oxidem chlorititým). Rozvod vody k požárním hydrantům zhotoven z trub ocelových pozinkovaných. Při provádění stavby je nutné dodržet montážní předpisy výrobce potrubí.

Poznámka:

Bude provedena výměna ležatých rozvodů studené, teplé vody a cirkulace, které jsou vedeny pod stropem 1. NP. Dále výměna stoupacích potrubí, která zasahují do řešeného 4. - 7. NP. V prostoru 1. - 3. NP budou stávající zařizovací předměty přepojeny do navrženého stoupacího potrubí.

Stoupací potrubí, která jsou jen v 1. - 3. NP a nezasahují do stavebně upravovaných pater, budou ponechány stávající, bez úprav.

Označení stoupacího potrubí bylo převzato z původní PD : Zdravotní instalace, zpracovatel: STAVOPROJEKT krajská projektová a inženýrská organizace České Budějovice.

Čekový půdorys 1.NP

TECHNICKÉ PROVOZY, REHABILITACE

STÁVAJÍCÍ + NOVÝ STAV

VÝPIS MÍSTNOSTÍ 1. NP - TECHNICKÉ PROVOZY, REHABILITACE

Č.M.	MÍSTNOST
1. 1	VSTUPNÍ PROSTOR
1. 2	LŮŽKOVÉ VÝTAHY
1. 3	OSOBNÍ VÝTAHY
1. 4	WC MUŽI, ŽENY
1. 5	ŠPINAVÉ PRÁDLO
1. 6	ČISTÉ PRÁDLO
1. 7	AKUMULÁTORY
1. 8	PŘEDSÍŇ AKU
1. 9	PODRUŽNÁ STANICE O2
1. 10	ROZVODNA TEPLA

Č.M.	MÍSTNOST
1. 11	ÚKLID
1. 12	VZDUCHOTECHNIKA
1. 13	SKLAD
1. 14	PARAFIN
1. 15	ELEKTROLÉČBA
1. 16	VSTUP, ZÁDVEŘÍ
1. 17	CHODBA
1. 18	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTN.
1. 19	PŘEDSÍŇ
1. 20	WC ZAMĚSTNANCÍ

Č.M.	MÍSTNOST
1. 21	LÁŽEŇ ZAMĚSTNANCÍ
1. 22	VÝŠETROVNÁ
1. 23	VÝŠ. ELEKTROFIZIOLOGICKÁ
1. 24	VÝŠETROVNÁ
1. 25	SCHODIŠTĚ
1. 26	AGREGÁT
1. 27	VODOLEČEBNÝ SÁL
1. 28	DOZOR
1. 29	ŠATNA PACIENTI
1. 30	ŠATNA PACIENTI

Č.M.	MÍSTNOST
1. 31	VAKUOVÁ STANICE
1. 32	SKLAD LAHVI
1. 33	VRCHNÍ SESTRA
1. 34	ZÁDVEŘÍ
1. 35	LEHÁRNA
1. 36	INDIVIDUÁL CVIČENÍ
1. 37	INDIVIDUÁL CVIČENÍ
1. 38	INDIVIDUÁL CVIČENÍ
1. 39	INDIVIDUÁL CVIČENÍ
1. 40	TELOCVIČNA

Č.M.	MÍSTNOST
1. 41	HOSP. CHODBA
1. 42	ACETYLEN
1. 43	PROPAN BUTAN
1. 44	SKLUZ
1. 45	EL. ROZVODNA NN
1. 15a	SKLAD

Název akce: NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV - INTERNÍ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY 4 - 7. NP		Mářík: Marie Vaněčková Lipová 157, 381 04 Český Krumlov mob:003 586 121, tel:fax: 380 726 791 e-mail: maria.vaneckova@seznam.cz IČ: 41904885	
Investor: Nemocnice Český Krumlov, a.s.		Výkres: 18	
Archivní State: 30 - 2021	Mřítko: 1:75	Datum: REVIZE - červen 2023	
Výkres: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace Půdorys 1. NP - rozvod vody		Zatp.projektant: Vaněčková	Výkres: 18
Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby (DPS)		Vypracoval: Ing. Burdová	