TABULKA MISTNOSTÍ - NOVÝ STAV - 7. NP REHABILITACE

ČÍSLO	JEDL. MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	SOKLY	ČÍSLO	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	ČÍSLO	POZNÁMKA
701	VSTUPNÍ PROSTOR	37,9	kovám. dlažba	kov. sok.	P01	Bílá + Disano 665 (v2,710 + 1994)	Nopinová podhled	01	
702	ÚSCHOVNA ZAVAZDÍ	11,4 SE							
703	ÚKLID	11,4 SE							
704	ÚKLID	4,75	kovám. dlažba		P01	Keramický obklad (v2,710 + Akrylát 665	Nopinová podhled	02	
705	FYZIOTERAPIE TĚLOCVIČNA	4,75	kovám. dlažba	kov. sok.	P01	Bílá + Disano 665 (v2,710 + Akrylát 665	Nopinová podhled	02	
705a	VÝSTAVNÍ SKLADEK	4,75	kovám. dlažba	kov. sok.	P01	Bílá + Disano 665 (v2,710 + Akrylát 665	Nopinová podhled	02	
706	VÝSTAVNÍ TĚLOCVIČNA	4,8	PVC	PVC	P01	Bílá + Disano 665 (v2,710 + Akrylát 665	Nopinová podhled	02	
707	VÝSTAVNÍ TĚLOCVIČNA ODPOČINEK	8,5	PVC	PVC	P01	Bílá + Disano 665 (v2,710 + Akrylát 665	Nopinová podhled	02	
708	VÝSTAVNÍ TĚLOCVIČNA	36,5	PVC	PVC	P01	Bílá + Disano 665 (v2,710 + Akrylát 665	Nopinová podhled	02	
709	POKOJ č.1 - 2LŮŽKA	36,5	PVC	PVC	P01	Bílá + Disano 665 (v2,710 + Akrylát 665	Nopinová podhled	02	Pokoj 1
710	POKOJ - 2LŮŽKA	17,95	PVC	PVC	P01	Bílá + Disano 665 (v2,710 + Akrylát 665	Nopinová podhled	02	
711	SOC. ZAŘ.	17,95	PVC	PVC	P01	Bílá + Disano 665 (v2,710 + Akrylát 665	Nopinová podhled	02	
712	SESTERNA	17,95	PVC	PVC	P01	Bílá + Disano 665 (v2,710 + Akrylát 665	Nopinová podhled	02	
713	POKOJ - 2LŮŽKA	17,95	PVC	PVC	P01	Bílá + Disano 665 (v2,710 + Akrylát 665	Nopinová podhled	02	Pokoj 2
714	ÚKLID MÍSTNOST PRO ÚKLID								
715	POKOJ č.2 - 2LŮŽKA	17,95	PVC	PVC	P01	Bílá + Disano 665 (v2,710 + Akrylát 665	Nopinová podhled	02	Pokoj 3
715a	SOC. ZAŘ.	3,95	kovám. dlažba		P01	Keramický obklad (v2,710 + Akrylát 665	SDK podhled se sítkou	03	
716	POKOJ č.3 - 2LŮŽKA	17,95	PVC	PVC	P01	Bílá + Disano 665 (v2,710 + Akrylát 665	Nopinová podhled	02	Pokoj 4
716a	SOC. ZAŘ.	3,95	kovám. dlažba		P01	Keramický obklad (v2,710 + Akrylát 665	SDK podhled se sítkou	03	
717	POKOJ č.4 - 2LŮŽKA	17,95	PVC	PVC	P01	Bílá + Disano 665 (v2,710 + Akrylát 665	Nopinová podhled	02	Pokoj 5
719	SOC. ZAŘ.	3,95	kovám. dlažba		P01	Keramický obklad (v2,710 + Akrylát 665	SDK podhled se sítkou	03	
720	POKOJ č.5 - 2LŮŽKA	17,95	PVC	PVC	P01	Bílá + Disano 665 (v2,710 + Akrylát 665	Nopinová podhled	02	Pokoj 6
721	SOC. ZAŘ.	3,95	kovám. dlažba		P01	Keramický obklad (v2,710 + Akrylát 665	SDK podhled se sítkou	03	
723	POKOJ č.6 - 2LŮŽKA	17,95	PVC	PVC	P01	Bílá + Disano 665 (v2,710 + Akrylát 665	Nopinová podhled	02	Pokoj 7
723a	SOC. ZAŘ.	3,95	kovám. dlažba		P01	Keramický obklad (v2,710 + Akrylát 665	SDK podhled se sítkou	03	
724	POKOJ č.7 - 2LŮŽKA	17,95	PVC	PVC	P01	Bílá + Disano 665 (v2,710 + Akrylát 665	Nopinová podhled	02	Pokoj 8
724a	SOC. ZAŘ.	3,95	kovám. dlažba		P01	Keramický obklad (v2,710 + Akrylát 665	SDK podhled se sítkou	03	
725	DENNÍ MÍSTNOST SESTRY	17,5	kovám. dlažba	kov. sok.	P01	Bílá + Disano 665 (v2,710	Nopinová podhled	02	
726	ERGOTERAPIE	51,95	kovám. dlažba		P01	Keramický obklad (v2,710 + Akrylát 665	SDK podhled se sítkou	03	12 x WC + umyvadlo, 1 x sprcha
727	LÉKAŘSKÝ POKOJ	11,95	kovám. dlažba		P01	Keramický obklad (v2,710 + Akrylát 665	SDK podhled se sítkou	03	1 x WC, 1 x dřez + umyvadlo, 1 x sprcha
728	VYŠETŘOVNA								
729	SCHODIŠTĚ - NOUZOVÉ	11,35	kovám. dlažba		P01	Keramický obklad (v2,710 + Akrylát 665	SDK podhled se sítkou	03	
730	ČISTÉ PRÁDLO	8,9	PVC	PVC	P01	Bílá + Disano 665 (v2,710 + Akrylát 665	Nopinová podhled	02	
730a	ŠPINAVÉ PRÁDLO								
731	LÁZEŇ	11,5	PVC	PVC	P01	Bílá + Disano 665 (v2,710 + Akrylát 665	Nopinová podhled	02	
732	JÍDELNA PACIENTI	44,5	PVC	PVC	P01	Bílá + Disano 665 (v2,710 + Akrylát 665	Nopinová podhled	02	
734	SKLAD	17,95	PVC	PVC	P01	Bílá + Disano 665 (v2,710 + Akrylát 665	Nopinová podhled	02	Pokoj 9
735	SOC. ZAŘ. PERSONÁL ŽENY	3,95	kovám. dlažba		P01	Keramický obklad (v2,710 + Akrylát 665	SDK podhled se sítkou	03	
736	SOC. ZAŘ. PERSONÁL MUŽI	3,95	kovám. dlažba		P01	Keramický obklad (v2,710 + Akrylát 665	SDK podhled se sítkou	03	
738	HYDROTERAPIE	17,95	PVC	PVC	P01	Bílá + Disano 665 (v2,710 + Akrylát 665	Nopinová podhled	02	Pokoj 10
739	PŘÍPRAVA JÍDEL	17,95	PVC	PVC	P01	Bílá + Disano 665 (v2,710 + Akrylát 665	Nopinová podhled	02	
741	POKOJ č.8 - 2LŮŽKA	17,95	PVC	PVC	P01	Bílá + Disano 665 (v2,710 + Akrylát 665	Nopinová podhled	02	Pokoj 11
741a	SOC. ZAŘ.	3,95	kovám. dlažba		P01	Keramický obklad (v2,710 + Akrylát 665	SDK podhled se sítkou	03	
742	SEKRETARIÁT ZASEDACÍ MÍSTNOST VRCHNÍ SESTRA	17,95	PVC	PVC	P01	Bílá + Disano 665 (v2,710 + Akrylát 665	Nopinová podhled	02	Pokoj 12
743	PRIMÁŘ	17,95	PVC	PVC	P01	Bílá + Disano 665 (v2,710 + Akrylát 665	Nopinová podhled	02	Pokoj 13
743a	SOC. ZAŘ.	3,95	kovám. dlažba		P01	Keramický obklad (v2,710 + Akrylát 665	SDK podhled se sítkou	03	
744	POKOJ č.9 - 2LŮŽKA	17,95	PVC	PVC	P01	Bílá + Disano 665 (v2,710 + Akrylát 665	Nopinová podhled	02	Pokoj 14
744a	SOC. ZAŘ.	3,95	kovám. dlažba		P01	Keramický obklad (v2,710 + Akrylát 665	SDK podhled se sítkou	03	
745	CHODBA	200,1	kovám. dlažba	kov. sok.	P01	Bílá + Disano 665 (v2,710	Nopinová podhled	02	
746	ŠATNA - ŽENY 6 míst	8,9	PVC	PVC	P01	Bílá + Disano 665 (v2,710 + Akrylát 665	Nopinová podhled	02	
747	3 místa ŠATNA MUŽI	8,9	PVC	PVC	P01	Bílá + Disano 665 (v2,710 + Akrylát 665	Nopinová podhled	02	

LEGENDA:

TR	Terminální jednotka s rychlospojkou
LR	Lůžková rampa 1650mm
LR-P	Lůžková rampa průběžná
VS-2	Ventilová skříň pro 2 plyny
SP	Vyhodnocení klinické nouzové signalizace
VŠS	Vyšetřovací světlo

LEGENDA VÝVODŮ PRO SPECIALISTY:

LR
- Vývod medicinálních plynů (kyslík) do zdroj. nástěnné rampy ukončený rychlospojkou
- Osazení pro jedno lůžko : – 1x kyslík
- Přívod el. proudu 230 V/16 A z "M00" a "D0" slaboproudu a ochranného posypu, do zdroj. nástěnné rampy
- Osazení pro jedno lůžko: – 2x el. zásuvka D0
  - 2x el. zásuvka M00
  - 4x zásuvka ochranného posypování
  - 2x dvojitý datový vývod (RJ45)
  - Oznamovací zařízení sestra–pacient
  - Přívod pro noční osvětlení (ovládané z rampy)
  - Přívod pro přímé osvětlení (ovládané od dveří)
  - Přívod pro nepřímé osvětlení (ovládané od dveří)
  - 1x medicilišta (délka 500mm)
  - 1x USB port

SCHÉMA LŮŽKOVÉ RAMPY (LR)



SCHÉMA VENTILOVÉ KRABICE PRO 2 PLYNY (dle ČSN EN 7396-1)



1 .....Plechová krabice nástěnná v provedení pod omítku nebo na stěnu otevírání krabice /přístup/ je v souladu s ČSN EN 7396–1.
2 .....Čidlo snímání tlaku s kontrolním manometrem
3 .....Nouzový přívod
4 .....Uzavírací ventil PN 20



DODÁVKU ZAJIŠŤUJE SPECIALIZOVANÁ FIRMA

NAD LŮŽKY BUDE OSAZENA INSTALAČNÍ RAMPA S OSVĚTLENÍM A ZÁSUVKAMI
KOMPLETNÍ DODÁVKA RAMPY OBSAHUJE SVÍTIDLA, VYPÍNAČE A ZÁSUVKY.

MODŘE JSOU VYZNAČENY OBVODY "DO".

SVÍTIDLO PRO OSVĚTLENÍ NEPŘÍMÉ - VYPÍNAČ U DVEŘÍ
SVÍTIDLO PRO OSVĚTLENÍ PŘÍMÉ VČ. VYPÍNAČE
SVÍTIDLO PRO NOČNÍ OSVĚTLENÍ - VYPÍNAČ U DVEŘÍ



LEGENDA :

VÝPOČET OSVĚTLENÍ PODLE ČSN EN 12464-1/2012 - ZALOŽENÝ V ARCHIVNÍM PARE

- LED 16W — LED SVÍTIDLO DO LINKY 15W S VESTAVNÝM VYPÍNAČEM VĚTŠÍ LINKY
- LED 40W — LED SVÍTIDLO 40W, VESTAVNÉ DO PODHLEDU- MODUL 600x600 mm
- LED 16W — LED SVÍTIDLO 16W VESTAVNÉ DO PODHLEDU
- LED 16W IP65 — LED SVÍTIDLO 16W, IP65, VESTAVNÉ DO PODHLEDU - SPRCHY
- LED 10W — LED SVÍTIDLO 10W NÁSTĚNNÉ PŘISAZENÉ
- VÝTAHOVÉ ŠACHTY SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ S KRYTEM A OCHRANNÝM KOŠEM

NO — 73 ks
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ JE ŘEŠENO PODLE POŽADAVKŮ INVESTORA VE STEJNÉM PROVEDENÍ JAKO V NOVÝCH PAVILONECH S ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM " DATA-S EASY " TM TECHNOLOGI.
- NOUZOVÁ SVÍTIDLA JSOU OD STEJNÉHO DODAVATELE TYP: ONTEC SW S MS 305 M AT EMERGENCY
- Z ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU , KTERÝ BUDE UMÍSTĚNÝ V 1.NP V ROZVODNĚ NN
- NA KAŽDÉM PODLAŽÍ BUDOU PROPOJENA VŠECHNA SVÍTIDLA KOMUNIKAČNÍM VODIČEM BEZHALOGENOVÝM 2x2x0.8 MM PATRA BUDOU SAMOSTATNĚ NAPOJENÉ Z ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU.
- z JEDNOHO ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU JE MOŽNÉ NAPOJIT:
- MAX. 252 KS SVÍTIDEL, 4 OKRUHY PO 63 KS
- DÉLKA KOMUNIKAČNÍHO VODIČE MAX. 1000 m
- OSAZÍ SE 2 KS ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY NO

- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ -1-
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ -6-
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ -5-
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ - 7-
- PŘEPÍNAČE V PROVEDENÍ IP44
- POHYBOVÉ ČIDLO
- MODŘE JSOU VYZNAČENY OBVODY "DO"
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ -5-
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ -6-
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ - 7-

ELEKTROINSTALACE SE PROVEDE VODIČI CXKH-R VE ŽLABECH CABLOFIL V PODHLEDU A VE ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH POD OMÍTKOU

Značení skupin zdrav. prostor dle ČSN332000-7-710

ČSN 33 2000 - 7 - 710
elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely

SKUPINA 1 - Třída 0,5s - 15s PODLE ČSN 33 2000-7-710
zdravotnický prostor , kde při závadě nebo přerušení základního napájení je možné přípustné přerušení provozu , funkce zdravotnických elektrických přístrojů, and by došlo k ohrožení pacienta
Vyšetření nebo ošetření pacientů lze přerušit nebo opakovat.
V tomto zdravotnickém prostoru se předpokládá použití přístrojových částí :
1. zevně
2. uvnitř těla , ale ne na srdci

1
- 2 - lůžkový pokoj
- 6 - vyšetřovna ,ošetřovna, sesterna
- 9 - hydroterapie
- 10 - fyzioterapie

DŮLEŽITÉ !!!!

PŘED ZAHÁJENÍ MONTÁŽNÍCH PRACÍ A ODPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELŮ JE NUTNÉ PROVĚŘIT JEJICH FUNKČNOST

PRACOVNÍ NAPĚTÍ : 3 x 230 / 400 V ~AC - TN-S
OCHRANA PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

REVIZE 30.6.2023

IČO	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	ELINT - CK s.r.o. PROJEKCE Pletěvo 296, 381 01 Český Krumlov	
26018799	Vl.Tůmová	Vl.Tůmová	M.Tůmová, DiS.		
Kraj: JČ	Okres: Č.Krumlov	Obec: Č.Krumlov		Číslo zak.	34 - 2021
Investor:	Nemocnice Český Krumlov, a.s.			Arch. číslo	
Název akce:	NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV - INTERNÍ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY 4 - 7. NP			Datum	Červen 2021
				Formát	18 A4
				Stupeň	DPS
				Měřítko	1:50
Obsah:	D.1.4.4. - ELEKTROINSTALACE + SLABOPROUD INSTALAČNÍ SCHÉMA - OSVĚTLENÍ 7.NP			Č. kopie	Č.výkresu E17