

BETON C30/37 XC2

POZNÁMKA: – OTVORY A PROSTUPY NUTNO KOORDINOVAT SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ PROJEKTU A PROJEKTY OSTATNÍCH PROFESÍ

MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ ÚNOSNOST PŘEDEPNUTÝCH STROPNÍCH PANELŮ:

A1–A8	qk,max+qk,max.=3,31 kN/m2
B1–B3	qd,max+qd,max.=4,79 kN/m2
C1–C3	ROZUMÍ SE BEZ VLASTNÍ TÍHY PANELU

VÝPIS VĚNCŮ: V1– 43,25 m
V2– 17,65 m

HL.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	Ing. Jiří Zikmund
ING.ARCH.GANTNEROVÁ	ING.ZIKMUND			statika stavebních konstrukcí
				HOSÍN 178, 373 41 HLUBOKÁ n/Vlt.
KRAJ JIHOČESKÝ		OBEC ČESKÉ BUDĚJOVICE		
INVESTOR NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S., B.NĚMCOVÉ 585/54				
AKCE PŘÍSTAVBA BUDOVY C – ČÁST D NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S.			STUPEŇ	DSP
			MĚŘÍTKO	1:50
			FORMÁT	10 A4
			DATUM	12.2016
OBSAH VÝKRES TVARU A SKLADBY 1.NP			PARÉ	Č.v. K