

Váš dopis značky:

Ze dne: 9.11.2016

Naše č. j.: KHSJC 32499/2016/EPID.CB

Spisová značka: S-KHSJC 32499/2016

Vyřizuje: Matoušková, Ing. Fessler, Spitzenbergerová

Tel. číslo: 387 712 211

ATELIER G + G, s.r.o.

Nádražní 569/II

377 01 Jindřichův Hradec

Datum: 12.12.2016

Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví k projektové dokumentaci pro stavební řízení na akci "Přístavba Emergency a stavební úpravy části 1.NP pavilonu „C“-HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.", par.č. 1247/1, 1247/12, 1247/14, k.ú. České Budějovice

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen „KHS Jč. kraje“) vydává podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) ve spojení s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

s projektovou dokumentací pro stavební řízení na akci " Přístavba Emergency a stavební úpravy části 1.NP pavilonu „C“-HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.", par.č. 1247/1, 1247/12, 1247/14, k.ú. České Budějovice, předloženou orgánu ochrany veřejného zdraví dne 14.11.2016 žadatelem, tj. Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54, České Budějovice, zastoupeným na základě plné moci ze dne 3.6.2016 zmocněncem ATELIER G + G, s.r.o., Nádražní 569/II, Jindřichův Hradec

s e s o u h l a s í .

Souhlas je vázán na splnění těchto podmínek:

1. Po celou dobu výstavby nutno zajistit, aby hluk ze stavební činnosti, včetně bouracích prací, nepřekračoval limity hluku stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
2. KHS Jč. kraje požaduje pro stavbu stanovit zkušební provoz.
3. V průběhu zkušebního provozu je nezbytné ověřit předpoklady zpracovatele projektové dokumentace a přímým měřením akreditovanou laboratoří prokázat, že hluk šířící se při souběhu veškerých technických zdrojů (VZT, klimatizace, aj.) nepřekračuje v jednotlivých akusticky chráněných prostorech (ve vnitřních chráněných prostorech stavby pro zdravotní účely a ve venkovních chráněných prostorech stavby sousedních objektů) hygienické limity hluku stanovené v aktuálně platném nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro dobu denní i noční.
4. Výsledky měření hluku požaduje KHS Jč. kraje předložit jako podklad k vydání závazného stanoviska k užívání stavby
5. KHS Jč. kraje požaduje předložit výsledky měření umělého osvětlení na pracovištích recepcí (m.č. 1.05 a 1.30), které prokáží splnění požadavků § 2 odst. 1 zák. č. 309/06 Sb.,

ve spojení s § 45 NV č. 361/2007 Sb., ve znění pozd. předp. a ČSN EN 12464 – 1 Osvětlení pracovních prostorů.

Termín: do vydání závazného stanoviska k užívání stavby

6. Osvětlovací otvory pracovišť musí být vybaveny clonícími zařízeními umožňujícími regulaci přímého slunečního záření v souladu s § 2 zák. č. 309/2006 Sb. a § 45 NV č. 361/2007 Sb., ve znění pozd. předpisů

Termín: do vydání závazného stanoviska k užívání stavby

Odůvodnění:

Žadatel podal KHS Jč. kraje dne 14.11.2016 žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci na shora uvedenou akci. *Jedná se o dílčí část akce „Přístavba budovy Emergency k pavilonu „C“-E, přístavba, nástavba a stav.úpravy pavilonu „C“-A na odd. hemodialýzy a gastro, Nemocnice Č.Budějovice, a.s.“ (závaz.stanovisko KHS Jč. kraje k PD pro územní řízení – ze dne 10.8.2016, č.j. KHSJC 18211/2016/HOK CB-CK).*

Předložená PD řeší jednopodlažní přístavbu ke stávajícímu pavilonu „C“ pro oddělení Emergency (urgentní příjem, doprava pacientů vozy záchranné služby, vyšetřovny) v areálu Nemocnice České Budějovice na poz. par. č. 1247/1, 1247/12, 1247/14, k.ú. České Budějovice. V návaznosti na tuto přístavbu bude provedena stavební úprava části 1. NP pavilonu „C“ (pavilonu „C-C“ a částečně pavilonu „C-E“), kde bude umístěna stomatologie, zázemí a lůžková část Emergency.

V rámci PD je řešeno i přeložení chodníku a přeložky sítí – vodovodu, kanalizace, rozvodu kyslíku a stlačeného vzduchu. Přístavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu.

Dispoziční řešení přístavby a zrekonstruovaných prostor:

Pracoviště Emergency

- 11 ambulancí (umyvadlo, dřez; 5x WC pacienti s umyvadlem mezi jednotlivými ambulancemi), 1 zákrokový sál chirurgie (umyvadlo, dřez), Sono (umyvadlo), 2 recepce (hl. recepce se zázemím - denní osvětlení přes prosklené vstupní dveře a okny do atria, malá recepce pro dohled v čekárně – denní osvětlení světlovody), diskrétní zóna, jednací místnost (umyvadlo, dřez), čekárna, *pro pacienty:* WC ZTP, WC muži (předsíň, 2 umyvadla, 2 kabiny, 2 pisoáry), WC ženy (předsíň, 2 umyvadla, 3 kabiny); sklad lehátek, sklad odpadu
- emergency 4 lůžka (umyvadlo, dvojdrž) + 1 lůžko karanténní neinfekční (umyvadlo), přípravná (umyvadlo, dvojdrž), 1 zákroková místnost (umyvadlo, dřez), 1 resuscitační místnost (umyvadlo), mycí místnost, služebna s WC, umyvadlem a sprchou, *pro pacienty:* 1 WC s umyvadlem a sprchou; sklad prádla
- Sanitární a pomocná zařízení pro zaměstnance: WC ženy (předsíň, umyvadlo, 2 kabiny), WC muži (předsíň, umyvadlo, pisoár, 1 kabina), v lůžkové části: 1 WC muži s předsíní (umyvadlo), 1 WC ženy s předsíní (umyvadlo), 1 sprcha, 1 denní místnost na patře, 1 úklidová místnost; šatny – stávající centrální v 1.PP

Pracoviště Stomatologie

- 3 ambulance (umyvadlo, dřez), 1 zákrokový sál stomatochirurgie (umyvadlo) s filtrem personálu (umyvadlo), sterilizační místností a místností pro převlékání pacienta (umyvadlo), RTG, kancelář, čekárna, *pro pacienty:* 1 WC muži s předsíní (umyvadlo), WC ženy (předsíň, umyvadlo, 2 kabiny)
- Sanitární a pomocná zařízení pro zaměstnance: : 1 WC muži s předsíní (umyvadlo), 1 WC ženy s předsíní (umyvadlo), 1 denní místnost, 1 úklidová místnost; šatny – stávající centrální v 1.PP

Centrální šatny umístěné v 1. PP pavilonu C, které budou zaměstnanci využívat, nejsou součástí posuzované PD, ale dle doplněné informace ze dne 6. 12. 2016 od zpracovatele PD, jsou stavebně i kapacitně vyhovující.

Počty zaměstnanců (max.): Emergency: 3 sestry – recepce, 1 sestra – vnitřní recepce, 2 sestry – lůžková část, 2 lékaři - lůžková část, 6 sester – ambulance vč. ultrazvuku, 7 lékařů - ambulance vč. ultrazvuku, 1 uklízečka; Stomatologie: 4 sestry, 4 lékaři

VZT strojovna je umístěna v 1. PP pod budovou Emergency.

Jednotlivá oddělení budou uzamčena elektronickými zámky, přístup přes čtečky karet. Rozvod medicinálních plynů - pouze kyslíku - bude proveden v ambulancích a na lůžkách. Na zákrokových sálech budou prováděny zákroky v lokální anestezii.

Podlahové krytiny (keramická dlažba, PVC) a povrchy stěn navrženy dle funkčního využití (v místnostech s požadovaným omyvatelným povrchem stěn - keramické obklady a omyvatelné nátěry do v. 2 m).

Osvětlení pracovišť: přirozené (okny) a umělé (doloženým výpočtem umělého osvětlení včetně hodnot UGR a Ra je garantován soulad s ČSN EN 12464-1 Osvětlení pracovních prostorů, vč. speciálních místností – jako zákrokové sály, kde jsou speciální operační svítidla)

Větrání: přirozené (okny) a nucené – VZT zařízením se 2 kompaktními vzduchotech. jednotkami (jedna pro 24 hod. klimatizaci prostorů Emergency s novou strojovnou v 1.PP, druhá pro zákrokový sál a další provozy jako rentgen, stomatolog. ambulanci, filtr, sterilizaci a chodbu s VZT jednotkou pod podestou schodiště v 1.NP) a samostatným odvětráním sanitárních zařízení (odtah vzduchu, přívod infiltrací). VZT jednotky zajišťují přívod venkovního vzduchu, odvod vzduchu nad střechu, požadovanou filtraci – dvoustupňovou v přívodní části jednotky a 3 stupeň filtr H 11 (zákrokový sál), ohřev pomocí přímého výparníku. Pro ambulance m.č. 1.07 až 1.17, 1.19 až 1.21 a m.č. 1.68 a 1.69, pro služebnu m.č. 1.41, kancelář m.č. 1.76 a ambulance stomatologie m.č. 1.82 je zajištěno i chlazení. Všechny bezokenní prostory budou větrány VZT zařízením, nejsou trvalými pracovišti.

Vytápění: centrální

Podle stavebního průzkumu a původní PD se v předmětné stavbě nevyskytuje materiál s obsahem azbestu.

Výše stanovené podmínky č.1 – č.4 vyplývají ze zák. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a aktuálně platného nař. vl. č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nař. vl. č. 217/2016 Sb.). Podmínka č.5 a č.6 byla stanovena s ohledem na chráněné zájmy v oblasti ochrany zdraví při práci k ověření a zajištění požadovaných světelných poměrů pracoviště (jedná se o pracoviště s nepřímým denním osvětlením přes prosklené části konstrukce, proto je dle informace zpracovatele PD navrženo navýšení udržované osvětlenosti pro umělé osvětlení o 1 stupeň řady).

Předložená projektová dokumentace byla posouzena v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví a v mezích kompetencí daných zák. č. 258/2000 Sb.

Krajská hygienická stanice
Jihočeského kraje (3)
se sídlem v Č. Budějovicích
Na Sadech 25
370 71 České Budějovice

MUDr. Jitka Luňáčková
ředitelka protiepidemického odboru

Příloha: projektová dokumentace