## LEGENDA :

ROZVODY JSOU ŘEŠENÉ KABELY ULOŽENÝMI V PODHLEDECH V KABELOVÝCH ŽLABECH, POD OMÍTKOU A NA POVRCHU V KABELOVÝCH ŽLABECH.

VZT: DODÁVKU ZAJIŠŤUJE SPECIALIZOVANÁ FIRMA VZT
ELEKTROINSTALACE PŘIPRAVÍ JIŠTĚNÉ VÝVODY Z ROZVADĚČE RS
A PROPOJENÍ VENTILÁTORŮ DO JEDNOTLIVÝCH OKRUHŮ

VÝPIS MÍSTNOSTÍ 2. NP - POMOCNÉ PROVOZY, PØÍJEM PACIENTÙ, ODDÌLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE

| Č.M. | MÍSTNOST | Č.M. | MÍSTNOST | Č.M. | MÍSTNOST | Č.M. | MÍSTNOST | Č.M. | MÍSTNOST | Č.M. | MÍSTNOST | Č.M. | MÍSTNOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | VSTUPNÍ PROSTOR | 2.11 | ŠATNA NÁVŠTÍVY | 2.21 | ŠATNA | 2.31 | LABOR. HEMAT | 2.41 | SESTRA | 2.51 | ÚKLID | 2.61 | PØEDS. WC PACIENTI |
| 2.2 | LŮŽKOVÉ VÝTAHY | 2.12 | CHODBA | 2.22 | DENNÍ MÍSTNOST ZAM. | 2.32 | VEDOUCÍ LABOR. | 2.42 | ENDOSKOPIE ČISTÁ | 2.52 | ŠATNA PACIENTI | 2.62 | WC PACIENTI ŽENY I MUŽI |
| 2.3 | OSOBNÍ VÝTAHY | 2.13 | ZÁDVEØÍ | 2.23 | LABOR. BIOCHEMICKÁ | 2.33 | VEDOUCÍ LÉKAØ | 2.43 | ENDOSKOPIE ŠPINAVÁ | 2.53 | PØEDS. PACIENTI | 2.63 | ÚKLID ŠPIN. PRÁDLO |
| 2.4 | ŠATNA ZAMÍSTNANCI | 2.14 | ÈEKÁRNA | 2.24 | LABOR. BIOCHEMICKÁ | 2.34 | CHLADÍRNA | 2.44a | EKG, SPIROMETR. | 2.54 | PØEDS. WC ŽENY | 2.64 | PØEDS. WC ZAM. |
| 2.5 | PØEDSÍò SPRCHA | 2.15 | ODBÍR. PROSTOR | 2.25 | LABOR. BIOCHEMICKÁ | 2.35 | PØEDSÍò | 2.45 | ŠATNY ZAM. | 2.55 | WC ŽENY PACIENTI | 2.65 | WC ZAM. |
| 2.6 | WC | 2.16 | PØEDSÍò | 2.26 | CHODBA | 2.36 | CHLADÍRNA | 2.46 | PØEDS. SPRCHA | 2.56 | PØEDS. WC ZAM. | 2.66 | VÁHOVNA |
| 2.7 | WC | 2.17 | WC | 2.27 | UMÝVÁRNA SKLA | 2.37 | SCHODIŠTÍ | 2.47 | WC | 2.57 | WC ZAM. | 2.67 | WC ZAM. |
| 2.8 | PØEDSÍò SPRCHA | 2.44 | INHALACE | 2.28 | SKLAD | 2.38 | LABOR. CHEMICKÁ | 2.48 | WC | 2.58 | PØEDS. PACIENTI | 2.68 | PØEDS. WC ZAM. |
| 2.9 | ŠATNA ZAMÍSTNANCI | 2.19 | CENTRIFUGY | 2.29 | LABOR. HEMAT | 2.39 | LABOR. CHEMICKÁ | 2.49 | PØEDS. SPRCHA | 2.59 | PØEDS. WC MUŽI | 2.69 | SKLAD |
| 2.10 | INFORMÁTOR | 2.20 | LABOR. MOÈE | 2.30 | SKLAD | 2.40 | PØÍJEM | 2.50 | ŠATNY ZAM. | 2.60 | WC MUŽI PACIENTI | 2.70 | SKLAD |

PRACOVNÍ NAPĚTÍ : 3 x 230 / 400 V ~ AC - TN-S
OCHRANA PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3: AUTOMATICKÝM
ODPOJENÍM OD ZDROJE,
DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

REVIZE 30.6.2023

| Ičo | Zodp. projektant | Vypracoval | Kreslil | ELINT - CK s.r.o. PROJEKCE Plešivec 296, 381 01 Český Krumlov | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26018799 | Vl.Tůmová | Vl.Tůmová | M.Tůmová, DiS. | | |
| Kraj: JČ | Okres: Č.Krumlov | Obec: Č.Krumlov | | Číslo zak. | 34 - 2021 |
| Investor: Nemocnice Český Krumlov, a.s. | | | | Arch. číslo | |
| Název akce: NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV - INTERNÍ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY 4 - 7. NP | | | | Datum | Červenec 2021 |
| | | | | Formát | 6 A4 |
| | | | | Stupeň | DPS |
| | | | | Měřítko | 1:100 |
| Obsah: D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE + SLABOPROUD VZT , CHLAZENÍ , POŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ INSTALAČNÍ SCHÉMA - 2.NP | | | | Č. kopie | Č.výkresu E30 |