

v zeleni **v komunikaci**

TERÉN

150

cca 500

Zatrávnění + ohumusování nebo oprava dle stávajícího stavu

Konstrukce vozovky - viz. PD KOMUNIKACE

Zásyp výkopovou zeminou - hutněný

Zásyp štěrkopískem - hutněný

**nad potrubím
nehutnit !!!**

Obsyp štěrkopískový

Kanalizační potrubí plastové PVC (SN 12)

Lože štěrkopískové

**Drenážní potrubí PVC DN 100 - obsypané štěrkem - provádět
pouze v případě potřeby odvodnění stavby**

dle hloubky výkopu

min. 300 mm

DN

min. 100+1/10DN

š


DLE ČSN 73 3055


(do DN 300: min.š. vnější průměr potr. + 700 mm + 100 mm-pažení)

(do DN 400: min.š. vnější průměr potr. + 800 mm + 100 mm-pažení)

Výkopy hloubky větší jak 1,3 m pažit !!! Hutnění provést dle ČSN 72 1006 Edef = 45 MPa. Krytí kanal. potrubí PVC v komunikaci 1,8 m. V místech, kde je krytí nižší provést nad obsypem betonovou roznášecí desku. (Specifikace bet. roznášecí desky viz. situace.) Je předpokládáno, že nebude zapotřebí provádět odvodnění stavby. V případě potřeby nutno pak drenáž přidat do rozpočtové části.

$$\pm 0,000 = 439,22 \text{ m.n.m.}$$

	AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz			
	Vypracoval Ivan Korch	Odpovědný projektant Ivan Korch	Architekt	Autorizoval Ing. Hajný

PROJEKTANT	VEDOUCÍ ZAKÁZKY		
M.Borovanský, Dipl. tech.	M.Borovanský, Dipl. tech.		
kreslil: Bc. Ondřej Vrhel	Tel:+420 724257102		
Název akce:		Obecní úřad	České Budějovice
Infekce Nemocnice Tábor, a.s.		Krajský úřad	Jihočeský
		Datum	01/2024
Místo stavby: Nemocnice Tábor a.s., Tř. Kpt. Jaroše 200/10, 390 03, Tábor		Formát	1xA4
		Měřítko	1:30
		Číslo zakázky	22_0605
Investor:	Nemocnice Tábor a.s., Kpt. Jaroše 10, 390 03 Tábor	Stupeň DUSP	Objekt SO - 03,04
Část:	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace	Číslo výkresu	D.1.4.1.2
Příloha:	KANALIZACE / Vzorový příčný řez		