

Infekce Tábor - 2.Etapa

č.zař.	Název zařízení	Vzd.množství	el.příkon kW,400V	ohřev kW,55/35	chlazení kW,přímé	vlhčení Kg/h	hmotnost kg
1	Ambulance – 1 Etapa	5800	7				2600
	Přívodní komora - ambulance	/4700/		15			265
	Kondenzační jednotka		8,19		24		140
	Přívodní komora - RTG	/1100/		5,5			320
	Kondenzační jednotka		3,14		8,5		100
	Zvlhčovač		7,5			10	50
	Odtahový ventilátor	/400/	0,1				5
2	Lůžková část	6800	8,5				2600
	Přívodní komora			23			285
	Kondenzační jednotka		15,27		33,6		155
3	Chlazení ambulancí – 1 Etapa		15,27		33,6		155
4	Chlazení lůžkové části		15,27		33,6		155
5	Odvětrání zádveří – 1 Etapa						
	Odtahový ventilátor (EC)	800	0,128				5
	Odtahový ventilátor (EC)	800	0,128				5
			80,24	43,5	133,3	10	