




	Navržená	areálová	přípočka	pitné vody	PE 63 mm PE 40 mm
	Navržená	areálová	přípočka	užitkové vody	PE 32 mm
	Navržená	areálová	dešťová	kanalizace	KG PVC SN10
	Navržená	areálová	spávková	kanalizace	KG PVC SN12
✕ ✕	Stávající	areálová	spávková	kanalizace	= RUŠENÁ
	Stávající	areálová	dešťová	kanalizace	
	Stávající	areálová	spávková	kanalizace	
	Stávající	areálový	vodovod		
	Stávající	areálový	kabel	veřejného osvětlení	
	Stávající	areálové	kabely	NN	
	Stávající	areálový	teplovod		



távající vodoměrná šachta v areálu Nemocnice

távající betonové revizní šachty – areálová kanalizace  
N 1000 mm, litinový poklop pojízdný a pachotěsný !

lastová revizní šachta – splašková  
N 1000 mm, litinový poklop C250 pojízdný a pachotěsný

plastová revizní šachta – splašková spádišťová  
N 600 mm, litinový poklop C250 pojízdný a pachotěsný

etonová přečerpávací šachta – splašková součást PD PS.  
N 1500 mm, litinový poklop D400 pojízdný a pachotěsný !

laková revizní šachta – dešťová odtoková, vtoková  
N 600mm a 1000mm, litinový poklop B125 pochozí a pachotěsný

lově navržené vnitřní dešťové svody

ZAKRESY PODZEMNÍCH STAVŮ ORIENTAČNĚ, NEMOHOU SLUŽIT JAKO VYTÝČKOVÉ SCHEMA. INVESTITOR MUSÍ NECHAT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VEŠKERÉ PODZEMNÍ STAVY VYTÝČIT.  
VEŠKERÉ ZEMNÍ PRÁCE V OCHRANNÝCH PÁSMECH MOHOU BÝT PROVÁDĚNÝ POUZE SE SOUHLASEM SPRÁVCE A PODLE JEHO POKYNŮ.  
PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ A PŘÍP. PŘELOŽEK STAVÍ NUTNO POSTUPOVAT VELMI OPATRNĚ, ABY NEDŮŠLO K PŘEKROPU STAVAJÍCÍCH STÍH.  
VŠEČESKY SE (STAVAJÍCÍ I NOVĚ) VEDENÉ POD KOMUNIKACEMI A ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI BUDOV VEDETE V OCHRÁNKAČKÁCH.  
NUTNO ZAJISTIT ČERPÁNÍ SRAŽKOVÝCH VOD A SPONDIČNÝ VOD Z VŠEKÝCH V PRŮBĚHU STAVBY, TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ČERPÁNÍ PROVEDE DODAVATEL STAVBY  
**PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO PROVĚST PŘESNÉ VYTÝČENÍ VEŠKERÝCH STAVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH STAV !!**

$\pm 0,000 = 439,22 \text{ m.n.m.}$

PROJEKTANT	VEDOUcí ZAKÁZKY	 PROJEKČNÍ KANCELAR
M.Borovanský, Dipl. tech. kreslil: Bc. Ondřej Vrhel	M.Borovanský, Dipl. tech. Tel:+420 724257102	
Název akce:	Obecní úřad Krajský úřad	
	České Budějovice Jihočeský	
Místo stavby:	Datum	01/2024
	Formát	A4
	Měřítko	1:50
	Číslo zakázky	22_0605
Investor:	Stupeň dusP	Objekt <b>S0 - 05</b>
Část: Příloha:	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace VODOVOD / SITUACE	Číslo výkresu <b>D.1.4.1.1</b>