



KLTM 1500-500 RMLUXO  
21/600/900-VK VVO,PVEKO  
TEPLOTNÍ SPÁD:  
OT KOUPELNOVÉ KORALUX LINEAR COMFORT - M (TYP/VÝŠKA/ŠÍŘKA mm)  
ROHOVÝ DVOUBODOVÝ VENTIL HEIMEIR MULTILUX (NASTAVENÍ)  
OT DESKOVÉ KORADO RADIK VK PLAN SE SPODNÍM PRAVÝM PŘÍPOJENÍM A VENTILOVOU VLOŽKOU (TYP/VÝŠKA/ŠÍŘKA mm)  
VENTILOVÁ VLOŽKA (NASTAVENÍ), PŘÍMÉ RADIÁTOROVÉ DVOUBODOVÉ ŠROUBENÍ HEIMEIR VEKOLUX  
OTOPNÁ TĚLESA 72/58 °C

POZNÁMKY:  
NUTNOST HYDRAULICKÉHO VYREGULOVÁNÍ OTOPNÝCH TĚLES POMOCÍ ŠROUBENÍ  
DO VOLNÉ STOJINY OTOPNÉHO ŽEBŘÍKU V KOUPELNĚ BUDE INSTALOVÁNO ELEKTRICKÉ TOPNÉ TĚLESO, PŘI DODRŽENÍ VŠECH PŘÍSLUŠNÝCH ELEKTROINSTALAČNÍCH NOREM A PŘEDPISŮ STANOVUJÍCÍCH MIN. POŽADOVANÝ ODSUP ELEKTRICKÉHO TOPNÉHO TĚLESA OD ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ V KOUPELNĚ

POZNÁMKY:  
DO KOUPELEN JSOU DOPORUČENA TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA 1820-600 I TAM, KDE JSOU V PŮDORYSE NAVRHOVÁNA 1500-600 KVŮLÍ SUŠENÍ RUČNÍKŮ  
PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠKA PARAPETU JE MIN. 800mm, POKUD JE VÝŠKA NIŽŠÍ JE NEZBYTNÉ OTOPNÁ TĚLESA NAHRADIT ZA NIŽŠÍ.  
OTOPNÁ TĚLESA JSOU NAVRŽENA SE SPODNÍM PRAVÝM, NEBO LEVÝM PŘÍPOJENÍM A VENTILOVOU VLOŽKOU.  
ALTERNATIVNĚ LZE INSTALOVAT OTOPNÁ TĚLESA S BOČNÍM PŘÍPOJENÍM. NAPŘ. Z DŮVODU NIŽŠÍ VÝŠKY PARAPETU, ČI STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ.