TABULKA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV - 6. NP INTERNA

ČÍSLO	UŽIVATELSKÝ VÝZNAM MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	PODLAHA	OKNA?	ČÍSLO	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	ČÍSLO	POZNÁMKA
601	VSTUPNÍ PROSTOR	47,0	Keram. dlažba	Bez okna	01a	Malba + Obklad nátěr do 2,1m + nátěr	Akustický podhled	02	
602	NOVÝ EVAKUAČNÍ LŮŽKOVÝ VÝTAH	11,0							
603	NOVÝ VÝTAH	11,0							
604	WC MUŽI, ŽENY VEŘEJNÉ	41,0	Keram. dlažba	ANO	01	Keramický obklad 2,2 hl.v + Malba	SDK podhled do střeh	02	
605	VYŠETŘOVNA	20,0	PVC	ANO	01	Malba + Obklad nátěr do 2,1m	Akustický podhled	02	
606	SESTERNA	20,0	PVC	ANO	01	Malba + Obklad nátěr do 2,1m	Akustický podhled	02	
606a	PŘÍJEM - RECEPCE	20,0	PVC	ANO	01	Malba + Obklad nátěr do 2,1m	Akustický podhled	02	
606b	PŘÍRUČNÍ SKLAD	20,0	PVC	ANO	01	Malba + Obklad nátěr do 2,1m	Akustický podhled	02	
607	DENNÍ MÍSNOST	20,0	PVC	ANO	01	Malba + Obklad nátěr do 2,1m	Akustický podhled	02	
608	POKOJ č.1	17,0	PVC	ANO	01	Malba + Obklad nátěr do 2,1m + Nátěr	Akustický podhled	02	Pokoj 3
608a	SOC. ZAŘ.	3,45	Keram. dlažba		01	Keramický obklad 2,2 hl.v + Malba	SDK podhled do střeh	02	
609	POKOJ č.2	17,00	PVC	ANO	01	Malba + Obklad nátěr do 2,1m + Nátěr	Akustický podhled	02	Pokoj 4
609a	SOC. ZAŘ.	3,45	Keram. dlažba		01	Keramický obklad 2,2 hl.v + Malba	SDK podhled do střeh	02	
610	POKOJ č.3	17,00	PVC	ANO	01	Malba + Obklad nátěr do 2,1m + Nátěr	Akustický podhled	02	Pokoj 5
610a	SOC. ZAŘ.	3,55	Keram. dlažba		01	Keramický obklad 2,2 hl.v + Malba	SDK podhled do střeh	02	
611	POKOJ č.4	17,00	PVC	ANO	01	Malba + Obklad nátěr do 2,1m + Nátěr	Akustický podhled	02	Pokoj 6
611a	SOC. ZAŘ.	3,55	Keram. dlažba		01	Keramický obklad 2,2 hl.v + Malba	SDK podhled do střeh	02	
612	POKOJ č.5	17,00	PVC	ANO	01	Malba + Obklad nátěr do 2,1m + Nátěr	Akustický podhled	02	Pokoj 7
612a	SOC. ZAŘ.	3,55	Keram. dlažba		01	Keramický obklad 2,2 hl.v + Malba	SDK podhled do střeh	02	
613	POKOJ č.6	17,00	PVC	ANO	01	Malba + Obklad nátěr do 2,1m + Nátěr	Akustický podhled	02	Pokoj 8
613a	SOC. ZAŘ.	3,45	Keram. dlažba		01	Keramický obklad 2,2 hl.v + Malba	SDK podhled do střeh	02	
614	POKOJ č.7	17,00	PVC	ANO	01	Malba + Obklad nátěr do 2,1m + Nátěr	Akustický podhled	02	Pokoj 9
614a	SOC. ZAŘ.	3,45	Keram. dlažba		01	Keramický obklad 2,2 hl.v + Malba	SDK podhled do střeh	02	
615	POKOJ č.8	17,00	PVC	ANO	01	Malba + Obklad nátěr do 2,1m + Nátěr	Akustický podhled	02	Pokoj 10
615a	SOC. ZAŘ.	3,55	Keram. dlažba		01	Keramický obklad 2,2 hl.v + Malba	SDK podhled do střeh	02	
616	POKOJ č.9	17,00	PVC	ANO	01	Malba + Obklad nátěr do 2,1m + Nátěr	Akustický podhled	02	Pokoj 11
616a	SOC. ZAŘ.	3,55	Keram. dlažba		01	Keramický obklad 2,2 hl.v + Malba	SDK podhled do střeh	02	
617	POKOJ č.10	17,00	PVC	ANO	01	Malba + Obklad nátěr do 2,1m + Nátěr	Akustický podhled	02	Pokoj 12
617a	SOC. ZAŘ.	3,55	Keram. dlažba		01	Keramický obklad 2,2 hl.v + Malba	SDK podhled do střeh	02	
618	KANCELÁŘ VEDOUCÍ SÁL	17,00	PVC	ANO	01	Malba + Obklad nátěr do 2,1m + Nátěr	Akustický podhled	02	
618a	SOC.ZAŘ/ÚKLID+ÚKLID	10,00	Keram. dlažba	Bez okna	01	Keramický obklad 2,2 hl.v + Malba	Malba	01	
619	POKOJ č.11	17,0	PVC	ANO	01	Malba + Obklad nátěr do 2,1m	Akustický podhled	02	Pokoj 13
619a	SOC.ZAŘ.	4,15	Keram. dlažba		01	Keramický obklad 2,2 hl.v + Malba	SDK podhled do střeh	02	
620	POKOJ č.12	17,00	PVC	ANO	01	Malba + Obklad nátěr do 2,1m + Nátěr	Akustický podhled	02	Pokoj 14
620a	SOC. ZAŘ.	3,55	Keram. dlažba		01	Keramický obklad 2,2 hl.v + Malba	SDK podhled do střeh	02	
621	ÚKLID	5,0	Keram. dlažba	Bez okna	01	Keramický obklad 2,2 hl.v + Malba	Malba	01	
622	ÚKLID+ÚKLID+ÚKLID	5,0	Keram. dlažba	Bez okna	01	Keramický obklad 2,2 hl.v + Malba	Malba	01	
623	POKOJ č.8	17,00	PVC	ANO	01	Malba + Obklad nátěr do 2,1m + Nátěr	Akustický podhled	02	Pokoj 15
623a	SOC. ZAŘ.	3,55	Keram. dlažba		01	Keramický obklad 2,2 hl.v + Malba	SDK podhled do střeh	02	
624	POKOJ č.9	17,00	PVC	ANO	01	Malba + Obklad nátěr do 2,1m + Nátěr	Akustický podhled	02	Pokoj 16
624a	SOC. ZAŘ.	3,55	Keram. dlažba		01	Keramický obklad 2,2 hl.v + Malba	SDK podhled do střeh	02	
625	POKOJ č.10	17,00	PVC	ANO	01	Malba + Obklad nátěr do 2,1m + Nátěr	Akustický podhled	02	Pokoj 17
625a	SOC. ZAŘ.	3,55	Keram. dlažba		01	Keramický obklad 2,2 hl.v + Malba	SDK podhled do střeh	02	
626	KUCHYŇKA PŘÍPRAVA JÍDEL	20,0	Keram. dlažba	ANO	01	Keramický obklad 2,2 hl.v + Malba	Akustický podhled	02	
626a	SKLAD KOMPENZAČ. POMŮCEK	20,0	PVC	ANO	01	Malba + Obklad nátěr do 2,1m + Nátěr	Akustický podhled	02	
627	POKOJ č.11	17,00	PVC	ANO	01	Malba + Obklad nátěr do 2,1m + Nátěr	Akustický podhled	02	Pokoj 18
627a	SOC. ZAŘ.	3,55	Keram. dlažba		01	Keramický obklad 2,2 hl.v + Malba	SDK podhled do střeh	02	
628	POKOJ č.12	17,00	PVC	ANO	01	Malba + Obklad nátěr do 2,1m + Nátěr	Akustický podhled	02	Pokoj 19
628a	SOC. ZAŘ.	3,55	Keram. dlažba		01	Keramický obklad 2,2 hl.v + Malba	SDK podhled do střeh	02	
629	SCHODIŠTĚ - NOUZOVÉ	18,0	PVC		01	Malba + Obklad nátěr do 2,1m	Akustický podhled	02	
630	ŠPINAVÉ PRÁDLO	41,0	Keram. dlažba	ANO	01	Keramický obklad 2,2 hl.v + Malba	SDK podhled do střeh	02	
631	BEZBARIÉROVÁ LÁZEŇ	41,0	Keram. dlažba	ANO	01	Keramický obklad 2,2 hl.v + Malba	SDK podhled do střeh	02	
632	NÁVŠTĚVNÍ PROSTOR JÍDELNA PACIENTI	41,0	Keram. dlažba	ANO	01	Keramický obklad 2,2 hl.v + Malba	SDK podhled do střeh	02	
633	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	41,0	Keram. dlažba	ANO	01	Keramický obklad 2,2 hl.v + Malba	SDK podhled do střeh	02	
634	SKLAD ČISTÉ NÁDOBY	41,0	Keram. dlažba	ANO	01	Keramický obklad 2,2 hl.v + Malba	SDK podhled do střeh	02	
635	MYTÍ POMŮCEK	41,0	Keram. dlažba	ANO	01	Keramický obklad 2,2 hl.v + Malba	SDK podhled do střeh	02	
636	SOC. ZAŘ. PERSONÁL	3,55	Keram. dlažba		01	Keramický obklad 2,2 hl.v + Malba	SDK podhled do střeh	02	
637	PŘEDSÍŇ	3,55	Keram. dlažba		01	Keramický obklad 2,2 hl.v + Malba	SDK podhled do střeh	02	
638	ŠATNA 15 míst	20,0	PVC	ANO	01	Malba + Obklad nátěr do 2,1m + Nátěr	Akustický podhled	02	Pokoj 15
638a	PŘEDSÍŇ	3,55	Keram. dlažba		01	Keramický obklad 2,2 hl.v + Malba	SDK podhled do střeh	02	
639	ÚKLID	5,0	Keram. dlažba	Bez okna	01	Keramický obklad 2,2 hl.v + Malba	Malba	01	
640	SKLAD ČISTÉ NÁDOBY	18,0	Keram. dlažba	ANO	01	Malba + Obklad nátěr do 2,1m	Akustický podhled	02	
640a	SKLAD ČISTÉ NÁDOBY	18,0	Keram. dlažba	ANO	01	Malba + Obklad nátěr do 2,1m	Akustický podhled	02	
641	POKOJ č.14	17,00	PVC	ANO	01	Malba + Obklad nátěr do 2,1m + Nátěr	Akustický podhled	02	Pokoj 20
642	POKOJ č.15	17,00	PVC	ANO	01	Malba + Obklad nátěr do 2,1m + Nátěr	Akustický podhled	02	Pokoj 21
643	POKOJ č.16	17,00	PVC	ANO	01	Malba + Obklad nátěr do 2,1m + Nátěr	Akustický podhled	02	Pokoj 22
644	POKOJ č.13	17,00	PVC	ANO	01	Malba + Obklad nátěr do 2,1m + Nátěr	Akustický podhled	02	Pokoj 23
644a	SOC. ZAŘ.	3,55	Keram. dlažba		01	Keramický obklad 2,2 hl.v + Malba	SDK podhled do střeh	02	
645	CHODBA	198,0	PVC		01	Malba + Obklad nátěr do 2,1m	Akustický podhled	02	

LEGENDA:

TR	Terminální jednotka s rychlospojkou
LR	Lůžková rampa 1650mm
LR-P	Lůžková rampa průběžná
VS-2	Ventilová skříň pro 2 plyny
SP	Vyhodnocení klinické nouzové signalizace
VŠS	Vyšetřovací světlo

LEGENDA VÝVODŮ PRO SPECIALISTY:

LR-P Vývod medicinálních plynů (kyslík) do zdrží, nástěnné rampy ukončený rychlospojkou
Osazení pro jedno lůžko : – 2x kyslík
Přívod el. proudu 230 V/16 A z "MDO" a "DO" slaboproudu a ochranného posprej, do zdrží, nástěnné rampy
Osazení pro jedno lůžka: – 2x el. zásuvka DO
– 2x el. zásuvka MDO
– 4x zásuvka ochranného pospojování
– 2x dvojitý datový vývod (RJ45)
– 1x zástrčka
– Přívod pro noční osvětlení (ovládané z rampy)
– Přívod pro přímé osvětlení (ovládané od dveří)
– Přívod pro nepřímé osvětlení (ovládané od dveří)
– 1x medilišta (délka 1000mm)
– 1x USB port

SCHÉMA LŮŽKOVÉ RAMPY (LR-P)



SCHÉMA VENTILOVÉ KRABICE PRO 2 PLYNY (dle ČSN EN 7396-1)



1.....Plechová krabice nástěnná v provedení pod omítku nebo na stěnu otevírání krabice /přístup/ je v souladu s ČSN EN 7396–1.
2.....Čidlo snímání tlaku s kontrolním manometrem
3.....Nouzový přívod
4.....Uzavírací ventil PN 20

DODÁVKU ZAJIŠŤUJE SPECIALIZOVANÁ FIRMA

NAD LŮŽKY BUDE OSAZENA INSTALAČNÍ RAMPA S OSVĚTLENÍM A ZÁSUVKAMI
KOMPLETNÍ DODÁVKA RAMPY OBSAHUJE SVÍTIDLA, VYPÍNAČE A ZÁSUVKY.



MODŘE JSOU VYZNAČENY OBVODY "DO"

SVÍTIDLO PRO OSVĚTLENÍ NEPŘÍMÉ - VYPÍNAČ U DVEŘÍ
SVÍTIDLO PRO OSVĚTLENÍ PŘÍMÉ VČ. VYPÍNAČE
SVÍTIDLO PRO NOČNÍ OSVĚTLENÍ - VYPÍNAČ U DVEŘÍ

LEGENDA :

VÝPOČET OSVĚTLENÍ PODLE ČSN EN 12464-1/2012 - ZALOŽENÝ V ARCHIVNÍM PARE



LED SVÍTIDLO DO LINKY 15W S VESTAVNÝM VYPÍNAČEM VĚTŠÍ LINKY

LED SVÍTIDLO 40W VESTAVNÉ DO PODHLEDU- MODUL 600x600 mm

LED SVÍTIDLO 16W VESTAVNÉ DO PODHLEDU

LED SVÍTIDLO 16W IP65, VESTAVNÉ DO PODHLEDU - SPRCHY

LED SVÍTIDLO 10W NÁSTĚNNÉ PŘISAZENÉ

VÝTAHOVÉ ŠACHTY
SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ
S KRYTEM A OCHRANNÝM KOŠEM

NO
77 ks

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ JE ŘEŠENO PODLE POŽADAVKŮ INVESTORA VE STEJNÉM PROVEDENÍ JAKO V NOVÝCH PAVILONECH
S ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM " DATA-S EASY " TM TECHNOLOGI.
NOUZOVÁ SVÍTIDLA JSOU OD STEJNÉHO DODAVATELE TYP: DNTEC 5W S MS 305 M AT EMERGENCY
Z ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU , KTERÝ BUDE UMÍSTĚNÝ V 1.NP V ROZVODNĚ NN.
NA KAŽDÉM PODLAŽÍ BUDOU PROPOJENA VŠECHNA SVÍTIDLA KOMUNIKAČNÍM VODIČEM BEZHALOGENOVÝM 2x2x0.8 MM
PATRA BUDOU SAMOSTATNĚ NAPOJENÉ Z ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU.
z JEDNOHO ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU JE MOŽNÉ NAPOJIT :
MAX. 252 KS SVÍTIDEL, 4 OKRUHY PO 63 KS
DÉLKA KOMUNIKAČNÍHO VODIČE MAX. 1000 m
OSAZÍ SE 2 KS ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY NO

VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ -1-
PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ -6-
PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ -5-
KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ - 7-
PŘEPÍNAČE V PROVEDENÍ IP44
POHYBOVÉ ČIDLO
MODŘE JSOU VYZNAČENY OBVODY "DO"
PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ -5-
PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ -6-
KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ - 7-

ELEKTROINSTALACE SE PROVEDE VODIČI CXKH-R VE ŽLABECH CABLOFIL V PODHLEDU
A VE ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH POD OMÍTKOU

Značení skupin zdrav. prostor dle ČSN332000-7-710

ČSN 33 2000 - 7 - 710
elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely

SKUPINA 1 - Třída 0,5s - 15s PODLE ČSN 33 2000-7-710
zdravotnický prostor , kde při závadě nebo přerušení základního napájení
je možné připustit přerušení provozu , funkce zdravotnických elektrických
přístrojů, aniž by došlo k ohrožení pacienta
Vyšetření nebo ošetření pacienta lze přerušit nebo opakovat.
V tomto zdravotnickém prostoru se předpokládá použití přílušných částí :
1. zevně
2. uvnitř těla , ale ne na srdci

1
2 - lůžkový pokoj
6 - vyšetřovna ,ošetřovna, sesterna
9 - hydroterapie
10 - fyzioterapie

DŮLEŽITÉ !!!!

PŘED ZAHÁJENÍ MONTÁŽNÍCH PRACÍ
A ODPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELŮ JE NUTNÉ
PROVĚŘIT JEJICH FUNKČNOST

PRACOVNÍ NAPĚTÍ : 3 x 230 / 400 V ~AC - TN-S
OCHRANA PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM
ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

REVIZE 30.6.2023

IČO	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	ELINT - CK s.r.o. PROJEKCE Pětiova 296, 381 01 Český Krumlov	
26018799	Vl.Tůmová	Vl.Tůmová	M.Tůmová, DiS.		
Kraj: JČ	Okres: Č.Krumlov	Obec: Č.Krumlov		Číslo zak.	34 - 2021
Investor:	Nemocnice Český Krumlov, a.s.			Arch. číslo	
Název akce:	NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV - INTERNÍ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY 4 - 7. NP			Datum	Červen 2021
				Formát	18 A4
				Stupeň	DPS
				Měřítko	1:50
Obsah:	D.1.4.4. - ELEKTROINSTALACE + SLABOPROUD INSTALAČNÍ SCHÉMA - OSVĚTLENÍ 6.NP			Č. kopie	Č.výkresu E16