



Veřejná zakázka s názvem: “Instalace FVE v areálu Nemocnice Prachatice, a.s.”

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK ČÍSLO 1

Zadavatel tímto poskytuje dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vysvětlení Zadávací dokumentace.

Znění dotazu:

- Dobrý den, je možné v návrhu řešení a cenové nabídce navrhnout jakoukoliv technologii dle vlastního uvážení, splňující uvedené technologické standardy v rámci ZD? děkuji

Odpověď:

- Dílo jako celek musí splňovat jak technické parametry popsané v Zadávací dokumentaci, tak běžné technické standardy jednotlivých navržených komponent.
- Návrh konkrétních výrobků je na zhotoviteli a bude zpracován v následné Dílenské dokumentaci zpracované Zhotovitelem. K jednotlivým výrobkům bude též doložena v rámci nabídky technická specifikace a výrobky budou plnit technické standardy vyžadované dotačním titulem.
- Dodavatel musí dodat takovou technologii, která splní všechny požadované parametry, bude funkční a bezvadná.

V Praze dne 12. 7 2024

Ing. Petra Neuwirthová, PhD., MBA
Zástupce zadavatele Nemocnice Prachatice, a.s.
CEFA, s.r.o.