

TABULKA MÍSTNOSTÍ								
ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA MÍSTNOSTI [m²]	PODLAHA	SKLADBA	DRUHÁ MÍSTNOSTI	POHLEDOVÁ OPRAVA (VZOR)	ÚROVEŇ OPRAVY (VÝŠKA) [m]	POHLEDOVÁ OPRAVA (STROP)	POZNÁMKA
2.01	CHODBA	35,31	DLAŽBA KERAMICKÁ	010	01,31	OMÝVATELNÁ JEDNOBARVITÁ	2,75	MATNOVÝ PODHLED	PODHLED VE VÝŠCE 3600 mm
2.02	KANCELÁŘ	35,22	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	012	10,00	OMÝVATELNÁ JEDNOBARVITÁ	2,75	SÁDROVÝ PODHLED	PODHLED VE VÝŠCE 3600 mm
2.03	CHODBA	41,30	DLAŽBA KERAMICKÁ	010	12,46	OMÝVATELNÁ JEDNOBARVITÁ	2,75	MATNOVÝ PODHLED	PODHLED VE VÝŠCE 3600 mm
2.04	KANCELÁŘ	27,14	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	012	21,69	OMÝVATELNÁ JEDNOBARVITÁ	2,75	SÁDROVÝ PODHLED	PODHLED VE VÝŠCE 3600 mm
2.05	KANCELÁŘ	35,80	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	012	18,63	OMÝVATELNÁ JEDNOBARVITÁ	2,75	SÁDROVÝ PODHLED	PODHLED VE VÝŠCE 3600 mm
2.06	ZASEDACÍ MÍSTNOST	12,00	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	012	17,97	OMÝVATELNÁ JEDNOBARVITÁ	2,75	SÁDROVÝ PODHLED	PODHLED VE VÝŠCE 3600 mm
2.07	WC - ŽENY	4,28	DLAŽBA KERAMICKÁ	011	11,39	KERAMICKÝ OBKLAD	2,75	SÁDROVÝ PODHLED	PODHLED VE VÝŠCE 2400 mm
2.08	WC - MUŽI	5,12	DLAŽBA KERAMICKÁ	011	13,49	KERAMICKÝ OBKLAD	2,75	SÁDROVÝ PODHLED	PODHLED VE VÝŠCE 2400 mm
2.09	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,64	DLAŽBA KERAMICKÁ	011	6,71	KERAMICKÝ OBKLAD	2,75	SÁDROVÝ PODHLED	PODHLED VE VÝŠCE 2400 mm
2.10	KUCHYŇKA	4,39	DLAŽBA KERAMICKÁ	010	8,09	OMÝVATELNÁ JEDNOBARVITÁ; KERAMICKÝ OBKLAD	2,75	SÁDROVÝ PODHLED	PODHLED VE VÝŠCE 2400 mm
2.11	MÍSTNOST PERSONÁLU	34,51	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	012	28,07	OMÝVATELNÁ JEDNOBARVITÁ	2,75	SÁDROVÝ PODHLED	PODHLED VE VÝŠCE 3600 mm
2.12	LŮŽKOVÁ PERSONÁLU	12,12	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	012	11,91	OMÝVATELNÁ JEDNOBARVITÁ	2,75	SÁDROVÝ PODHLED	PODHLED VE VÝŠCE 3600 mm
2.13	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	3,63	DLAŽBA KERAMICKÁ	011	7,96	KERAMICKÝ OBKLAD	2,75	SÁDROVÝ PODHLED	PODHLED VE VÝŠCE 2400 mm
2.14	LŮŽKOVÝ PROSTOR	35,71	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	012	22,69	OMÝVATELNÁ JEDNOBARVITÁ	2,75	SÁDROVÝ PODHLED	PODHLED VE VÝŠCE 3600 mm
2.15	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	5,81	DLAŽBA KERAMICKÁ	011	8,67	KERAMICKÝ OBKLAD	2,75	SÁDROVÝ PODHLED	PODHLED VE VÝŠCE 2400 mm
2.16	KANCELÁŘ	34,20	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	012	24,27	OMÝVATELNÁ JEDNOBARVITÁ	2,75	SÁDROVÝ PODHLED	PODHLED VE VÝŠCE 3600 mm
2.17	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	5,81	DLAŽBA KERAMICKÁ	011	8,66	KERAMICKÝ OBKLAD	2,75	SÁDROVÝ PODHLED	PODHLED VE VÝŠCE 2400 mm
2.18	ORDINACE	34,41	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	012	22,04	OMÝVATELNÁ JEDNOBARVITÁ	2,75	SÁDROVÝ PODHLED	PODHLED VE VÝŠCE 3600 mm
2.19	ZDRAVOTNÍ SAL	12,47	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	012	14,61	OMÝVATELNÁ JEDNOBARVITÁ	2,75	SÁDROVÝ PODHLED	PODHLED VE VÝŠCE 3600 mm
1002	SCHODIŠTĚ	19,20	DLAŽBA KERAMICKÁ		19,80	OMÝVATELNÁ JEDNOBARVITÁ	2,75	SÁDROVÝ PODHLED	PODHLED VE VÝŠCE 3600 mm

Celková plocha [m²]: 388,80

LEGENDA ZÁSUVKOVÉ INSTALACE:

- – ZÁSUVKA 230V/16A
- Ž – ZÁSUVKA 230V/16A – PRO EL.ŽEBŘÍK
- CCTV – ZÁSUVKA 230V/16A – PRO ÚSTŘEDNU CCTV
- RACK – ZÁSUVKA 230V/16A – PRO DATOVÝ ROZVADĚČ
- EPS – ZÁSUVKA 230V/16A – PRO ÚSTŘEDNU EPS
- ER – ZÁSUVKA 230V/16A – PRO ÚSTŘEDNU EVAK.ROZHLASU
- S+P – ZÁSUVKA 230V/16A – PRO HL.TERMINÁL SESTRA+PACIENT
- EKV – ZÁSUVKA 230V/16A – PRO EL.KONTROLU VSTUPU
- SP–DO – ZÁSUVKA 230V/16A – PRO SIGAL.PANEL (MEDIPLYNY)
- – DVOJZÁSUVKA 230V/16A
- – ZÁSUVKA 230V/16A
- – ZÁSUVKA 400V/16A
- DIG. – VÝVOD PRO DIGESTOŘ
- – DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ
- HOP – HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE
- RH – HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU (SÍŤ,DA)
- R1,R2 – PATROVÉ ROZVADĚČE (SÍŤ,DA)
- RV – ROZVADĚČ VÝTAHU
- V – VENTILÁTOR VZT
- V – OVL.ZAŘÍZENÍ VZT
- – VÝVOD DLE POPISU
- PIS. – VÝVOD PRO AUTOMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ
- PT – PROSTOROVÝ TERMOSTAT
- ED – EL.DVEŘE
- PA+PE – SVORKOVNICE DOPLŇUJÍCÍHO POSPOJOVÁNÍ
- VS–1–SP,VS–2 – VENTILOVÁ SKŘÍŇ (MEDIPLYNY)
- TR – TERMINÁLNÍ JEDNOTKA (MEDIPLYNY)
- LR – LŮŽKOVÁ RAMPA – OSAZENÁ DLE SCHÉMA
- PA – DVOJITÁ SVORKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ OSAZENÁ V INSTALAČNÍ KRABICI
- A – ANTISTATICKÁ PODLAHA
- PA+PE – SVORKOVNICE DOPLŇUJÍCÍHO POSPOJOVÁNÍ

POZNÁMKA:

TYP MÍSTNOSTI DLE ČSN 33 2000-7-710 JE UVEDEN U ČÍSLA MÍSTNOSTI V KROUŽKU
TYP UVEDEN PODLE PŘÍLOHY B, TABULKY B.1

MDO – ZÁSUVKOVÝ JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD MÉNĚ DŮLEŽITÝCH OBVODŮ (230V/16A)
SE ZVÝŠENOU OCHRANOU PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
BARVA ZÁSUVKY: LIBOVOLNÁ MIMO ZELENÉ, ČERVENÉ, ORANŽOVÉ A ŽLUTÉ

DO – ZÁSUVKOVÝ JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD DŮLEŽITÝCH OBVODŮ (230V/16A)
SE ZVÝŠENOU OCHRANOU PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
BARVA ZÁSUVKY: ZELENÁ

VÝŠKA ZÁSUVEK (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK) v=300mm – UPŘESNIT S UŽIVATELEM
VÝŠKA ZÁSUVEK U STOLŮ (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK) v=750mm – UPŘESNIT S UŽIVATELEM
VEŠKERÉ OVLÁDACÍ PRVKY ELEKTRO S POPIS.ŠTÍTKEM ANTIBAKTERIÁLNÍ PROVEDENÍ

ÚPRAVA 4/2024

PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER ČECHOVA 59, Č. BUDĚJOVICE	HL.PROJ.: ING. MILAN ŠPULÁK	
STAVBA: PAVILON NÁSLEDNÉ A PALIATIVNÍ PÉČE NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, a.s.	ZODP.PROJ.: ING. JIŘÍ PRŮŠA PETR BÜRGER DiS	
	KRESLIL: DANIEL MÁDL	
ČÁST PROJEKTU: D.1.4.2 SILNOPROUDÁ INSTALACE		
VÝKRES: PŮDORYS 2.NP – ZÁSUVKOVÁ INSTALACE	MĚŘÍTKO: 1:50	VYHOTOVENÍ:
ČÍSLO ZAK.: _ / STUPEŇ: DPS	DATUM: 2/2021	
INVESTOR: Nemocnice Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/380/IIk., 377 01 Jindřichův Hradec	FORMÁT: 8xA4	ČÍSLO PŘÍL.: D.1.4.2.10