

TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA MÍSTNOSTI [m²]	PODLAHA	SKUPINA	OBVOD MÍSTNOSTI [m]	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN	DÉLKA STĚNY OBVODU [m]	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPŮ	POZNÁMKA
−1.01	CHODBA + SCHODIŠTĚ	43,75	DLAŽBA KERAMICKÁ	31	71,82	OMÍTKA LOVĚNÁ JEDNOBARVITÁ	3,32	OMÍTKA LOVĚNÁ JEDNOBARVITÁ	
−1.02	SKLAD	31,48	DLAŽBA KERAMICKÁ	34	28,84	OMÍTKA LOVĚNÁ JEDNOBARVITÁ	3,32	OMÍTKA LOVĚNÁ JEDNOBARVITÁ	
−1.03	ŠATNA MUŽI	14,16	DLAŽBA KERAMICKÁ	31	15,34	OMÍTKA LOVĚNÁ JEDNOBARVITÁ	3,32	OMÍTKA LOVĚNÁ JEDNOBARVITÁ	
−1.04	HYGIENICKÝ ZÁZEMÍ MUŽI	5,87	DLAŽBA KERAMICKÁ	32	9,71	KERAMICKÝ OBKLAD	3,32	OMÍTKA LOVĚNÁ JEDNOBARVITÁ	
−1.05	ŠATNA ŽENY	23,88	DLAŽBA KERAMICKÁ	31	23,28	OMÍTKA LOVĚNÁ JEDNOBARVITÁ	3,32	OMÍTKA LOVĚNÁ JEDNOBARVITÁ	
−1.06	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ ŽENY	5,87	DLAŽBA KERAMICKÁ	32	9,71	KERAMICKÝ OBKLAD	3,32	OMÍTKA LOVĚNÁ JEDNOBARVITÁ	
−1.07	SKLAD	33,51	DLAŽBA KERAMICKÁ	34	31,18	OMÍTKA LOVĚNÁ JEDNOBARVITÁ	3,32	OMÍTKA LOVĚNÁ JEDNOBARVITÁ	
−1.08	MÍSTNOST PRO ZAMĚST.	27,44	DLAŽBA KERAMICKÁ	31	24,75	OMÍTKA LOVĚNÁ JEDNOBARVITÁ	3,32	OMÍTKA LOVĚNÁ JEDNOBARVITÁ	
−1.09	SKLAD	34,33	DLAŽBA KERAMICKÁ	34	28,36	OMÍTKA LOVĚNÁ JEDNOBARVITÁ	3,32	OMÍTKA LOVĚNÁ JEDNOBARVITÁ	
−1.10	SKLAD	8,03	DLAŽBA KERAMICKÁ	34	11,02	OMÍTKA LOVĚNÁ JEDNOBARVITÁ	3,32	OMÍTKA LOVĚNÁ JEDNOBARVITÁ	
−1.11	TECHNICKÁ MÍSTNOST	17,03	DLAŽBA KERAMICKÁ	34	23,17	OMÍTKA LOVĚNÁ JEDNOBARVITÁ	3,32	OMÍTKA LOVĚNÁ JEDNOBARVITÁ	
VŠ	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	5,89	ZPEVNĚNÝ KAMEN	133	9,89	OMÍTKA LOVĚNÁ JEDNOBARVITÁ	11,40	OMÍTKA LOVĚNÁ JEDNOBARVITÁ	NUTNÉ PROVÁDĚNÍ V PROTIPOŽÁRNÍM PROVEDENÍ NÁVRH

Celková plocha [m²]: 596,83

LEGENDA ZÁSUVKOVÉ INSTALACE:

- – ZÁSUVKA 230V/16A
- Ž – ZÁSUVKA 230V/16A – PRO EL.ŽEBŘÍK
- CCTV – ZÁSUVKA 230V/16A – PRO ÚSTŘEDNU CCTV
- RACK – ZÁSUVKA 230V/16A – PRO DATOVÝ ROZVADĚČ
- EPS – ZÁSUVKA 230V/16A – PRO ÚSTŘEDNU EPS
- ER – ZÁSUVKA 230V/16A – PRO ÚSTŘEDNU EVAK.ROZHLASU
- S+P – ZÁSUVKA 230V/16A – PRO HL.TERMINÁL SESTRA+PACIENT
- EKV – ZÁSUVKA 230V/16A – PRO EL.KONTROLU VSTUPU
- SP−DO – ZÁSUVKA 230V/16A – PRO SIGAL.PANEL (MEDIPLYNY)
- – DVOJZÁSUVKA 230V/16A
- – ZÁSUVKA 230V/16A
- – ZÁSUVKA 400V/16A
- DIG. – VÝVOD PRO DIGESTOŘ
- – DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ
- HOP – HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE
- RH – HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU (SÍŤ,DA)
- R1,R2 – PATROVÉ ROZVADĚČE (SÍŤ,DA)
- RV – ROZVADĚČ VÝTAHU
- V – VENTILÁTOR VZT
- V – OVL.ZAŘÍZENÍ VZT
- PIS. – VÝVOD DLE POPISU
- PIS. – VÝVOD PRO AUTOMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ
- PT – PROSTOROVÝ TERMOSTAT
- ED – EL.DVEŘE
- PA+PE – SVORKOVNICE DOPLŇUJÍCÍHO POSPOJOVÁNÍ
- VS−1−SP,VS−2 – VENTILOVÁ SKŘÍŇ (MEDIPLYNY)
- TR – TERMINÁLNÍ JEDNOTKA (MEDIPLYNY)
- LR – LŮŽKOVÁ RAMPA – OSAZENÁ DLE SCHÉMA
- PA – DVOJITÁ SVORKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ OSAZENÁ V INSTALAČNÍ KRABICI
- A – ANTISTATICKÁ PODLAHA
- PA+PE – SVORKOVNICE DOPLŇUJÍCÍHO POSPOJOVÁNÍ

POZNÁMKA:

TYP MÍSTNOSTI DLE ČSN 33 2000-7-710 JE UVEDEN U ČÍSLA MÍSTNOSTI V KROUŽKU
TYP UVEDEN PODLE PŘÍLOHY B, TABULKY B.1

MDO – ZÁSUVKOVÝ JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD MÉNĚ DŮLEŽITÝCH OBVODŮ (230V/16A)
SE ZVÝŠENOU OCHRANOU PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
BARVA ZÁSUVKY: LIBOVOLNÁ MIMO ZELENÉ, ČERVENÉ, ORANŽOVÉ A ŽLUTÉ

DO – ZÁSUVKOVÝ JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD DŮLEŽITÝCH OBVODŮ (230V/16A)
SE ZVÝŠENOU OCHRANOU PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
BARVA ZÁSUVKY: ZELENÁ

VÝŠKA ZÁSUVEK (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK) v=300mm – UPŘESNIT S UŽIVATELEM
VÝŠKA ZÁSUVEK U STOLŮ (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK) v=750mm – UPŘESNIT S UŽIVATELEM
VEŠKERÉ OVLÁDACÍ PRVKY ELEKTRO S POPIS.ŠTÍTKEM ANTIBAKTERIÁLNÍ PROVEDENÍ

ÚPRAVA 4/2024

PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER ČECHOVA 59, Č. BUDĚJOVICE	HL.PROJ.: ING. MILAN ŠPULÁK
STAVBA: PAVILON NÁSLEDNÉ A PALIATIVNÍ PÉČE NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, a.s.	ZODP.PROJ.: ING. JIŘÍ PRŮŠA, PETR BÜRGER DiS
	KRESLIL: DANIEL MÁDL
ČÁST PROJEKTU: D.1.4.2 SILNOPROUDÁ INSTALACE	
VÝKRES: PŮDORYS 1.PP – ZÁSUVKOVÁ INSTALACE	MĚŘÍTKO: 1:50 / VYHOTOVENÍ:
ČÍSLO ZAK.: – / STUPEŇ: DPS	DATUM: 2/2021
INVESTOR: Nemocnice Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/380/III., 377 01 Jindřichův Hradec	FORMÁT: 8xA4 / ČÍSLO PŘÍL.: D.1.4.2.8