


NOVÝ SKŘIŇOVÝ ROZVADĚČ, 1 POLE, IP40/20  
Ochrana PND: základní – automatickým odpojením od zdroje  
zvýšená – hlavním pospojováním  
– proudovými chrániči  
– doplňující pospojování

INSTALOVANÝ PŘÍKON:  $P_i = \text{kW}$   
SOUDOBÝ PŘÍKON:  $P_s = \text{kW}$

POUŽITÉ PROUDOVÉ CHRÁNIČE TYP "B"

<div><div>PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER</div></div>	Akce: PAVILON NÁSLEDNĚ A PALIATIVNÍ PÉČE NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, a.s.	Investor: Nemocnice Jindřichův Hradec U Nemocnice 380/380/III., 377 01 J.Hradec	Stupeň: <b>DPS</b>	Zak.č.:	Výkres č.: <b>D.1.4.2.14</b>
	Část: D.1.4.2 SILNOPROUDÁ INSTALACE STAV.ROZVADĚČ ADMIN.BUDOVA	Projektant: ING. JIŘÍ PRŮŠA PETR BÜRGER DI.S.	Kreslí: DANIEL MADL	Datum: 2/2021	List/Listů: 2/2