






























































VÝPIS OCHRANNÝCH PRVKŮ STĚN A VODIČÍCH MODEL									
OZNAČENÍ	POPIS MATERIÁLU	DĚLKA [m]	SCHÉMA	BARVA	POČET KUSŮ				POZNÁMKA
					1.PP	1.NP	2.NP	Celkem	
F01	AKRYLVINYLOVÝ PÁS LEPENÝ NA STĚNU PRO ZAMEZENÍ POŠKOZENÍ PLOCHOU NÁRAZU MOBILNÍHO VYBAVENÍ, PÁS ŠÍŘKY 300 MM, SILA MATERIÁLU 3 MM, PÁS MÁ ZABĚHNOU SPODNI A HORNÍ HRANU, POVRCH JE JINĚ STRUKTUROVÁNÝ (NEPOŘEZNÍ POMĚRANČOVÁ STRUKTURA) PRO ZAMEZENÍ SNADNÉMU POŠKOZENÍ, TŘÍDA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI B-S1-D0 DLE EN 13501-1, POVRCH ODOLNÝ DEZINFEKČNÍM PŘÍSTŘEDKŮM	DĚLKA 2,80 m		URČENA NA ZAKLADĚ INTERIEROVÉHO ŘEŠENÍ	0	2	0	2	UMÍSTĚNÍ PASU – SPODNI HRANA 150 MM NAD NÁŠLAPNOU VRSTVOU PODLAHY
F02	—//—	DĚLKA 1,56 m		URČENA NA ZAKLADĚ INTERIEROVÉHO ŘEŠENÍ	0	1	0	1	UMÍSTĚNÍ PASU – SPODNI HRANA 150 MM NAD NÁŠLAPNOU VRSTVOU PODLAHY
F03	—//—	DĚLKA 0,64 m		URČENA NA ZAKLADĚ INTERIEROVÉHO ŘEŠENÍ	0	1	0	1	UMÍSTĚNÍ PASU – SPODNI HRANA 150 MM NAD NÁŠLAPNOU VRSTVOU PODLAHY
F04	—//—	DĚLKA 3,01 m		URČENA NA ZAKLADĚ INTERIEROVÉHO ŘEŠENÍ	0	1	0	1	UMÍSTĚNÍ PASU – SPODNI HRANA 150 MM NAD NÁŠLAPNOU VRSTVOU PODLAHY
F05	—//—	DĚLKA 0,82 m		URČENA NA ZAKLADĚ INTERIEROVÉHO ŘEŠENÍ	0	1	0	1	UMÍSTĚNÍ PASU – SPODNI HRANA 150 MM NAD NÁŠLAPNOU VRSTVOU PODLAHY
F06	—//—	DĚLKA 2,06 m		URČENA NA ZAKLADĚ INTERIEROVÉHO ŘEŠENÍ	0	1	0	1	UMÍSTĚNÍ PASU – SPODNI HRANA 150 MM NAD NÁŠLAPNOU VRSTVOU PODLAHY
F07	—//—	DĚLKA 0,97 m		URČENA NA ZAKLADĚ INTERIEROVÉHO ŘEŠENÍ	0	1	0	1	UMÍSTĚNÍ PASU – SPODNI HRANA 150 MM NAD NÁŠLAPNOU VRSTVOU PODLAHY
F08	—//—	DĚLKA 1,55 m		URČENA NA ZAKLADĚ INTERIEROVÉHO ŘEŠENÍ	0	1	0	1	UMÍSTĚNÍ PASU – SPODNI HRANA 150 MM NAD NÁŠLAPNOU VRSTVOU PODLAHY
F09	—//—	DĚLKA 4,14 m		URČENA NA ZAKLADĚ INTERIEROVÉHO ŘEŠENÍ	0	1	0	1	UMÍSTĚNÍ PASU – SPODNI HRANA 150 MM NAD NÁŠLAPNOU VRSTVOU PODLAHY
F10	—//—	DĚLKA 4,15 m		URČENA NA ZAKLADĚ INTERIEROVÉHO ŘEŠENÍ	0	1	0	1	UMÍSTĚNÍ PASU – SPODNI HRANA 150 MM NAD NÁŠLAPNOU VRSTVOU PODLAHY
F11	—//—	DĚLKA 1,39 m		URČENA NA ZAKLADĚ INTERIEROVÉHO ŘEŠENÍ	0	1	0	1	UMÍSTĚNÍ PASU – SPODNI HRANA 150 MM NAD NÁŠLAPNOU VRSTVOU PODLAHY
F12	—//—	DĚLKA 1,47 m		URČENA NA ZAKLADĚ INTERIEROVÉHO ŘEŠENÍ	0	1	0	1	UMÍSTĚNÍ PASU – SPODNI HRANA 150 MM NAD NÁŠLAPNOU VRSTVOU PODLAHY
F13	—//—	DĚLKA 1,61 m		URČENA NA ZAKLADĚ INTERIEROVÉHO ŘEŠENÍ	0	1	0	1	UMÍSTĚNÍ PASU – SPODNI HRANA 150 MM NAD NÁŠLAPNOU VRSTVOU PODLAHY
F14	—//—	DĚLKA 2,89 m		URČENA NA ZAKLADĚ INTERIEROVÉHO ŘEŠENÍ	0	1	0	1	UMÍSTĚNÍ PASU – SPODNI HRANA 150 MM NAD NÁŠLAPNOU VRSTVOU PODLAHY
F15	—//—	DĚLKA 1,73 m		URČENA NA ZAKLADĚ INTERIEROVÉHO ŘEŠENÍ	0	1	0	1	UMÍSTĚNÍ PASU – SPODNI HRANA 150 MM NAD NÁŠLAPNOU VRSTVOU PODLAHY
F16	—//—	DĚLKA 0,88 m		URČENA NA ZAKLADĚ INTERIEROVÉHO ŘEŠENÍ	0	1	0	1	UMÍSTĚNÍ PASU – SPODNI HRANA 150 MM NAD NÁŠLAPNOU VRSTVOU PODLAHY
F17	—//—	DĚLKA 4,22 m		URČENA NA ZAKLADĚ INTERIEROVÉHO ŘEŠENÍ	0	1	0	1	UMÍSTĚNÍ PASU – SPODNI HRANA 150 MM NAD NÁŠLAPNOU VRSTVOU PODLAHY
F18	—//—	DĚLKA 0,80 m		URČENA NA ZAKLADĚ INTERIEROVÉHO ŘEŠENÍ	0	7	0	7	UMÍSTĚNÍ PASU – SPODNI HRANA 150 MM NAD NÁŠLAPNOU VRSTVOU PODLAHY
F19	—//—	DĚLKA 4,86 m		URČENA NA ZAKLADĚ INTERIEROVÉHO ŘEŠENÍ	0	7	0	7	UMÍSTĚNÍ PASU – SPODNI HRANA 150 MM NAD NÁŠLAPNOU VRSTVOU PODLAHY
F20	—//—	DĚLKA 1,18 m		URČENA NA ZAKLADĚ INTERIEROVÉHO ŘEŠENÍ	0	2	0	2	UMÍSTĚNÍ PASU – SPODNI HRANA 150 MM NAD NÁŠLAPNOU VRSTVOU
F21	—//—	DĚLKA 5,31 m		URČENA NA ZAKLADĚ INTERIEROVÉHO ŘEŠENÍ	0	1	0	1	UMÍSTĚNÍ PASU – SPODNI HRANA 150 MM NAD NÁŠLAPNOU VRSTVOU PODLAHY
F22	—//—	DĚLKA 6,67 m		URČENA NA ZAKLADĚ INTERIEROVÉHO ŘEŠENÍ	0	0	1	1	UMÍSTĚNÍ PASU – SPODNI HRANA 150 MM NAD NÁŠLAPNOU VRSTVOU PODLAHY
F23	—//—	DĚLKA 3,20 m		URČENA NA ZAKLADĚ INTERIEROVÉHO ŘEŠENÍ	0	0	1	1	UMÍSTĚNÍ PASU – SPODNI HRANA 150 MM NAD NÁŠLAPNOU VRSTVOU PODLAHY
F24	—//—	DĚLKA 0,87 m		URČENA NA ZAKLADĚ INTERIEROVÉHO ŘEŠENÍ	0	0	1	1	UMÍSTĚNÍ PASU – SPODNI HRANA 150 MM NAD NÁŠLAPNOU VRSTVOU PODLAHY
F25	KRYTÝ ROHŮ – ODOLNÉ, PLOCHÉ, MONTOVANÉ KRYTÝ ROHŮ O ŠÍŘCE 76 MM S HLINIKOVOU VÝZTUŽÍ A VOLNÉ PLOVOUCÍM KRYTEM, OCHRANA ROHŮ O ÚHELECH 90° A 135°, MONTOVÁNÝ NA HLINIKOVÉ SPONY, VOLNÉ PLOVOUCÍ KONSTRUKCE, PŘI NÁRAZU SE PROHNE, NASTAVITELNÉ HORNÍ A DOLNÍ KONCOVÝ ROZMĚRY: 76 MM X 76 MM, MAX 3M KOTVENÍ: ROVNOMĚRNÝ ROZESTUP MAX. 400 MM	DĚLKA 1,50 m		URČENA NA ZAKLADĚ INTERIEROVÉHO ŘEŠENÍ	0	17	2	19	

VÝPIS OCHRANNÝCH PRVKŮ STĚN A VODIČÍCH MODEL									
OZNAČENÍ	POPIS MATERIÁLU	DĚLKA [m]	SCHÉMA	BARVA	POČET KUSŮ				POZNÁMKA
					1.PP	1.NP	2.NP	Celkem	
	MADLO TVOŘENO HLINÍKOVOU KOSTROU (PROFILEM) A AKRYLNYM VÝTV. KRYTÍM. KRYTÍ MÁ JEDNOU POMERANČOVOU NEPORÉZNÍ STRUKTURU, KTERÁ ZAMEZUJE SNADNĚMU POŠKRÁBÁNÍ. MADLO JE ERGONOMICKY TVAROVÁNO – MÁ ELIPSOIDNÍ TVAR Z DŮVODU SNADNĚHO UCHOPENÍ, ŠÍŘKA OCHOPOVÉ ČÁSTI MADLA JE 38 MM. MADLO SE KOTVÍ SYSTÉMOVÝMI ELEKTOVÁNYMI HLINÍKOVÝMI KONZOLKAMI. A JE VYBÁVENO ZAKONČOVACÍMI A PŘECHODOVÝMI ROHOVÝMI (VNĚJŠÍMI I VNITŘNÍMI) PRVKY. CELKOVÁ VÝŠKA MADLA JE 55 MM. TŘÍDA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI B-S1-D0 DLE EN 13501-1, PŮVŘECH ODOLNÝ DEZINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM	DĚLKA 2,80 m		URČENA NA ZÁKLADĚ INTERIÉROVÉHO ŘEŠENÍ	0	2	0	2	
		DĚLKA 1,56 m		URČENA NA ZÁKLADĚ INTERIÉROVÉHO ŘEŠENÍ	0	1	0	1	
		DĚLKA 0,64 m		URČENA NA ZÁKLADĚ INTERIÉROVÉHO ŘEŠENÍ	0	1	0	1	
		DĚLKA 3,01 m		URČENA NA ZÁKLADĚ INTERIÉROVÉHO ŘEŠENÍ	0	1	0	1	
		DĚLKA 0,82 m		URČENA NA ZÁKLADĚ INTERIÉROVÉHO ŘEŠENÍ	0	1	0	1	
		DĚLKA 2,06 m		URČENA NA ZÁKLADĚ INTERIÉROVÉHO ŘEŠENÍ	0	1	0	1	
		DĚLKA 0,97 m		URČENA NA ZÁKLADĚ INTERIÉROVÉHO ŘEŠENÍ	0	1	0	1	
		DĚLKA 1,55 m		URČENA NA ZÁKLADĚ INTERIÉROVÉHO ŘEŠENÍ	0	1	0	1	
		DĚLKA 4,14 m		URČENA NA ZÁKLADĚ INTERIÉROVÉHO ŘEŠENÍ	0	1	0	1	
		DĚLKA 4,15 m		URČENA NA ZÁKLADĚ INTERIÉROVÉHO ŘEŠENÍ	0	1	0	1	
		DĚLKA 1,39 m		URČENA NA ZÁKLADĚ INTERIÉROVÉHO ŘEŠENÍ	0	1	0	1	
		DĚLKA 1,47 m		URČENA NA ZÁKLADĚ INTERIÉROVÉHO ŘEŠENÍ	0	1	0	1	
		DĚLKA 1,61 m		URČENA NA ZÁKLADĚ INTERIÉROVÉHO ŘEŠENÍ	0	1	0	1	
		DĚLKA 2,89 m		URČENA NA ZÁKLADĚ INTERIÉROVÉHO ŘEŠENÍ	0	1	0	1	
		DĚLKA 1,73 m		URČENA NA ZÁKLADĚ INTERIÉROVÉHO ŘEŠENÍ	0	1	0	1	
		DĚLKA 0,88 m		URČENA NA ZÁKLADĚ INTERIÉROVÉHO ŘEŠENÍ	0	1	0	1	
		DĚLKA 4,22 m		URČENA NA ZÁKLADĚ INTERIÉROVÉHO ŘEŠENÍ	0	1	0	1	
		DĚLKA 0,80 m		URČENA NA ZÁKLADĚ INTERIÉROVÉHO ŘEŠENÍ	0	7	0	7	
		DĚLKA 4,86 m		URČENA NA ZÁKLADĚ INTERIÉROVÉHO ŘEŠENÍ	0	7	0	7	
		DĚLKA 1,18 m		URČENA NA ZÁKLADĚ INTERIÉROVÉHO ŘEŠENÍ	0	2	0	2	
		DĚLKA 5,31 m		URČENA NA ZÁKLADĚ INTERIÉROVÉHO ŘEŠENÍ	0	1	0	1	
		DĚLKA 6,67 m		URČENA NA ZÁKLADĚ INTERIÉROVÉHO ŘEŠENÍ	0	0	1	1	
		DĚLKA 3,20 m		URČENA NA ZÁKLADĚ INTERIÉROVÉHO ŘEŠENÍ	0	0	1	1	
		DĚLKA 0,87 m		URČENA NA ZÁKLADĚ INTERIÉROVÉHO ŘEŠENÍ	0	0	1	1	

D.1.1 ARCH

D-33

**PAVILON PALIATIVNÍ PÉČE
NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, a.s.**

JINDŘICHŮV HRADEC, ČESKÁ REPUBLIKA	
Investor	Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Generální projektant	JPS J. Hradec s.r.o.
Hl. inženýr projektu	Ing. Milan Špulák
Spolupráce	-
Přímý zpracovatel	-

Vypracoval	Ing.arch. Kateřina Žížková
Ved. projektant	Ing. Milan Špulák



J.Hradec s.r.o.
Jarošovská 753/II
Jindřichův Hradec
tel.: 384 371 021
www.jpsjh.cz
e-mail:
info@jpsjh.cz

Revize			
	Číslo	Popis	Datum


$$\pm 0,000 = 484,57 \text{ BPV}$$

Archivní číslo	17 030			
Stavba	PAVILON PALIATIVNÍ PÉČE			
Stupeň	DPS			
Název PS - SO	Objekt pavilonu			
Část	D.1.1 Architektonicko stavební řešení			
Název výkresu	VÝPIS VODÍCÍCH MADEL A OCHRANNÝCH PRVKŮ STĚN			
Datum	2021-01			
Formát	630/594 (6xA4)			
Měřítka	-			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <div>etupen</div> <div>číslo PS - SO</div> <div>část</div> <div>výkres</div> <div>revize</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <div>c. para</div> <div>DPS</div> <div>SO 01</div> <div>D.1.1</div> <div>D-33</div> <div>00</div> </div> </div>				