

Váš dopis Č.j.:

Ze dne: 27.11.2019  
Číslo jednací: O19070106406  
Vyřizuje: Pavel Habr  
Tel.: tel.: +420 387 761 625  
Fax: fax: +420 387 761 225  
E-mail: pavel.habr@cevak.cz  
Datum: 27.11.2019

JPS J. Hradec s.r.o.  
Jarošovská č.p. 753  
377 01 Jindřichův Hradec II

**Jindřichův Hradec, parc. č. 717/1, Pavilon sociální a paliativní péče Jindřichův Hradec (územní nebo stavební řízení - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)**

Investor: JPS J. Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec II, Jarošovská, č.p. 753, 37701

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Projektová dokumentace nepředpokládá žádné změny v napojení na vodohospodářské sítě. Potřeba dodávané vody provozní, ani požární zůstává stávající změna není požadována.

**S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:**

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Ladislav Magyar, tel. 724 367 617, ladislav.magyar@cevak.cz. Vytýčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem.
- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m.. Pokud v průběhu stavby dojde k zásahu do výše uvedených pásem, je potřeba před uložením plánovaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi ČEVAK a.s. Pavel Habr. Součástí řešení bude okótovaný výkres s prostorovým uspořádáním sítí.
- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné také navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, **musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem.** Písemný zápis provede ČEVAK a.s. – u vodovodu Petr Bugaj, tel. 606 779 600, petr.bugaj@cevak.cz, u kanalizace Petr Bugaj, tel. 606 779 600, petr.bugaj@cevak.cz.
- Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřípustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska ČEVAK a.s., nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.
- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení ČEVAK a.s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Pavel Habr  
referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: Mapa\_O19070106406.pdf

**ČEVAK a.s.**  
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice  
oddíl B, vložka 657 (22.5.)

v. 2.