



LEGENDA HROMOSVODU A UZEMNĚNÍ:

- 2x SVOD IZOLOVANÉHO VODIČE VE SKLADBĚ FASÁDY PEVNĚ NA PRÍCHYTKÁCH ZKŮSEBNÍ SVORKA V ZEMNÍM BOXU PROPOJENÍ NA ZEMNÍCI MĚSTA
- VYSOKONAPĚTOVÝ VODIČ IZOLOVANÝ NA PODPĚRÁCH PO STŘEŠE
- GFK STŮŽAR IZOLOVANÝ S JÍMACÍM BODEM PROPojENÝ NA VYSOKONAPĚTOVÝ VODIČ NA TROJNOŽCE VČETNĚ BETONOVÉ ZÁTĚŽE
- ZEMNÍCI BOD (PROPOJ NA HOP, EP)

POZNÁMKY:
- LPS II.
- HROMOSVOD BUDE PROVEDEN DLE ČSN 62 305-1 ed.2/OPR1

A12 PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER ČECHOVA 59, Č. BUDĚJOVICE		HL.PROJ.: —	
STAVBA: Stavební úpravy a přístavba – Pavilon C, operační sály, RBS KCH Areál Nemocnice České Budějovice – stávající pavilon C, proluka mezi pavilonem C a T14 (Jídelna)		ZODP.PROJ.: ING. JIŘÍ PRŮŠA PETR BÜRGER, DIS	
ČÁST PROJEKTU: D.1.4.e) Stínoproudě elektrotechnika		KRESLIL: ROMAN JELÍNEK	
VÝKRES: PŮDORYS STŘECHY	STUPEN: DVZ	MĚŘÍTKO: 1:100	VYHOTOVENÍ:
ČÍSLO ZAK.: —	DATUM: 8/2024	FORMÁT: 8x44	ČÍSLO PRIL.: D.1.4.e)10
INVESTOR: NEMOCNICE České Budějovice a.s.			