Elektronicky podepsáno
Ing. Jiří Průša
Česká komora autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě
14:04 10.12.2024
RSA/4096

108 Herna
R1A17 R1A18
R1A15 R1A16
112 Úklid
111 WC pacienti
110 WC pacienti
109 Šatna
113 Výtvarná dílna
114 Komunitní místnost
R1A23 R1A24
R1B01 R1B02
AXS
IK
N 12V
Průvlak v=630
Transpar. folie
Projektor
HDMI
118 Vyšetřovna - psycholog
R1A22
R1B03 R1B04
HDMI
R1B05 R1B06
119 Vyšetřovna - psycholog
R1B07 R1B08
R1B09 R1B10
117 Chodba
107 Sesterna
R1A19
R1A20
104 Chodba
115 Předsíň WC
116 WC zaměstnanci
120 Předsíň WC
121 WC pacienti
122 WC ZTP
Transpar. folie
Z TV
105 Jídelna
P2_
VZT CHÚC
Parapet 3200
106 Kuchyňka
P6 1500
Hydrant
UVOLNĚNO EPS
R 12V
123 Čekárna
K3
4x TL
Z 6
Dočišťovací rohož
N 12V UVOLNĚNO EPS
101 Schodiště CHÚC
Z 1
TV, SV, Cirk.
103 Hala Větraná předsíň CHÚC
R1A21
Chlaz.
124 Ambulance příjem
R1B15 R1B16
R1B17 R1B18
K4
SDK zákryt vzt 250/250
K5
2x TL
140 Požárně bezpečnostní zařízení
STOUPACÍ VEDENÍ
El. SLP
102 Výtah
129 Předsíň WC
127 Předsíň WC
125 Instalační šachta
137 Strojovna VZT
130 WC zaměstnanci - M
128 WC zaměstnanci - Ž
E-E
4.
4x TL
Věnec 300/250
UVOLNĚNO EPS
N 12V
Dočišťovací rohož
P03 dl.1750
P5_dl.1500
126 Chodba
D-D
136 Zádveří CHÚC
138 Chodba Větraná předsíň CHÚC
Rozvaděč SLP
R1G02
R1G03
K2
ZA4
VK
P4
135 WC, sprcha
Transpar. folie
131 Chodba
R1A02
134 Pracovna primáře
133 Sekretariát
132 Vrchní sestra
R1A13 R1A14
R1A11 R1A12
R1A09 R1A10
R1A07 R1A08
R1A03 R1A04
R1A05 R1A06
P03_dl.1250
Př
C-C
ZR1

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Název místnosti	m²	Podlaha, sokl	Stěny	Strop
101	Schodiště	31,85	Keram.dl., keram.sokl-obl. tab.	Latexový nátěr v=2	Omítka štuková, malba
102	Výtah	3,38	–	–	–
103	Hala	33,23	Keram.dl., keram.sokl-obl. tab.	Latexový nátěr v=2	Minerál. kazetový podhl.
104	Chodba	15,82	Keram.dl., keram.sokl-obl. tab.	Latexový nátěr v=2	Minerál. kazetový podhl.
105	Jídelna	13,10	Zátěžové PVC, PVC sokl-obl. tab.	Omítka štuková	Minerál. kazetový podhl.
106	Kuchyňka	6,36	Zátěžové PVC, PVC sokl-obl. tab.	Omítka štuková	Minerál. kazetový podhl.
107	Pracovna sester	9,98	Antistatické PVC, DTTO sokl-obl. tab.	Latexový nátěr v=2	Minerál. kazetový podhl.
108	Herna	34,02	Zátěžové PVC, PVC sokl-obl. tab.	Latexový nátěr v=2	SDK podhl. tvrzené desky
109	Šatna	12,54	Keram.dl., keram.sokl-obl. tab.	Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl.
110	WC pacienti	1,43	Keram.dl., keram.sokl-obl. tab.	Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl.
111	WC pacienti	1,43	Keram.dl., keram.sokl-obl. tab.	Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl.
112	Úklid	3,76	Keram.dl., keram.sokl-obl. tab.	Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl.
113	Výtvarná dílna	23,49	Zátěžové PVC, PVC sokl-obl. tab.	Latexový nátěr v=2	Minerál. kazetový podhl.
114	Komunitní místnost	23,49	Zátěžové PVC, PVC sokl-obl. tab.	Latexový nátěr v=2	Minerál. kazetový podhl.
115	Předsíň WC	1,35	Keram.dl., keram.sokl-obl. tab.	Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl.
116	WC zaměstnanci	1,35	Keram.dl., keram.sokl-obl. tab.	Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl.
117	Chodba	8,30	Keram.dl., keram.sokl-obl. tab.	Latexový nátěr v=2	Minerál. kazetový podhl.
118	Vyšetřovna – psycholog	15,18	Antistatické PVC, DTTO sokl-obl. tab.	Latexový nátěr v=2	Minerál. kazetový podhl.
119	Vyšetřovna – psycholog	13,88	Antistatické PVC, DTTO sokl-obl. tab.	Latexový nátěr v=2	Minerál. kazetový podhl.
120	Předsíň WC	1,61	Keram.dl., keram.sokl-obl. tab.	Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl.
121	WC pacienti	1,61	Keram.dl., keram.sokl-obl. tab.	Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl.
122	WC ZTP	3,50	Keram.dl., keram.sokl-obl. tab.	Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl.
123	Čekárna	11,50	Keram.dl., keram.sokl-obl. tab.	Latexový nátěr v=2	Minerál. kazetový podhl.
124	Ambulance příjem	20,78	Antistatické PVC, DTTO sokl-obl. tab.	Latexový nátěr v=2	Minerál. kazetový podhl.
125	Instalační šachta	3,09	–	–	–
126	Chodba	47,67	Keram.dl., keram.sokl-obl. tab.	Latexový nátěr v=2	Minerál. kazetový podhl.
127	Předsíň WC	1,75	Keram.dl., keram.sokl-obl. tab.	Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl.
128	WC zaměstnanci – Ž	1,19	Keram.dl., keram.sokl-obl. tab.	Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl.
129	Předsíň WC	1,75	Keram.dl., keram.sokl-obl. tab.	Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl.
130	WC zaměstnanci – M	1,19	Keram.dl., keram.sokl-obl. tab.	Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl.
131	Chodba	9,64	Keram.dl., keram.sokl-obl. tab.	Latexový nátěr v=2	Minerál. kazetový podhl.
132	Vrchní sestra	15,33	PVC, PVC sokl-obl. fabion	Omítka štuková	Minerál. kazetový podhl.
133	Sekretariát	15,28	PVC, PVC sokl-obl. fabion	Omítka štuková	Minerál. kazetový podhl.
134	Pracovna primáře	20,98	PVC, PVC sokl-obl. fabion	Omítka štuková	Minerál. kazetový podhl.
135	WC, sprcha	3,51	Keram.dl., keram.sokl-obl. tab.	Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl.
136	Zádveří	11,10	Keram.dl., keram.sokl-obl. tab.	Latexový nátěr v=2	Minerál. kazetový podhl.
137	Strojovna VZT	18,43	Keram.dl., keram.sokl-obl. tab.	Latexový nátěr v=2	Minerál. kazetový podhl.
138	Chodba	80,14	Keram.dl., keram.sokl-obl. tab.	Latexový nátěr v=2	Minerál. kazetový podhl.
139	Rozvaděč SLP	1,64	Dielektrický koberec		Latexový nátěr v=2 Omítka štuková, malba
140	Požárně bezpečnostní zařízení	7,07	Dielektrický koberec		Latexový nátěr v=2 Minerál. kazetový podhl.

Legenda:

- Datový rozvaděč
- Datová zásuvka 2xRJ45
- Datová zásuvka 2xRJ45 do modulu nad postel
- Datová zásuvka 1xRJ45 do podhledu
- Elektrozámek
- IP Komunikátor
- Síťové záznamové zařízení
- IP barevná kamera 4MPx
- Kabelový žlab
- AXS AX Svorkovnice rozhraní ACS
- RJ Řídící jednotka ACS
- IK Kartová čtečka ACS
- Tlačítko pro ACS
- Rozbočovač
- SAT zásuvka R-TV
- Hlavní terminál
- Switch
- Signalizační svítidla
- Pokojový terminál s reproduktorem
- Zdroj napájení pro sestru pacienta
- B Tlačítko nouzového volání
- Nezálohovaný zdroj 230Vac/12Adc
- Zálohovaný zdroj 230Vac/12Adc

Symbol	Popis
	Pacientský terminál PAT
	Pacientský terminál PAT-E
	Pacientský terminál PAT-L
	Zásuvka SM
	Pacientský terminál BT-B
B	Zásuvka SM-B
	Pokojový terminál KMT
	Vchodový intercom
	Signalizační světlo LM
B	Signalizační světlo Basic LM-B
	Vybavovací tlačítko AT-ID
B	Vybavovací tlačítko Basic AT-B
	Nouzové/odbav. tlačítko RAT-ID
B	Nouzové/odbav. tlačítko RAT-B
	Tahové tlačítko ZT-ID
	Tahové tlačítko Basic ZRT-B
	Nouzové tlačítko RT-ID
B	Nouzové tlačítko RT-B
	Pneumatické tlačítko PT-ID
	Pneumatické tlačítko PT-B
	Pokoj. terminál s displejem ZTD-B
	Pokoj. terminál bez displeje ZT-B
	Pokoj. elektronika ZE-B
	Zásuvka SM1-B
	Zásuvka SM2-B
	Vstupně - výstupní modul IO-M-P
	Světelné ovládací relé SSR-ID
	Napájecí zdroj 24V DC
	Systémový switch SW19
	Sesterský terminál DZT-IP

ZMĚNA 12/2024

A2 PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER ČECHOVA 59, Č. BUDĚJOVICE	HL.PROJ.: Ing. arch. Ivana Gantnerová
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU "A" (BUDOVY T13) NA DĚTSKOU PSYCHIATRII NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE č. parc. 1245/2, 1247/1, 1247/20, k.ú. České Budějovice	ZODP.PROJ.: ING. JIŘÍ PRŮŠA PETR BÜRGER DiS
	KRESLIL: ING. PETR FOŘT
ČÁST PROJEKTU: D.1.4.5 SLABOPROUDÉ SYSTÉMY	
VÝKRES: PŮDORYS 1.NP	MĚŘÍTKO: 1:50 / VYHOTOVENÍ:
ČÍSLO ZAK.: – / STUPEŇ: DPS	DATUM: 2/2022
INVESTOR: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice	FORMÁT: 8xA4 / ČÍSLO PŘÍL.: D.1.4.5.4