



VÝPIS MIKROPILOT			
Č.PILOTY	ZATÍŽENÍ v kN	PROFIL v mm	DÉLKA v m
P1	230	88,9/10	1,0+3,0
P2	420	88,9/10	1,0+5,0
P3	190	88,9/10	1,0+2,5
P4	175	88,9/10	1,0+2,5
P5	315	88,9/10	1,0+4,0
P11	320 – TLAK, –295 – TAH	88,9/10	1,0+6,5
P12	113	88,9/10	1,0+2,0

BETON C30/37, XC2, XF1, XA1

- POZNÁMKA:
- OTVORY A PROSTUPY NUTNO KOORDINOVAT SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ PROJEKTU A PROJEKTY OSTATNÍCH PROFESÍ
 - SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘÍZPŮBIT SKUTEČNÉ SITUACI NA STAVBĚ
 - PLECH V HLAVĚ PILOT 250/25...250mm
 - ZÁKLADOVÁ SPÁRA ZÁKLADOVÝCH PASŮ A PATEK MUSÍ BÝT V ÚROVNI ŠTĚRKŮ HLINITOPÍŠŮTÝCH G4

LEGENDA MATERIÁLŮ

- NOVÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE – STAVEBNÍ ČÁST
- NOVÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE – VIZ KONSTRUKČNÍ ČÁST PD PŘÍLOHA D.1.2.
- STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
- OBRYSY PODKLADNÍHO BETONU
- OSY PATEK A PILOT
- NADZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
- SPRÁZENÍ ZÁKLADŮ – OČIŠTĚNÍ, ZDROSNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ
- DILATACE – XPS
- 2x PERFOROVANÁ FLEXI TRUBKA pr.10 cm (KRYTÍ GEOTEXTILU) – NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ DRENÁŽNÍ SYSTÉM

- SPRÁZENÍ ZÁKLADŮ (TRNY + CHEM. KOTVY) Ø10 dl. 200 mm – CELKEM 504 ks
- DO ZÁKLADŮ BUDE UMÍSTĚNA ZEMNÍČÍ PÁSKA Fežn.
- POD ZÁKLADOVÉ PASY, BUDE PROVEDEN ŠTĚRKOVÝ PODPYS 250 mm
- BUDE POUŽIT BETON TŘÍDY C20/25
- UMÍSTĚNÍ NIK A PROSTUPŮ PRO KANALIZACI UPŘESNIT DLE PROJEKTU ZTI.
- ZAJISTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY PROVEDE PROVÁDĚČÍ FIRMA NA ZÁKLADĚ GEOLOGICKÝCH PODMINEK NA STAVBĚ. NUTNO BRÁT OHLEDY NA STÁVAJÍCÍ OBJEKTY, VČETNĚ OPLOCENÍ A KOMUNIKACE V SITUACI NEJSOU ZAKRESLENY SÍTĚ ZTV VE VLASTNICTVÍ INVESTORA – PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ TYTO SÍTĚ VYTÝČIT.
- KÓTA HORNÍ HRANY ZÁKLADOVÝCH PASŮ A PODKLADNÍHO BETONU
- KÓTA SPODNÍ HRANY ZÁKLADOVÝCH PASŮ A PODKLADNÍHO BETONU
- KÓTA HORNÍ A SPODNÍ HRANY ZÁKLADOVÝCH PATEK A HLAV PILOT – KONSTRUKČNÍ ČÁST PD PŘÍLOHA D.1.2.
- KÓTA HORNÍ A SPODNÍ HRANY PODKLADNÍHO BETONU U ZÁKLADOVÝCH PATEK A HLAV PILOT – DODÁVKA STAVEBNÍ ČÁSTI

Trasy	-	-	-
Číslo	Popis	Datum	Podpis

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Ivana Gantnerová	VYPRACOVAL Martin Voldán	ATELIER G+G s. r. o. Nádražní 569/III 377 01 J. Hradec tel./fax 384 321 088 e-mail:info@ateliergg.cz	
MÍSTO: Č. parc. 1245/2, 1247/1, 1247/20, k.ú. České Budějovice	INVESTOR: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice	FORMAT	8x4
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU "A" (BUDOVY T13) NA DĚTSKOU PSYCHIATRII NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE	DATUM 05/2022 ÚČEL DPS ZAK. Č. 15/21 ARCH. Č. 15/21		
OBSAH: ZÁKLADY	1:50	D.1.1.b1	