



Cu TRUBKA	MIN. VZDÁLENOST (m)
Ø8x1	1,5
Ø12x1	1,5
Ø18x1	1,5
Ø22x1	2,0
Ø28x1,5	2,0
Ø42x1,5	2,5
Ø54x2	2,5
>Ø54	3,0

TABULKA POUŽITÝCH OCEL. CHRÁNIČEK	
CU TRUBKA	CHRÁNIČKA
Ø8x1	TR Ø21,6x2,6
Ø12x1	TR Ø26,9x2,6
Ø18x1	TR Ø31,8x2,6
Ø22x1	TR Ø38x2,6
Ø28x1,5	TR Ø44,5x3,2
Ø42x1,5	TR Ø57x3,2
Ø54x2	TR Ø76x3,2
Ø70x3	TR Ø89x3,6

LEGENDA

[illegible]

Poznámky:

Poznámka č. 1:
Potrubí medicijního kyslíku bude vedeno ve větraném nebořlavém podhledu na konzolkách

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Názov miestnosti	Plôcha, m ²	Podlaha, PVC	Číslo podlažia	Stĺpy	Strop
101	Školská	31,85	Keram.d., keram.sokli-obyf.fab. **	-	Latexový náter v=2 m	Omlútko štuková, maľba
102	Výťah	3,38	-	-	-	-
103	Hala	33,23	Keram.d., keram.sokli-obyf.fab.	-	Latexový náter v=2 m	Minerál. kazetový podhl. oz.n1
104	Chodba	15,82	Keram.d., keram.sokli-obyf.fab.	-	Latexový náter v=2 m	Minerál. kazetový podhl. oz.n1
105	Jedláňa	13,10	Zátvážba PVC, PVC sokli-obyf.fabion	-	Omlútko štuková	Minerál. kazetový podhl. oz.n1
106	Kuchyňa	6,36	Zátvážba PVC, PVC sokli-obyf.fabion	-	Omlútko štuková	Minerál. kazetový podhl. oz.n1
107	Pracovná sestra	9,98	Antistatická PVC, DITO sokli-obyf.fab.	-	Latexový náter v=2 m	Minerál. kazetový podhl. oz.n2
108	Chodba	34,02	Zátvážba PVC, PVC sokli-obyf.fabion	-	Latexový náter v=2 m	Minerál. kazetový podhl. oz.n2
109	Satna	12,54	Keram.d., keram.sokli-obyf.fab.-R10	-	Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. oz.n3
110	WC pacienti	1,43	Keram.d., keram.sokli-obyf.fab.-R10	-	Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. oz.n3
111	WC pacienti	1,43	Keram.d., keram.sokli-obyf.fab.-R10	-	Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. oz.n3
112	Uklid	3,76	Keram.d., keram.sokli-obyf.fab.-R10	-	Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. oz.n3
113	Výtvorná dĺžna	23,49	Zátvážba PVC, PVC sokli-obyf.fabion	-	Latexový náter v=2 m	Minerál. kazetový podhl. oz.n4
114	Komunitní miestnost	23,49	Zátvážba PVC, PVC sokli-obyf.fabion	-	Latexový náter v=2 m	Minerál. kazetový podhl. oz.n4
115	Prešľach WC	1,35	Keram.d., keram.sokli-obyf.fab.-R10	-	Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. oz.n3
116	Prešľach vstúpníční	1,35	Keram.d., keram.sokli-obyf.fab.-R10	-	Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. oz.n3
117	Chodba	8,30	Keram.d., keram.sokli-obyf.fab.	-	Latexový náter v=2 m	Minerál. kazetový podhl. oz.n1
118	Výšľachová - psycholog	15,18	Antistatická PVC, DITO sokli-obyf.fab.	-	Latexový náter v=2 m	Minerál. kazetový podhl. oz.n2
119	Výšľachová - psycholog	13,89	Antistatická PVC, DITO sokli-obyf.fab.	-	Latexový náter v=2 m	Minerál. kazetový podhl. oz.n2
120	Prešľach WC	1,61	Keram.d., keram.sokli-obyf.fab.-R10	-	Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. oz.n3
121	WC pacienti	1,61	Keram.d., keram.sokli-obyf.fab.-R10	-	Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. oz.n3
122	WC ŽP	1,61	Keram.d., keram.sokli-obyf.fab.-R10	-	Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. oz.n3
123	Chodba	11,50	Keram.d., keram.sokli-obyf.fab.-R10	-	Latexový náter v=2 m	Minerál. kazetový podhl. oz.n2
124	Ambulancia pľijem	20,70	Antistatická PVC, DITO sokli-obyf.fab.	-	Latexový náter v=2 m	Minerál. kazetový podhl. oz.n2
125	Instalačná šachta	3,09	-	-	-	-
126	Chodba	47,67	Keram.d., keram.sokli-obyf.fab.	-	Latexový náter v=2 m	Minerál. kazetový podhl. oz.n1
127	Prešľach WC	1,75	Keram.d., keram.sokli-obyf.fab.-R10	-	Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. oz.n3
128	WC zamestnancí - Ž	1,19	Keram.d., keram.sokli-obyf.fab.-R10	-	Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. oz.n3
129	Prešľach WC	1,75	Keram.d., keram.sokli-obyf.fab.-R10	-	Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. oz.n3
130	Prešľach vstúpníční - M	1,19	Keram.d., keram.sokli-obyf.fab.-R10	-	Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. oz.n3
131	Chodba	9,64	Keram.d., keram.sokli-obyf.fab.	-	Latexový náter v=2 m	Minerál. kazetový podhl. oz.n1
132	Vrchní sestra	15,33	PVC, PVC sokli-obyf.fabion	-	Omlútko štuková	Minerál. kazetový podhl. oz.n1
133	Sekretariát	15,28	PVC, PVC sokli-obyf.fabion	-	Omlútko štuková	Minerál. kazetový podhl. oz.n1
134	Pracovná prímaře	20,98	PVC, PVC sokli-obyf.fabion	-	Omlútko štuková	Minerál. kazetový podhl. oz.n1
135	WC, sprcha	3,51	Keram.d., keram.sokli-obyf.fab.-R10	-	Keram. obkl. v=2 m	Minerál. kazetový podhl. oz.n3
136	Zdvhy	11,10	Keram.d., keram.sokli-obyf.fab.	-	Latexový náter v=2 m	Minerál. kazetový podhl. oz.n1
137	Strážna VZT	16,43	Keram.d., keram.sokli-obyf.fab.	-	Latexový náter v=2 m	Minerál. kazetový podhl. oz.n1
138	Chodba	80,1	Keram.d., keram.sokli-obyf.fab.	-	Latexový náter v=2 m	Minerál. kazetový podhl. oz.n1
139	Rozvodňa ŠLP	1,64	Dielektrický koberec	-	Latexový náter v=2 m	Omlútko štuková, maľba
140	Podatné bezpečnostní zařízení	3,37	Dielektrický koberec	-	Latexový náter v=2 m	Minerál. kazetový podhl. oz.n1

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVALA	ATELIER G+G s. r. o.	
Ing. Zdeněk Kvapil	Petra Schneiderová	Nádražní 569/II 377 01 J. Hradec tel./fax 384 321 088 e-mail: info@ateliergg.cz	
MÍSTO: č. parc. 1245/2, 1247/1, 1247/20, k.ú. České Budějovice		FORMÁT	12/A4
INVESTOR: Nemocnice České Budějovice a. s., B. Němcové 585/54, 370 01		DATUM	01/2022
AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU "A" NA DĚTSKOU PSYCHIATRII NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE		ÚČEL	DPS
		ZAK. Č.	15/21
		ARCH. Č.	15/21
OBSAH :		MĚŘÍTKO	ČÍSLO V.
PŮDORYS 1.NP		1:50	D.4.1.6_04