

LEGENDA


1 ÚSTŘEDNA SHZ

2 ŘÍDÍCÍ VENTIL

3 TLAKOVÁ NÁDRŽ
6400 l

4 KOMPRESOR

ZATÍŽENÍ V OSTATNÍ PLOŠE (KONTEJNER): 2 kN/m²

HL. INŽ. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	 FOAM WATER SPRINKLER SYSTEMS	
Ing. Jan Dosedla	Ing. Jan Dosedla	Štěpán Vael		
INVESTOR		AGP-nova s.r.o.		
MÍSTO STAVBY	Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice			
STAVBA:			DATUM	01/2025
HELIPORT NEMOCNICE - ČESKÉ BUDĚJOVICE SAMOSTATNÝ HASÍCÍ SYSTÉM PRO LETECKOU TECHNIKU			FORMÁT	A3
			STUPEŇ	
			PROFESE	SHS
			ZAKÁZKA Č.	PPA202408
			REVIZE Č.	00
OBSAH VÝKRESU:			MĚŘÍTKO:	Čís.PŘÍLOHY:
STROJOVNA SHS- ZATÍŽENÍ				