



LEGENDA:

- USTŘEDNA EPS
- KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY
- OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY
- MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ
- MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ NAD PODHLEDEM
- PARALELNÍ SIGNALIZACE
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
- ROZHRANÍ OVLÁDACÍHO VÝSTUPU EPS
- MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ S INTEGROVANOU SÍRÉNOU
- ZDP
- K4/2
- MAJÁK
- POMOCNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ
- TABLO
- AW2
- REL4
- SÍRÉNA
- MODUL MONITORINGU SÍRÉN
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ S POPISEM AKTIVACE VĚTRÁNÍ ÚNIKOVÉ CESTY
- RUČNÍ ODBLOKOVÁNÍ DVEŘÍ DLE PBŘ
- LINEÁRNÍ TEPLOTNÍ KABEL
- KABEL, ZAJIŠŤUJÍCÍ OVLÁDÁNÍ VENKOVNÍCH ZAŘÍZENÍ
- KABEL HLÁSIČOVÉ LINKY 1X2X0,8
- KABEL LINKY OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2X2X0,8 B2cas1d1
- KABEL PŘIPOJENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ A SÍRÉN 1X2X0,8 B2cas1d1
- KABEL PRO OPPD 10X2X0,8 B2cas1d1
- KABEL PRO KTPD 6X2X0,8 B2cas1d1

| | | | | |
|---|--|----------------------|-----------|---------------------------------|
|  | AGP nova spol. s r.o. Tř. října 17 370 01 České Budějovice Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz | | | |
| | Vypracoval Ing. Petr Fořt | Odpovědný projektant | Architekt | Autorizoval |
| Název akce: | PARKOVIŠTĚ PRO ZAMĚSTNANCE A HELIPORT | | | Obecní úřad České Budějovice |
| | | | | Krajský úřad Jihočeský |
| | | | | Datum 03/2025 |
| Místo stavby: | Areál Nemocnice České Budějovice | | | Formát A3 |
| | | | | Měřítko 1 : 150 |
| | | | | Číslo zakázky |
| Investor: | Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice | | | Stupeň RDS |
| Část: | D.1.4.6 Elektrická požární signalizace | | | Číslo výkresu |
| Příloha: | Půdorys 5.NP | | | D.1.4.6.6 |