

ochrana parovodu

1 : 20

07

B2

C

D

Po dobu realizace stavby musí dodavatel stavby zajistit ochranu parovodu, který zajišťuje zdroj tepla pro nemocnici.

Druh ochranných opatření se přizpůsobí podle konkrétní situace

- Například:
- fyzické zakrytí částí, nebo celého parovodu
 - konstrukce po obvodu podlaží parkoviště se sítěmi proti pádu předmětů
 - větší počet dozorujiících a kontrolních pracovníků , kteří řídí montáž
 - apod.

Zástěna u kompenzace parovodu slouží pouze pro ochranu parovodu při vrtání pilot. Neochrání parovod při montáži skeletu a dalších pracích.

V případě poškození parovodu přijde nemocnice o zdroj tepla pro ohřev TUV, nebo pro ÚT.

Po dobu realizace stavby musí dodavatel stavby zajistit také ochranu venkovních nádrží s kyslíkem a dalšími plyny, které jsou v těsné blízkosti parovodu.

dočasná ochrana kompenzace parovodu při vrtání pilot - VV

založení

základová patka 400x400 mm, hloubka 0,8 m, 3 kusy

objem 0,128 x 3 = 0,384 + 15% = 0,44 m3 betonu

stojky, ocel. prof. HEB160, hmotnost 42,6 kg/m

zabetonované do patky, 3 kusy

700 mm v patce + 1500 mm nad terénem = 2,2 m

2,2 x 3 = 6,6 + 10% = 7,26 m x 42,6 = 309,3 kg

dřevěná zástěna

dřevěné hranoly 130x130 mm, délka cca 1500 mm se upřesní podle skutečného provedení stojek

výška dřevěné zástěny 1,5 m

objem dřeva 0,365 m3 + 15% = 0,67 m3

Je možné nahradit dřevo PZD deskami 1500x300x60 mm osazenými na boční stranu.

V místě ocel. profilů vyklínovat.

10 ks PZD desek

Po dokončení stavby se zástěna odstraní. Ocelové profily se odříznou na horní hraně patek. Palky se nechají v zemi.

UPOZORNĚNÍ

Tento výkres slouží jako podklad pro nacenění konstrukce a výběr zhotovitele. Je nutné dopracování výrobní, dilenské a montážní dokumentace vybraným zhotovitelem. Tuto dokumentaci předloží zhotovitel ke kontrole zpracovateli prováděcí dokumentace.

Základy, 1.NP

	AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice			
	Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz			
Vypracoval	Ivan Korch	Odpovědný projektant	Ivan Korch	Architekt
Autorizoval	Ing. Hájný			
Název akce:				Obecní úřad České Budějovice
PARKOVIŠTĚ PRO ZAMĚSTNANCE A HELIPORT				Krajský úřad Jihočeský
Datum				14.03.2025
Místo stavby:				Formát 850x594
Areál Nemocnice České Budějovice				Měřítko Jak je ukázáno
Investor:				Číslo zakázky 5/2024
Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54 370 87 České Budějovice				Stupeň PP
Část: Architektonicko stavební řešení				Číslo výkresu 49.
Příloha: Ochrana parovodu				