

+3,1575

mezipodesty

podesty

most1

most

most1

### Poznámky:

Výškové a směrové polohy rozvodů ZTI musí být namontovány v souladu s koordinačními výkresy! Konečné připojení VZT a VRV jednotek na rozvody ZTI je nutné provést až po jejich definitivním osazení!

Všechny prostupy plastového potrubí požárně dělící konstrukcí pro dimenze větší než DN 50 budou opatřeny protipožární manžetou ostatní prostupy požárně dělící konstrukcí budou vyplněny protipožárním tmelem!

Všechny revizní dvířka osadit v souladu s projektem interiéru!

Na rozvody ZTI bude provedeno dle příslušné dokumentace technologickeho vybavení!

Izolační soupravy u podlahových vpustí budou dle použité hydroizolace.

Realizační firmy jsou povinny během montáže koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi zejména s lékařskou technooi, seznámit se s projektovou dokumentací a včas upozornit na možné nedostatky a zjevné závady.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou odpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla. Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd., upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti.


Typ výrobku a jeho provedení je nutné nechat odsouhlasit generálním projektantem společně s investorem.


Veškeré prostupy základovou deskou musí být utěsněny protipožární manžetou a následně hydroizolací.

### Legenda potrubí:


- · — · — · — Rozvody studené vody – vícevrstvé potrubí s výztuhou AL
- · · · · — · — Rozvody teplé vody – vícevrstvé potrubí s výztuhou AL
- · · · · — · · · — Rozvody cirkulace – vícevrstvé potrubí s výztuhou AL

 stoupačka vodovodu procházející podlažím

 stoupačka vodovodu klesající v podlaží

 stoupačka vodovodu stoupající v podlaží



DN 15 iz SH+500 dimenze potrubí, izolace potrubí, kóta nad čistou podlahou

 50,32,25 stoupačky vodovodu, dimenze potrubí

Ozn. DN15 Tr. PPR PN 20 20x3,4mm  
Ozn. DN20 Tr. PPR PN 20 25x4,2mm  
Ozn. DN25 Tr. PPR PN 20 32x5,4mm  
Ozn. DN32 Tr. PPR PN 20 40x6,7mm  
Ozn. DN40 Tr. PPR PN 20 50x8,3mm

±0,000=PODLAHA 1.NP  
±0,000 = 389,000

### SO 01 Parkoviště pro zaměstnance

	AGP nova spol. s r.o. Tr. 28. října 17 370 01 České Budějovice				
	Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz				
Vypracoval Ivan Korch, Ing. Brejchová		Odpovědný projektant Ivan Korch, Ing. Brejchová		Architekt Ivan Korch	Autorizoval Ing. Hajný
PROJEKTANT M.Borovanský, Dipl.tech. kreslil: Bc. M. Švejda		VEDOUcí ZAKÁZKY M.Borovanský, Dipl.tech. Tel:+420 724257102			
Název akce:		Parkoviště pro zaměstnance a heliport		Obecní úřad Krajský úřad Datum 01/2025	
Místo stavby:		Areál Nemocnice České Budějovice		České Budějovice Jihočeský	
Investor:		Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice		Formát Měřítko 1:50	
Část: Příloha:		D.1.4.1 Zdravotní technické instalace FUDORTS 2.NP - VODOVOD		Číslo zakázky 240205	
				Stupeň DIVZ	
				Dokumentace pro výběr zhotovitele	
				Číslo výkresu	
				D.1.4.1.9	