


Karel Matyáš Fibichova 370 533 45 Čeperka IČ:65722132	Profesní část měření a regulace		Autorizoval
	Vypracoval Karel Matyáš	Odpovědný projektant Radek Hak	

	AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz			
	Vypracoval: Ivan Korch	Zodpovědný projektant: Ivan Korch	Architekt:	Autorizoval: Ing.Hajný

Název akce: Stavební úprParkoviště pro zaměstnance a heliport		Obecní úřad	České Budějovice
		Krajský úřad	Jihočeský
		Datum	10.2024
		Formát	-
Místo stavby: Areál Nemocnice České Budějovice		Měřítko	1:100
		Číslo zakázky	-
Investor: Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice		Stupeň Společné povolení	Objekt
		Číslo výkresu	D.1.4.10-SIL
Část:	D.1.4.10 Měření a regulace		
Příloha:	Sil. vývody		

SILOVÉ VÝVODY ROZVADĚČE

ROZVADĚČ: DT/H/2.1

číslo zařízení	popis	příkon (kW)	proud (A)	napětí (V)	zabudovaná ochrana	typ kabel. propojení	jištění (A)	napájení z nahr. zdroje	poznámka
M/H/1	čerpadlo dveřní clony	0,12	0,5	230		CXKH-R B2 -J 3x1,5	6	ano	jistič
M/H/2	čerpadlo topení	0,09	0,5	230		CXKH-R B2 -J 3x1,5	6	ano	jistič
	MaR	2		230			10	ano	jistič

celkový příkon rozvaděče DT/H/2.1 1kW, 230V (jištění 16A z náhradního zdroje)