



LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

KÓTY JSOU UVEDENY OD ČISTÉ (OBLOŽENÉ) ZDI NEBO PODLAHY.

- WC KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ + NOSNÝ PRVEK (KOMPLET) + DVOUTLAČÍTKOVÉ SPLACHOVÁNÍ (VÝŠKA WC VČ. SEDÁTKA 45CM NAD ČISTOU PODLAHOU – DLE POŽADAVKU STAVEBNÍKA)
- WCi KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRO ZTP + NOSNÝ PRVEK (KOMPLET) + DVOUTLAČ. SPLACHOVÁNÍ MADLO PEVNÉ DL. 80CM, MADLO SKLOPNÉ DL. 80CM – KOVOVÁ BÍLÁ (VÝŠKA WC VČ. SEDÁTKA 50CM NAD ČISTOU PODLAHOU – DLE POŽADAVKU STAVEBNÍKA)
- U UMYVADLO KERAMICKÉ Š. 60CM + SIFON Z CHROMOVANÉ ABS + ZÁTKA CLICK–CLACK (VÝŠKA UMYVADLA 85CM N.Č.P., ODPAD 53CM N.Č.P.)
- Ui UMYVADLO KERAMICKÉ PRO ZTP Š. 65CM, S VÝPUSTÍ + SIFON Z CHROMOVANÉ ABS + ZÁTKA CLICK–CLACK + MADLO PEVNÉ K UMYVADLU DL. 60CM – KOVOVÉ BÍLÉ (VÝŠKA UMYVADLA 80–85CM N.Č.P.)
- U-S UMYVADLO KERAMICKÉ Š. 60CM + SIFON Z CHROMOVANÉ ABS + ZÁTKA CLICK–CLACK (VÝŠKA UMYVADLA 85CM N.Č.P., ODPAD 53CM N.Č.P.) + POLONOHA (KERAMICKÝ KRYT SIFONU)
- Pi PISOÁROVÝ ZÁCHODEK KERAMICKÝ AUTOMATICKÝ S RADAROVÝM SENZOREM, (SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ) – KOMPLET, (VÝŠKA PŘEDNÍHO HORNÍHO OKRAJE PISOÁROVÉHO ZÁCHODKU 65CM N.Č.P.)

- Sr ROHOVÁ SPRCHA 90x90CM SE ZAOBLENÝM VSTUPEM Z LITÉHO MRAMORU PRO INSTALACI DO OBKLADU, (S ATYPICKÝM SITUOVÁNÍM ODPADU),S VANIČKOVÝM SIFONEM S KRYTKOU Z BÍLÉHO PLASTU, ZÁSTĚNA OTEVÍRÁVÁ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA, KONSTRUKCE ZE SILNOSTĚNNÉHO HLINÍKU BÍLÉ BARVY, PŘÍPADNĚ CHROM, SRCHOVÁ TYČ 70CM, CHROM
- Vý VÝLEVKVA KERAMICKÁ STOJÍCÍ, ODPAD DN 100, S PLASTOVOU SKLOPNOU MŘÍŽKOU DOPLNIT O SPLACHOVACÍ NÁDRŽKU VYSOKOPOLOŽENOU, ROHOVÝ VENTIL G1/2”
- VP PODLAHOVÁ VPUSŤ S VARIABILNÍM ODTOKEM DN75
- OK ODVOD KONDENZÁTU – VTOK DN 32 SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A KULIČKOU PRO SUCHÝ STAV

ZP NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY TÉTO ČÁSTI – ŘEŠENO POUZE JEJICH PŘIPOJENÍ

- D DŘEZ – DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA S KULOVÝM KLOUBEM NA ODTOKU, DN 50
- My MÝČKA – 1x ROHOVÝ VENTIL 3/4” X 1/2” CHROM, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50

Legenda potrubí:

- · — · — Rozvody studené vody – vícevrstvé potrubí s výztuhou AL
- · — · — Rozvody teplé vody – vícevrstvé potrubí s výztuhou AL
- · · · — Rozvody cirkulace – vícevrstvé potrubí s výztuhou AL

baterie umyvadlová nástěnná

baterie sprchová nástěnná

2xrohový ventil

zápachová uzávěrka s výtakovým ventilem

DN 20 iz SH+500

dimenze potrubí, izolace potrubí, kóta nad čistou podlahou

V1 50,32,25

stoupačky vodovodu, dimenze potrubí

Ozn.	DN15	Tr.	PPR	PN	20	20x3,4mm
Ozn.	DN20	Tr.	PPR	PN	20	25x4,2mm
Ozn.	DN25	Tr.	PPR	PN	20	32x5,4mm
Ozn.	DN32	Tr.	PPR	PN	20	40x6,7mm
Ozn.	DN40	Tr.	PPR	PN	20	50x8,3mm

SO 01 Parkoviště pro zaměstnance

	AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz			
	Vypracoval Ivan Korch, Ing. Brejchová	Odpovědný projektant Ivan Korch, Ing. Brejchová	Architekt Ivan Korch	Autorizoval Ing.Hajný

PROJEKTANT	VEDOUCÍ ZAKÁZKY		
M.Borovanský, Dipl.tech.	M.Borovanský, Dipl.tech.		
kreslil: Bc. M. Švejda	Tel:+420 724257102		
Název akce:		Obecní úřad	České Budějovice
Parkoviště pro zaměstnance a heliport		Krajský úřad	Jihočeský
		Datum	01/2025
		Formát	3xA4
		Měřítko	1:100
Místo stavby:		Číslo zakázky	240205
Areál Nemocnice České Budějovice		Stupeň	Dokumentace pro výběr zhotovitele
Investor:		DVZ	
Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice		Číslo výkresu	D.1.4.1.13
Část:	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace		
Příloha:	AXONOMETRIE - VODOVOD		