

Oblastní inspektorát práce
pro Jihočeský kraj a Vysočinu

AGP - nova spol. s r.o.
tř. 28. října 1294/17
370 01 České Budějovice

Váš dopis ze dne
09.09.2024

Naše č.j.:
27503/5.42/24-2

Naše sp. zn
V5-2024-291

Vyřizuje/kontakt:
Mgr. David Kostohryz / 950 179 532

České Budějovice
03.10.2024

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Podle § 5 odst. 1 písm. h) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: Heliport a parkoviště pro zaměstnance

místo: p.č.1247/1, 1271/2 a 1271/3 v areálu nemocnice, k. ú. České Budějovice 7, České Budějovice

zadavatel: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice, IČ: 26068877

projektant: AGP - nova spol. s r.o., tř. 28. října 1294/17, 370 01 České Budějovice, IČ: 14500493

předložena výše nadepsanému OIP dne 09.09.2024

Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:

Nebyly zjištěny závady z oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

OIP upozorňuje na změny v legislativě vyhrazených technických zařízení - Zákon č.250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a jeho prováděcí vyhlášky pro jednotlivé druhy VTZ - Nařízení vlády č. 190,191,192,193 a 194/2022 Sb. s účinností od 1.7.2022. V NV č. 190/2022 Sb. O vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti (nahradilo vyhl. č. 73/2010 Sb.) se stanoví do jaké třídy bude zařazeno vyhrazené elektrické technické zařízení, které bude ve stavbě zřizováno. Upozorňujeme, že elektrická instalace ve zdravotnických prostorech (s výjimkou zdravotnických prostorů, kde se nepředpokládá použití žádných příložných částí a kde zkrat zdroje nebo jiná porucha nemůže způsobit ohrožení života a zdraví osob, majetku nebo životního prostředí) a dále dle §4 v objektu, který umožňuje přítomnost více jak 200 osob, **je vyhrazeným elektrickým zařízením I. třídy**. Vyhrazené elektrické zařízení I. třídy podle §6 odst.6 Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. lze uvést do provozu jen na základě osvědčení vydaného pověřenou organizací (TIČR). Toto nařízení vlády dále stanoví požadavky na odbornou způsobilost osob pro montáž, opravy, revize a zkoušky VTZ, požadavky na uvádění do provozu, bezpečnost při provozu a při činnostech na těchto zařízeních.

.....
Mgr. Stanislav Vávra
vedoucí oddělení inspekce

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby