

AGP - nova spol. s r.o.

Petr Parýzek

tř. 28. října č.p. 1294/17

37001 České Budějovice 3

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE  
06.12.2024

NAŠE ZNAČKA  
2024/0756

VYŘIZUJE / LINKA  
Vorbisová/3373

ČESKÉ BUDĚJOVICE  
7.1.2025

**AKCE: Parkoviště pro zaměstnance a heliport , Nemocnice České Budějovice  
(Vyjádření k PD - Stavební řízení, ohlášení stavby)**

**Teplárna České Budějovice, a.s. souhlasí s projektovou dokumentací bez připomínek**

- **V zájmovém území se nacházejí sítě pro zásobování tepelnou energií.**  
Před výkopem požádejte o vytyčení našich sítí (tepelné sítě a kabel DSMO – Jan Kapin tel. 702 088 791). Objednávku na vytyčení zašlete na adresu [kapin@teplarna-cb.cz](mailto:kapin@teplarna-cb.cz). Do objednávky uveďte prosím číslo vyjádření.  
Nedílnou součástí kolaudačního řízení bude doložení zápisu ze stavebního deníku o provedené kontrole nepoškození zařízení TČB. Nebude-li toto písemně doloženo, požaduje TČB znovu otevření výkopu, zkontrolování a vyhotovení písemného zápisu a zajištění případné opravy.
- **Uvedený objekt bude vytápěn ze stávající výměňkové stanice č. 349 Nemocnice ČB – redukční stanice,** kde strojní technologické je v majetku Teplárny České Budějovice, a.s. V tomto odběrném místě je dostatečná kapacita pro zásobování uvedeného objektu.
- **Další stupeň projektové dokumentace je nutno předat Teplárně České Budějovice, a.s. k odsouhlasení.**


Bližší informace Vám rádi poskytnou: za Obchodní úsek Ing. Eva Pelikánová (389 003 226), za Investiční úsek Ing. Martin Matoušek (723 945 989) a za úsek Údržby rozvodů tepla Ing. Jan Dunda (602 459 906).

Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců.

S pozdravem

Ing. Jan Dunda

Vedoucí údržby rozvodů tepla

  
Příloha: Mapový list (je součástí tohoto vyjádření a podklad k vytyčení)

Společnost Teplárna České Budějovice, a.s. je zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích

oddíl B, vložka 637