

Váš dopis ze dne:

Naše značka: O24070240817
Vyřizuje: Markéta Hrbková
Tel.: +420 387 761 423
E-mail: marketa.hrbkova@cevak.cz
Datum: 15.10.2024

AGP - nova spol. s r.o.
Petr Parýzek
tř. 28. října č. p. 1294/17
370 01 České Budějovice 3

České Budějovice 7, parc. č. 1247/1, 1247/14, 1247/9, 1267, 1270, 1271/2, 1271/3, 1271/5, 1272, 1282/1, 1282/2, 1282/3, 1 ... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření) - parkoviště pro zaměstnance a heliport Nemocnice České Budějovice (povolení záměru - s návrhem napojení domu na vodohospodářské sítě)

Investor: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové, č. p. 585/54, 37001 České Budějovice 7

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Předložená žádost řeší stavbu vícepodlažního parkoviště pro zaměstnance, která je navržena na ploše stávajícího parkoviště v areálu Nemocnice České Budějovice. Stávající parkoviště nemá dostatečnou kapacitu, a proto je navržena stavba vícepodlažního parkoviště zakončeného heliportem, který nemocnice zatím provozuje na terénu vedle řeky. Objekt parkoviště bude mít 3 nadzemní podlaží a věž sloužící jako svislá komunikace a technická budova bude mít 5 podlaží. Nad parkovištěm je betonová střecha, nad kterou je osazený heliport a přístupová spojovací chodba ve formě tubusu.

1.NP

parkoviště 230 parkovacích míst, kolo stavy (koje) pro kola, vstupní hala k výtahům a schodišti

2.NP

parkoviště 269 parkovacích míst, hala k výtahům a schodišti, zadržovací vjezdy na rampy do 3.NP

3.NP

plocha pro budoucí využití, hala k výtahům a schodišti, technické místnosti

4.NP

hala k výtahům a schodišti, zázemí leteckého personálu, první pomoc, chodba k heliportu, heliport

5.NP

schodiště na střechu

Objekt bude napojen na areálové rozvody vody a kanalizace přípojkami z objektu věže směrem na východ. Navrhovaná spotřeba vody pro 10 zaměstnanců je 180 m³/rok.

Odtokové poměry se nemění, spíše se zlepší z důvodu lepšího vsakování proti stávajícím plochám. Stávající plochy jsou asfaltové, ze zámkové dlažby a uježděné šterkové plochy. Nová plocha je v celém rozsahu pokryta drenážní zámkovou dlažbou na šterkovém loži, která umožňuje velmi rychlé vsakování. Není tudíž potřeba žádné napojení na dešťovou kanalizaci ani žádná potřeba vybudovat retenční nádrže.

S realizací souhlasíme bez připomínek.

S pozdravem

Ing. Jiří Lipold
technický ředitel

ČEVAK a.s.

Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657

zapsaná v OR u KS Č. Budějovice

oddíl B, vložka 657 (123)



Rozsah dotčených parcel zájmového území: České Budějovice 7 parc. č. 1247/1, 1247/14, 1247/9, 1267, 1270, 1271/2, 1271/3, 1271/5, 1272, 1282/1, 1282/2, 1282/3, 1282/4, 1283/66, 724/1, 724/112, 724/25, 725/1, 862/1

Přílohy: Mapa_O24070240817.pdf

