






Generální projektant: Tomčův & Matříňák www.a-tomic.cz				Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMČŮV dišlo autorizace 1004721 odbor autorizace IP00	
Název stavby: <b>NEMOCNICE PÍSEK, a.s.</b> <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY LŮŽKOVÝCH JEDNOTEK INTERNY V BUDOVĚ G</b>		Investor: <b>NEMOCNICE PÍSEK</b>  Nemocnice Písek a.s. Kata Cestka 589 397 01 Písek		Autizace:	
Zpracoval: R.M. Eklro – Ing. Miroslav Rek Křemová 60, 602 00 Bro Tel.: +420 541 235 788 E-mail: projekce@melekto.cz		Odlit: <b>EPS a NZS</b>		Autizace:	
Odpovědný projektant: ING. MIROSLAV REK		Výpracoval: ING. MIROSLAV REK		Kontroloval: ING. MIROSLAV REK	
Objekt: SO 01 - BUDOVA G		Označení přílohy: <b>D.1.01.4h-210</b>			
Název přílohy: VENKOVNÍ ROZVODY EPS A NZS		Formát: 6x44		Měřítko: 1:250	

±0,000 = 396,07 m n.m. (ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP BUDOVY G)



- ROZVODY EPS A NZS**
- PF6 – KABEL STÍNĚNÝ, 1x2x0,8, TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ BZ(co)stId1, P30–R
  - PF62 – KABEL STÍNĚNÝ, 2x2x0,8, TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ BZ(co)stId1, P30–R
  - PF64 – KABEL STÍNĚNÝ, 4x2x0,8, TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ BZ(co)stId1, P30–R
  - M125 – KOVOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 125x50 mm
  - M62PS – STAVAJÍCÍ KOVOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 62x50 mm, S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU, P30–R

## LEGENDA