zásuvka 230/16A IP20 , bílá
zásuvka dvojitá 230/16A IP20 , bílá
zásuvka 230/16A IP20 , bílá
zásuvka dvojitá 230/16A IP20 , bílá
centrální zemnící sběrna
zemnící svorka

S_{LED} Přívod el. proudu 230 V/10 A z "MDO", pro osvětlení LED světlem pracovní linky
- 3x 1,5 pro připojení eletro - osvětlení
- vývod kabelu volným koncem cca 2m dlouhým, výška 1700mm od podlahy
- přesnou výšku a napojení nutno zkoordinovat s dodavatelem vestaveb a pracovní linky

S_{ZT} Přívod el. proudu 230 V/16 A z "MDO" a "DO", pro počítače a tiskárnu na pultě
- 4x zásuvka DO, 4x zásuvka MDO, 4x zásuvka RJ45 LAN/LAN
- vývod kabelu volným koncem cca 2m dlouhým, výška 400mm od podlahy
- přesnou výšku a napojení nutno zkoordinovat s dodavatelem interiéru

napájení klima vnitřní
napájení pož. klapky
napájení slp

- el rozvody uloženy v el žlabech , trubkách, příchytkách nad podhledem v trubkách v sádrokarton příčkách pod omítkou
- Pospojení kovových prvků v lékař. místnostech vyznačeno základní na místě nutno upřesnit dle stavby a technologie
- Typ místnosti dle ČSN 33 2000-7-710 -skupina 0 , 1 uzemnění , pospojení ,ochr - proud chráničem , záložní napájení DA
- VÝKRES NAVAZUJE NA PD ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE- ZDE VYZNAČENY VÝŠKY EL PRVKŮ EL ROZVODY DLE POŽ ZPRÁVY , VYHL 23/2008, 268/2011
- Místnosti 2.15 a 2.16 el stávající - nově napojeny , po dobu rekonstrukce napojeny provizorně z 3NP

SOUSTAVA: TN-S~50Hz-230/400V
OCHRANA P.N.D.: SAMOČINNÝM ODP.OD SÍTĚ
zvýšená : dle požadavku ČSN EN 332000-7-710(ČSN 33 2140 čl. PO,P1.P2,P4,P5, A) pospojením , uzemněním, proudovým chráničem
PROSTŘEDÍ : DLE ČSN 33 2000-5-51- ed3 - normální

KUCHYŇKA
DMZ
PRACOVNA
VÝTAH
PŘÍPRAVNA 16,56 m2
PŘÍJEM 12,00 m2
PŘÍPRAVNA 10,80 m2
CHODBA 6,15 m2
ROZVODNA
G-S1
G-S2
G-V1
G-2.01 CHODBA
G-2.02
G-2.03 VYŠETŘOVNA
G-2.04 STANOVIŠTĚ SESTER, PŘÍPRAVNA
G-2.05
G-2.06 MYTÍ PACIENTŮ
G-2.07
G-2.08
G-2.09
G-2.10 DENNÍ POBYT PACIENTŮ
G-2.11 ODPOČ. KUCHYŇKA
G-2.12
G-2.13
G-2.14
G-2.15 VYŠETŘOVNA GE 1
G-2.16 VYŠETŘOVNA GE 2
G-2.17 POKOJ - 3L
G-2.18 POKOJ - 3L
G-2.19 POKOJ - 3L
G-2.20 POKOJ - 3L
G-2.21 POKOJ - 3L
G-2.22 POKOJ - 3L
G-2.23 POKOJ - 3L
G-2.24 POKOJ - 3L
G-2.25 POKOJ - 3L
G-2.26 POKOJ - 3L
G-2.27 POKOJ - 3L
G-2.28 POKOJ - 3L
G-2.29 POKOJ - 2L
G-2.30
G-2.31
POKOJ
pospojení
VZT
MP
klima
UT
dveře
zásuvky v podlaze 2x16
6x MDO
2x DO
R5
R6
EKV2
KZ
SLP
EKV
3x DRG2
el. krabice napojení stáv.zás.okruhu Za, Zb
el. krabice napojení stáv.zás.okruhu Zc, Zd
el. rozvody stávající

2.NP

POHLED LŮŽKOVÝ POKOJ
Zr1 CXKH-R-3x2,5
Zd1 CXKH-R-3x2,5
S1 CXKH-R-3x1,5
VSTUP
VIZ TECHNOL

UMÍSTĚNÍ EL ZAŘ POKOJ - vstup
nouz osvětl
PS
vyp
vyp noční

UMÍSTĚNÍ EL ZAŘ POKOJ protější stěna
TV
Z TV
MDO
DO
EI30DP1

Generální projektant: Tomický & Martiňák www.a-tomic.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00	Investor: NEMOCNICE PÍSEK, Nemocnice Písek, a.s. Karla Čapka 589 397 23 Písek
Název stavby: NEMOCNICE PÍSEK, a.s. STAVEBNÍ ÚPRAVY LŮŽKOVÝCH JEDNOTEK INTERNY V BUDOVĚ G		Zakázkové číslo: DPS 13-2023 Paré: Datum: 04-2024 Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY
Zpracovatel: ING. FRANTIŠEK MRÁZ Lhůta 144 , Č. Budějovice tel: +420 602 146 587	Oddíl: EL	Autorizace: Digitálně podepsal Ing. František Mráz DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-45770743, cn=Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ou=Elektronické autorizační razítko, ou=0101198, cn=Ing. František Mráz, sn=Mráz, givenName=František, serialNumber=P829477, title=E02 Datum: 2025.01.12 18:48:41 +01'00'
Odpovědný projektant: ING. Frant. MRÁZ	Vypracoval: ING. Frant. MRÁZ	Kontroloval: ING. Frant. MRÁZ
Objekt: SO 01 - BUDOVA G		
Název přílohy: 2 NP - ZÁSUVKOVÉ ROZVODY		Označení: D.1.01.4c-102 Formát: 8XA4 Měřítko: 1:75