



Legenda hmot

- 1 : 50
- Železobeton
 - Prefabrikovaný beton
 - Stávající zdvo, různé tloušťky, zdvo obvodové a vnitřní, stávající stropy, střešy a další konstrukce
 - Zazdívkový otvorů ve stávajícím zdvo
 - 115 mm - příčky akustické z keramického zdva tl.115 mm AKU - broušené chily
 - 115 mm - příčky z keramického zdva tl.115 mm - broušené chily
 - 80 mm - příčky z keramického zdva tl.80 mm - broušené chily
 - 100 mm vnitřní prosklené AL příčky

Založení příček ve stávajícím objektu:
V místě budoucích příček se vylizne stávající podlaha rozbrusem až na stropní konstrukci a nové příčky se založí na stávající stropní konstrukci.
Provedení příček - prostupy:
Příčky se ukončí 30 mm pod stropem kvůli průhybu stropních konstrukcí. Mezera se vyplní těžkou minerální vatou objem hmotnost min.80 kg/m³.
Pak se z obou stran aplikuje trvale pružný tmel (na hranicích požárních úseků trvale pružný protipožární tmel).
Pokud nebude možné zdvo provázat, provede se vzájemné roztčení různých druhů zdva pomocí plochých nerezových kotvů.
Ukončení příček pod stropem:
Příčky se ukončí 30 mm pod stropem kvůli průhybu stropních konstrukcí. Mezera se vyplní těžkou minerální vatou objem hmotnost min.80 kg/m³.
Pak se z obou stran aplikuje trvale pružný tmel (na hranicích požárních úseků trvale pružný protipožární tmel).
Omezení příček a stěn:
Všechny omezení se bez ohledu na výškovou úroveň provedou až ke stropní konstrukci, aby byly zajištěny požadované akustické vlastnosti.

BETON
obsah ciherního štěrku 0,1% hmotnosti cementu, velikost zrna max. 16 mm, u plot 32 mm, konzistence čerstvého betonu S3, piloty a základy S2
- podkladní betony pod podlahami C20/25 XC2
Základové pásy C25/30 XC2 - všechny základové kse
- prostý beton
- armovaný beton
- želebet monolitické sloupy pod úrovní terénu C30/37 XC2 HVA T50
Ostatní konstrukce:
- vnější monolitické konstrukce C30/37 XC4

ZMĚNA dispozice - čekárna proti recepci

AGP nova spol. s r.o. Tr. 28. října 17 370 01 České Budějovice Tel: 387 021 612 Fax: 387 316 076 E-mail: agp.nova@agp.nova.cz www.agp.nova.cz			
Vypracoval Ivan Kohn	Opisovatel Ivan Kohn	Architekt Ivan Kohn	Autořoval Ivan Kohn
Název akce: Stavební úpravy pro urgentní příjem interních oborů Nemocnice Tábor, a.s.			
Místo stavby: Tr. Kpt. Jaroslava 20010, 390 03 Tábor			
Investor: Nemocnice Tábor, a.s., Kpt. Jaroslava 10, 390 03 Tábor			
Část: Architektonická a stavební technická řešení 1.NP			
Příloha:			
Obecní úřad Kapský úřad Datum Formát Měřítko Číslo zakázky Stupeň Číslo výkresu	Tábor Jihomoravský 02.10.2025 100x100 1:50 002010 PS - Zátapa Číslo výkresu	1.02	