


Legenda navrhovaných sítí

- Navrhovaná vodovodní přípojka objektu (PE 90)
- Navrhovaný domovní rozvod (požární vodovod) - ocel DN 80
- Stávající areálový rozvod
- Chránička DN150 (v místě křížení sítí a prostupu základovými konstrukcemi)

POZNÁMKA : PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ NAVRHOVANÉ PŘÍPOJKY
- SVISLÁ VZDÁLENOST PŘI KŘÍŽENÍ SÍTÍ DLE ČSN 73 6005
Přesná hloubka vedení přípojky bude upřesněna realizační firmou, která zajistí před realizací přesné vytýčení a výškové umístění všech sítí tech. infrastruktury v řešené lokalitě!! (zakreslené trasy jednotlivých sítí dle zákresů jednotlivých správců a neslouží jako vytyčovací výkres. Dále realizační firma zajistí geologický průzkum, na možný výskyt podzemní vody – možnost provedení navrženého řešení. V případě nutnosti změny je potřeba nové řešení dopředu konzultovat s projektantem, zástupcem investora a správcem sítí!!
Úrovně uložení stávajících sítí a jejich dimenze nebylo možno prověřit, jsou tedy vyneseny ve hloubkách v rozmezí stanoveného normami. Skutečnost se však může od zakresleného lišit!

Změny				
	Číslo	Popis	Datum	Podpis

 J.Hradec s.r.o. Jarošovská 753/I Jindřichův Hradec tel.: 384 371 02 www.jpsjh.cz e-mail: spulak@jpsjh.cz	Vedoucí projektu: ING ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074				Kreslil: Bohuslav Šimon Jiří Růžička, DiS.	Kontrola: Ing. Milan Špulák
	Akce: PRÁDELNA V AREÁLU NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s.				Investor: Nemocnice Č. Budějovice a.s.	
					Obec: České Budějovice	
	Obsah: VODOVODNÍ PŘÍPOJKA – KLADECÍ VÝKRES				Stupeň PD: pro provedení stavby	
					č.výkresu: D.1.4 D-06	č.paré:
Datum: 11.2018		Arch. č.:15 019	Měřítko: 1:200	Formát : 3x44		