

LEGENDA ZÁSUVKOVÉ INSTALACE:

- ZS – ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ
- – ZÁSUVKA 230V/16A IP20
- – DVOUZÁSUVKA 230V/16A IP20
- – ZÁSUVKA 400V/16A IP43
- – DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ
- RH–P – HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU – PRÁDELNA
- RC–P – ROZVADĚČ KOMPENZACE – PRÁDELNA
- RR I., RR II. – ROZVADĚČ RACK
- – VENTILÁTOR VZT
- V – OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU
- CS – CENTRAL STOP
- OS – OSOUŠEČ RUKOU
- EP – SVORKOVNICE HLAVNÍHO POSPOJOVÁNÍ
- – VÝVOD
- ČT – VÝVOD PRO ČTEČKU 230V/10A
- – MOTOR SVĚTLÍKŮ

TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA MÍSTNOSTI [m²]	PODLAHA	SKLADBA	OBVOD MÍSTNOSTI [m]	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN	SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI [m]	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPŮ
1.01	PŘÍJEM	531,83	VINYLOVÁ PRŮMYSLOVÁ ZATĚŽOVÁ	S3	143,57	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	7,65	TRAPÉZOVÝ PLECH
1.02	SKLAD ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY	28,40	VINYLOVÁ PRŮMYSLOVÁ ZATĚŽOVÁ	S3	22,60	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + KER. OBKLAD	3,00	TRAPÉZOVÝ PLECH
1.03	VOZÍKY	7,64	VINYLOVÁ PRŮMYSLOVÁ ZATĚŽOVÁ	S3	11,58	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + KER. OBKLAD	3,12	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
1.04	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ ŽENY	5,15	DLAŽBA KERAMICKÁ	S2	11,54	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + KER. OBKLAD	3,12	SDK PODHLED V=2600 MM
1.05a	HYGIENICKÁ SMYČKA ŽENY – ČISTÁ ČÁST	7,76	DLAŽBA KERAMICKÁ	S2	11,45	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + KER. OBKLAD	3,12	SDK PODHLED V=2600 MM
1.05b	SPRCHA	2,85	DLAŽBA KERAMICKÁ	S2	8,18	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + KER. OBKLAD	3,12	SDK PODHLED V=2600 MM
1.05c	HYGIENICKÁ SMYČKA ŽENY – ŠPINAVÁ ČÁST	6,09	DLAŽBA KERAMICKÁ	S2	10,48	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + KER. OBKLAD	3,12	SDK PODHLED V=2600 MM
1.06a	HYGIENICKÁ SMYČKA MUŽI – ČISTÁ ČÁST	7,68	DLAŽBA KERAMICKÁ	S2	11,85	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + KER. OBKLAD	3,12	SDK PODHLED V=2600 MM
1.06b	SPRCHA	2,85	DLAŽBA KERAMICKÁ	S2	8,18	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + KER. OBKLAD	3,12	SDK PODHLED V=2600 MM
1.06c	HYGIENICKÁ SMYČKA MUŽI – ŠPINAVÁ ČÁST	6,17	DLAŽBA KERAMICKÁ	S2	10,08	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + KER. OBKLAD	3,12	SDK PODHLED V=2600 MM
1.07	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ MUŽI	4,43	DLAŽBA KERAMICKÁ	S2	10,68	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + KER. OBKLAD	3,12	SDK PODHLED V=2600 MM
1.08	SKLAD	17,41	DLAŽBA KERAMICKÁ	S1	17,84	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	3,12	SDK PODHLED V=2600 MM
1.09	SKLAD	8,60	DLAŽBA KERAMICKÁ	S1	18,16	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + KER. OBKLAD	3,12	SDK PODHLED V=2600 MM
1.10	ZÁDVEŘÍ	5,41	DLAŽBA KERAMICKÁ	S1	10,20	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	3,12	SDK PODHLED V=2600 MM
1.11	ROZVODNA ELEKTRO	15,47	DIELEKTRICKÝ KOBEREC	S4	17,16	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	3,12	SDK PODHLED V=2600 MM
1.12	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ ŽENY	5,20	DLAŽBA KERAMICKÁ	S2	13,70	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + KER. OBKLAD	3,12	SDK PODHLED V=2600 MM
1.13	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	5,11	DLAŽBA KERAMICKÁ	S2	9,80	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + KER. OBKLAD	3,12	SDK PODHLED V=2600 MM
1.14	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ MUŽI	4,57	DLAŽBA KERAMICKÁ	S2	12,74	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + KER. OBKLAD	3,12	SDK PODHLED V=2600 MM

TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA MÍSTNOSTI [m²]	PODLAHA	SKLADBA	OBVOD MÍSTNOSTI [m]	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN	SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI [m]	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPŮ
1.15	KOMPRESOR	19,36	DLAŽBA KERAMICKÁ	S1	19,90	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	3,12	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
1.16	PŘEDÁVACÍ STANICE	23,58	DLAŽBA KERAMICKÁ	S1	21,52	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	3,12	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
1.17	ODPŘÍVA	49,66	DLAŽBA KERAMICKÁ	S1	29,72	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	3,12	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
1.18	PRÁDELNA	1372,50	VINYLOVÁ PRŮMYSLOVÁ ZATĚŽOVÁ	S3	169,34	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	7,90	TRAPÉZOVÝ PLECH
1.19	PŘÍPRAVA–VÝDEJ–PYTLOVÁNÍ	281,71	VINYLOVÁ PRŮMYSLOVÁ ZATĚŽOVÁ	S3	87,02	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	2,98	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
1.20	SLABOPROUDY	3,50	DLAŽBA KERAMICKÁ	S1	7,74	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	2,98	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
1.21	EXPEDICE	237,39	VINYLOVÁ PRŮMYSLOVÁ ZATĚŽOVÁ	S3	72,06	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	2,98	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
1.22	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	4,53	BETONOVÁ MAZANINA		8,60	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	8,95	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ

Celková plocha [m²] 2664,84

LEGENDA VYBAVENÍ :

1. Tunelová prací linka Kannegiesser, typ PT+ 50–13
2. Tunelová prací linka Jensen (stávající vybavení MCB)
3. Bariérová pračka Kannegiesser, typ FA+ 1000 BW s kapacitou 100 kg
4. Bariérová pračka Kannegiesser, typ FA+ 800 BW s kapacitou 80 kg
5. Bariérová pračka Kannegiesser, typ FA+ 300 BW s kapacitou 30 kg
6. Sušič Kannegiesser, typ DC 75 D–WU s kapacitou 75 kg
7. Sušič Kannegiesser, typ DC 50 D–WU s kapacitou 50 kg
8. Žehlící linka 3,5m pracovní šíře (stávající vybavení NCB – dodávaná koncem srpna 2015)
9. Žehlící linka 4,0m pracovní šíře
10. Žehlící linka 3,0m pracovní šíře (stávající vybavení NCB)
11. Tunelový finišer Kannegiesser, typ XMT 3, 3 ks navěšovací stanic, 2 ks skládací robot FA–X 900
12. Karuselový žehlící lis Kannegiesser, typ 3–694 (2 ks)
13. Kabinetová žehlící souprava Kannegiesser, typ KS–R, XKK/B, KS–A, KS–L (2 ks)
14. Lis na tvarové prádlo Colmac, typ Triple connie (2 ks)
15. Univerzální skladač tvarového prádla Kannegiesser, typ KS–L (4 ks)

J.Hradec s.r.o.
Jaroškovská 753/II
Jindřichův Hradec
tel.: 384 371 021
www.jpsjh.cz
e–mail:
spulak@jpsjh.cz

Vedoucí projektu: ING ŠPULÁK MILAN
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
Registr. v ČKAIT č. 0100074

Kresílil:	Kontrolal:
Daniel Mádl	Ing. Jiří Průša

Akce: PRÁDELNA V AREÁLU NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s.

Investor: Nemocnice Č. Budějovice a.s.
Obec: České Budějovice
Stupeň PD: pro provední stavby

Obsah: PŮDORYS 1.NP – ZÁSUVKOVÁ INSTALACE

č.výkresu: D.1.4.2.5
č.paré:

Datum: V.2018 | Arch. č.: 15 019 | Měřítko: 1:100 | Formát : 8xA4